导出时间：	2023-03-10 09:52:33

呼和浩特市2023年2月水环境类重点排污单位自动监控日数据报表

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	内蒙古盛乐环保科技有限公司	污水排口监控点	2023-02-01	-	-	22030.990	-	-	7.326	6-9	-	-	9.431	50	207.781	-	-	0.011	5	0.251	-	-	6.689	15	147.370	-	-	0.182	0.5	4.003	-	-	-
			2023-02-02	-	-	21413.170	-	-	7.350	6-9	-	-	10.150	50	217.351	-	-	0.012	5	0.244	-	-	7.952	15	170.267	-	-	0.194	0.5	4.151	-	-	-
			2023-02-03	-	-	21426.600	-	-	7.341	6-9	-	-	9.251	50	198.228	-	-	0.012	5	0.247	-	-	8.087	15	173.267	-	-	0.186	0.5	3.975	-	-	-
			2023-02-04	-	-	22334.620	-	-	7.351	6-9	-	-	10.162	50	226.952	-	-	0.012	5	0.259	-	-	8.168	15	182.413	-	-	0.195	0.5	4.365	-	-	-
			2023-02-05	-	-	18716.870	-	-	7.377	6-9	-	-	9.950	50	186.054	-	-	0.012	5	0.221	-	-	8.245	15	154.315	-	-	0.225	0.5	4.204	-	-	-
			2023-02-06	-	-	20824.940	-	-	7.214	6-9	-	-	9.689	50	201.762	-	-	0.012	5	0.248	-	-	8.473	15	176.449	-	-	0.217	0.5	4.521	-	-	-
			2023-02-07	-	-	21343.750	-	-	7.130	6-9	-	-	12.340	50	263.248	-	-	0.211	5	4.498	-	-	9.133	15	194.929	-	-	0.215	0.5	4.579	-	-	-
			2023-02-08	-	-	20160.410	-	-	7.269	6-9	-	-	9.643	50	194.399	-	-	0.010	5	0.197	-	-	9.228	15	186.035	-	-	0.213	0.5	4.290	-	-	-
			2023-02-09	-	-	19509.320	-	-	7.371	6-9	-	-	8.598	50	167.741	-	-	0.008	5	0.145	-	-	9.800	15	191.181	-	-	0.236	0.5	4.601	-	-	-
			2023-02-10	-	-	19828.950	-	-	7.306	6-9	-	-	8.412	50	166.794	-	-	0.012	5	0.229	-	-	9.825	15	194.820	-	-	0.251	0.5	4.979	-	-	-
			2023-02-11	-	-	19710.380	-	-	7.288	6-9	-	-	7.949	50	156.688	-	-	0.012	5	0.229	-	-	9.897	15	195.070	-	-	0.252	0.5	4.974	-	-	-
			2023-02-12	-	-	19435.780	-	-	7.338	6-9	-	-	8.407	50	163.395	-	-	0.012	5	0.225	-	-	9.371	15	182.139	-	-	0.230	0.5	4.473	-	-	-
			2023-02-13	-	-	15900.500	-	-	7.311	6-9	-	-	8.748	50	139.020	-	-	0.011	5	0.175	-	-	8.680	15	138.016	-	-	0.216	0.5	3.437	-	-	-
			2023-02-14	-	-	20421.390	-	-	7.271	6-9	-	-	10.512	50	214.670	-	-	0.159	5	3.248	-	-	9.258	15	189.072	-	-	0.205	0.5	4.181	-	-	-
			2023-02-15	-	-	19309.980	-	-	7.275	6-9	-	-	8.297	50	160.206	-	-	0.012	5	0.222	-	-	9.412	15	181.753	-	-	0.190	0.5	3.674	-	-	-
			2023-02-16	-	-	22229.130	-	-	7.295	6-9	-	-	8.585	50	190.847	-	-	0.011	5	0.254	-	-	9.938	15	220.911	-	-	0.193	0.5	4.289	-	-	-
			2023-02-17	-	-	20803.090	-	-	7.267	6-9	-	-	8.905	50	185.247	-	-	0.012	5	0.240	-	-	10.364	15	215.600	-	-	0.195	0.5	4.067	-	-	-
			2023-02-18	-	-	21382.010	-	-	7.408	6-9	-	-	10.010	50	214.041	-	-	0.012	5	0.250	-	-	9.897	15	211.612	-	-	0.192	0.5	4.112	-	-	-
			2023-02-19	-	-	19484.830	-	-	7.434	6-9	-	-	10.728	50	209.040	-	-	0.011	5	0.208	-	-	9.470	15	184.515	-	-	0.201	0.5	3.918	-	-	-
			2023-02-20	-	-	21854.480	-	-	7.470	6-9	-	-	10.377	50	226.783	-	-	0.013	5	0.279	-	-	9.598	15	209.764	-	-	0.205	0.5	4.466	-	-	-
			2023-02-21	-	-	20539.970	-	-	7.433	6-9	-	-	13.738	50	282.180	-	-	0.260	5	5.330	-	-	10.214	15	209.801	-	-	0.214	0.5	4.395	-	-	-
			2023-02-22	-	-	23095.640	-	-	7.422	6-9	-	-	9.417	50	217.486	-	数据有效>数据有效	0.232	8	5.350	-	-	8.403	15	194.067	-	校准	0.199	0.5	4.599	-	校准	-
			2023-02-23	-	-	23201.250	-	-	7.391	6-9	-	-	12.741	50	294.801	-	数据有效>校准	0.272	8	6.311	-	-	4.089	15	94.873	-	-	0.222	0.5	5.140	-	校准	-
			2023-02-24	-	-	20925.900	-	-	7.332	6-9	-	-	6.752	50	141.280	-	-	0.011	8	0.227	-	-	6.008	15	125.723	-	-	0.164	0.5	3.432	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-25	-	-	23255.420	-	-	7.232	6-9	-	-	6.936	50	161.184	-	-	0.011	8	0.256	-	-	10.464	15	243.344	-	校准	0.274	0.5	6.373	-	校准	-
			2023-02-26	-	-	20444.300	-	-	7.204	6-9	-	-	6.621	50	135.352	-	-	0.011	8	0.221	-	-	8.659	15	177.024	-	-	0.165	0.5	3.377	-	-	-
			2023-02-27	-	-	22250.790	-	-	7.245	6-9	-	-	6.420	50	142.843	-	数据有效	0.012	8	0.264	-	-	8.937	15	198.864	-	-	0.153	0.5	3.400	-	-	-
			2023-02-28	-	-	24352.820	-	-	7.234	6-9	-	-	10.349	50	252.027	-	-	0.012	8	0.294	-	-	9.338	15	227.397	-	-	0.196	0.5	4.765	-	-	-
	内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司污水处理厂	污水排口监控点	2023-02-01	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-02	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-03	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-04	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-05	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-06	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-07	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-08	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-09	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-10	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-11	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-12	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-13	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-14	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-15	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-16	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-17	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-18	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-19	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-20	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-21	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-22	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-23	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-24	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-25	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-26	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-27	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-28	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	150	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
	和林格尔县城关镇生活垃圾无害化处理场	废水排放口	2023-02-01	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-02	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-03	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-04	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-05	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-06	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-07	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-08	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-09	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-10	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-11	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-12	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-13	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-14	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-15	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-16	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-17	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-18	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-19	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-20	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-21	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-22	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-23	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-24	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-25	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-26	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-27	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-28	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-01	-	-	2667.879	-	-	6.811	6-9	-	-	30.982	50	82.200	-	-	2.874	5	7.495	-	-	12.056	15	32.159	-	-	0.397	0.5	1.055	-	-	-
			2023-02-02	-	-	3455.931	-	-	7.037	6-9	-	-	34.599	50	118.900	-	-	0.813	5	2.733	-	-	12.121	15	41.885	-	-	0.369	0.5	1.269	-	-	-
			2023-02-03	-	-	2407.155	-	-	7.074	6-9	-	-	30.107	50	72.000	-	-	1.562	5	3.636	-	-	12.031	15	28.956	-	-	0.352	0.5	0.842	-	-	-
			2023-02-04	-	-	3619.643	-	-	6.853	6-9	-	-	29.468	50	106.000	-	-	2.372	5	8.452	-	-	11.233	15	40.653	-	-	0.394	0.5	1.421	-	-	-
			2023-02-05	-	-	2293.277	-	-	6.802	6-9	-	-	29.037	50	66.200	-	-	2.117	5	4.761	-	-	11.924	15	27.339	-	-	0.355	0.5	0.805	-	-	-
			2023-02-06	-	-	2481.578	-	-	7.055	6-9	-	-	26.438	50	65.100	-	-	1.269	5	3.066	-	-	13.013	15	32.288	-	-	0.352	0.5	0.869	-	-	-
			2023-02-07	-	-	2142.016	-	-	7.137	6-9	-	-	31.214	50	66.300	-	-	2.408	5	5.052	-	-	13.062	15	27.971	-	-	0.365	0.5	0.778	-	-	-
			2023-02-08	-	-	2683.074	-	-	7.072	6-9	-	-	30.827	50	82.100	-	-	1.815	5	4.756	-	-	13.194	15	35.392	-	-	0.367	0.5	0.979	-	故障	-
			2023-02-09	-	-	1470.100	-	-	7.081	6-9	-	-	31.405	50	45.600	-	-	2.013	5	2.911	-	-	13.212	15	19.420	-	-	0.364	0.5	0.532	-	-	-
			2023-02-10	-	-	1616.544	-	-	7.187	6-9	-	-	24.818	50	39.900	-	-	1.230	5	1.957	-	-	13.142	15	21.240	-	-	0.394	0.5	0.634	-	-	-
			2023-02-11	-	-	2862.316	-	-	6.799	6-9	-	-	33.870	50	96.600	-	-	3.158	5	8.872	-	-	13.134	15	37.588	-	-	0.407	0.5	1.159	-	-	-
			2023-02-12	-	-	2702.368	-	-	6.873	6-9	-	-	33.109	50	89.000	-	-	3.124	5	8.234	-	-	13.133	15	35.483	-	-	0.402	0.5	1.081	-	-	-
			2023-02-13	-	-	2498.805	-	-	7.070	6-9	-	-	33.348	50	83.000	-	-	3.169	5	7.734	-	-	13.229	15	33.049	-	-	0.363	0.5	0.902	-	-	-
			2023-02-14	-	-	2301.587	-	-	7.118	6-9	-	-	33.080	50	75.600	-	-	3.711	5	8.393	-	-	13.204	15	30.384	-	-	0.377	0.5	0.864	-	-	-
和林格尔县	和林格尔县盛乐供排水有限公司	污水排口监控点	2023-02-15	-	-	2675.648	-	-	7.069	6-9	-	-	27.893	50	74.000	-	-	2.064	5	5.315	-	-	13.227	15	35.383	-	-	0.359	0.5	0.956	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-16	-	-	3329.117	-	-	6.872	6-9	-	-	30.275	50	100.200	-	日常维护	2.400	5	7.679	-	日常维护	12.277	15	40.863	-	日常维护	0.433	0.5	1.400	-	日常维护	-
			2023-02-17	-	-	3239.328	-	-	6.860	6-9	-	-	32.215	50	103.600	-	-	1.131	5	3.590	-	-	9.772	15	31.648	-	-	0.341	0.5	1.080	-	-	-
			2023-02-18	-	-	2908.719	-	-	6.860	6-9	-	-	39.118	50	112.900	-	-	1.817	5	5.151	-	-	9.230	15	26.839	-	-	0.177	0.5	0.507	-	-	-
			2023-02-19	-	-	3419.096	-	-	6.830	6-9	-	-	33.624	50	114.200	-	-	1.251	5	4.173	-	-	9.189	15	31.411	-	-	0.171	0.5	0.578	-	-	-
			2023-02-20	-	-	3161.275	-	-	6.920	6-9	-	-	37.851	50	118.900	-	-	1.636	5	5.053	-	-	9.199	15	29.074	-	-	0.202	0.5	0.630	-	-	-
			2023-02-21	-	-	3431.568	-	-	6.812	6-9	-	-	39.012	50	133.200	-	-	2.247	5	7.581	-	-	9.215	15	31.613	-	-	0.222	0.5	0.756	-	-	-
			2023-02-22	-	-	3591.526	-	-	6.889	6-9	-	-	39.075	50	139.600	-	-	3.035	8	10.695	-	-	9.268	15	33.281	-	-	0.240	0.5	0.856	-	-	-
			2023-02-23	-	-	2580.570	-	-	6.776	6-9	-	-	39.017	50	100.000	-	-	2.477	8	6.104	-	-	9.568	15	24.681	-	-	0.320	0.5	0.810	-	-	-
			2023-02-24	-	-	2810.743	-	-	6.827	6-9	-	-	43.584	50	121.600	-	-	1.044	8	2.858	-	-	11.816	15	33.203	-	-	0.411	0.5	1.148	-	-	-
			2023-02-25	-	-	2745.950	-	-	6.803	6-9	-	-	43.444	50	118.600	-	-	0.812	8	2.166	-	-	13.055	15	35.841	-	-	0.255	0.5	0.692	-	-	-
			2023-02-26	-	-	2783.545	-	-	6.942	6-9	-	-	44.035	50	121.900	-	-	0.391	8	1.055	-	-	13.063	15	36.356	-	-	0.259	0.5	0.714	-	-	-
			2023-02-27	-	-	3232.314	-	-	6.773	6-9	-	-	44.568	50	144.400	-	故障>故障	0.513	8	1.616	-	-	13.186	15	42.611	-	-	0.271	0.5	0.867	-	-	-
			2023-02-28	-	-	3927.822	-	-	6.825	6-9	-	-	43.491	50	172.000	-	-	1.838	8	7.048	-	-	12.420	15	48.765	-	-	0.348	0.5	1.357	-	-	-
			2023-02-01	-	-	51.990	-	-	7.245	5-10	-	-	480.852	3500	24.997	-	-	44.382	200	2.311	-	-	28.641	300	1.491	-	-	12.028	50	0.624	-	校准	-
			2023-02-02	-	-	44.730	-	-	7.433	5-10	-	-	295.631	3500	13.226	-	-	21.721	200	0.974	-	-	16.660	300	0.745	-	-	6.529	50	0.297	-	-	-
			2023-02-03	-	-	43.200	-	-	7.049	5-10	-	-	266.412	3500	11.512	-	-	24.075	200	1.040	-	-	18.066	300	0.784	-	-	6.811	50	0.298	-	-	-
			2023-02-04	-	-	43.170	-	-	7.027	5-10	-	-	255.055	3500	11.008	-	-	35.426	200	1.527	-	-	20.310	300	0.873	-	-	9.299	50	0.402	-	-	-
			2023-02-05	-	-	43.200	-	-	7.023	5-10	-	-	247.736	3500	10.704	-	-	36.725	200	1.586	-	-	20.988	300	0.902	-	-	9.384	50	0.408	-	-	-
			2023-02-06	-	-	43.160	-	-	7.024	5-10	-	-	248.096	3500	10.710	-	-	35.753	200	1.545	-	-	21.259	300	0.916	-	-	9.732	50	0.418	-	-	-
			2023-02-07	-	-	43.190	-	-	7.036	5-10	-	-	654.053	3500	27.072	-	校准	84.614	200	3.655	-	-	101.643	300	4.391	-	-	14.150	50	0.612	-	校准	-
			2023-02-08	-	-	43.170	-	-	7.050	5-10	-	-	456.970	3500	19.730	-	-	89.007	200	3.842	-	-	74.816	300	3.230	-	校准	11.388	50	0.491	-	-	-
			2023-02-09	-	-	43.170	-	-	7.043	5-10	-	-	427.894	3500	18.471	-	-	77.365	200	3.341	-	-	57.488	300	2.483	-	-	13.345	50	0.574	-	-	-
			2023-02-10	-	-	43.200	-	-	7.046	5-10	-	-	823.166	3500	35.558	-	-	93.426	200	4.038	-	-	97.080	300	4.194	-	-	13.640	50	0.588	-	-	-
			2023-02-11	-	-	43.170	-	-	7.043	5-10	-	-	1221.351	3500	52.725	-	-	109.174	200	4.713	-	-	139.234	300	6.013	-	-	13.260	50	0.573	-	-	-
			2023-02-12	-	-	59.640	-	-	6.215	5-10	-	-	1213.524	3500	72.374	-	-	107.961	200	6.436	-	-	140.306	300	8.368	-	-	13.617	50	0.811	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	燕京啤酒（呼和浩特）有限公司	废水排口监控点	2023-02-13	-	-	69.630	-	-	7.073	5-10	-	-	1208.704	3500	84.162	-	-	109.656	200	7.635	-	-	125.639	300	8.746	-	-	12.928	50	0.900	-	-	-
			2023-02-14	-	-	74.670	-	-	8.488	5-10	-	-	1239.258	3500	92.537	-	-	82.203	200	6.139	-	校准	73.340	300	5.474	-	-	16.711	50	1.247	-	校准	-
			2023-02-15	-	-	72.380	-	-	8.929	5-10	-	-	939.141	3500	67.977	-	-	77.382	200	5.600	-	-	31.982	300	2.313	-	-	11.808	50	0.850	-	-	-
			2023-02-16	-	-	66.990	-	-	6.366	5-10	-	-	934.106	3500	62.574	-	-	82.073	200	5.497	-	-	32.970	300	2.207	-	-	11.826	50	0.790	-	-	-
			2023-02-17	-	-	101.850	-	-	5.984	5-10	-	-	865.543	3500	88.158	-	-	73.254	200	7.461	-	-	44.581	300	4.540	-	-	13.096	50	1.332	-	-	-
			2023-02-18	-	-	43.620	-	-	5.619	5-10	-	-	642.779	3500	28.038	-	-	60.475	200	2.635	-	-	56.351	300	2.458	-	-	16.747	50	0.727	-	-	-
			2023-02-19	-	-	90.180	-	-	7.701	5-10	-	故障	627.696	3500	56.608	-	-	59.670	200	5.383	-	-	53.748	300	4.847	-	-	16.728	50	1.506	-	-	-
			2023-02-20	-	-	43.170	-	-	9.347	5-10	-	-	622.000	3500	26.851	-	-	60.350	200	2.604	-	-	55.479	300	2.394	-	-	17.093	50	0.737	-	-	-
			2023-02-21	-	-	52.550	-	-	7.618	5-10	-	-	899.771	3500	47.282	-	-	56.503	200	2.970	-	-	70.996	300	3.731	-	-	18.071	50	0.951	-	-	-
			2023-02-22	-	-	43.200	-	-	5.826	5-10	-	-	1086.985	3500	46.958	-	-	43.723	200	1.890	-	-	84.408	300	3.648	-	-	17.788	50	0.770	-	-	-
			2023-02-23	-	-	51.730	-	-	5.965	5-10	-	-	1013.130	3500	52.409	-	-	39.224	200	2.030	-	-	76.091	300	3.936	-	-	17.137	50	0.887	-	-	-
			2023-02-24	-	-	42.310	-	-	6.332	5-10	-	-	838.177	3500	35.463	-	-	34.691	200	1.469	-	-	54.867	300	2.320	-	-	14.775	50	0.625	-	-	-
			2023-02-25	-	-	43.170	-	-	6.502	5-10	-	-	828.129	3500	35.755	-	-	31.526	200	1.361	-	-	54.219	300	2.341	-	-	14.799	50	0.641	-	-	-
			2023-02-26	-	-	45.440	-	-	6.278	5-10	-	-	818.035	3500	37.173	-	-	34.025	200	1.547	-	-	56.359	300	2.563	-	-	14.942	50	0.681	-	-	-
			2023-02-27	-	-	43.860	-	-	6.092	5-10	-	-	806.030	3500	35.354	-	-	32.923	200	1.441	-	-	56.683	300	2.486	-	-	14.822	50	0.650	-	-	-
			2023-02-28	-	-	43.170	-	-	5.982	5-10	-	-	788.258	3500	34.030	-	-	28.744	200	1.241	-	-	55.373	300	2.393	-	-	15.346	50	0.665	-	-	-
			2023-02-01	-	-	1166.072	-	-	6.941	6-9	-	-	24.186	500	28.201	-	-	1.107	200	1.290	-	-	4.645	200	5.418	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	1179.171	-	-	6.932	6-9	-	-	20.057	500	23.649	-	-	0.969	200	1.141	-	-	8.338	200	9.831	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	1090.028	-	-	6.966	6-9	-	-	20.253	500	22.077	-	-	1.006	200	1.096	-	-	27.721	200	30.218	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	1111.534	-	-	6.957	6-9	-	-	27.580	500	30.657	-	-	1.696	200	1.884	-	-	26.536	200	29.496	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	1135.291	-	-	6.967	6-9	-	-	17.788	500	20.195	-	-	0.882	200	0.999	-	-	19.994	200	22.698	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	1198.076	-	-	6.972	6-9	-	-	18.018	500	21.588	-	-	1.596	200	1.913	-	-	22.049	200	26.415	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	1247.776	-	-	6.984	6-9	-	-	18.635	500	23.253	-	-	0.787	200	0.983	-	-	31.223	200	38.962	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	1248.704	-	-	7.003	6-9	-	-	26.757	500	33.412	-	-	0.273	200	0.343	-	-	21.573	200	26.939	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	1321.235	-	-	6.969	6-9	-	-	20.227	500	26.725	-	-	1.042	200	1.376	-	-	14.997	200	19.815	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	蒙牛高新乳业（和林格尔）有限公司	废水排口	2023-02-10	-	-	1169.357	-	-	7.000	6-9	-	-	22.210	500	25.973	-	-	2.999	200	3.507	-	-	13.599	200	15.901	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	461.379	-	-	7.023	6-9	-	-	13.961	500	6.442	-	-	0.639	200	0.295	-	-	18.273	200	8.428	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	259.460	-	-	7.123	6-9	-	-	16.320	500	4.233	-	-	0.124	200	0.034	-	-	13.774	200	3.576	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	381.973	-	-	7.132	6-9	-	-	27.735	500	10.594	-	-	0.126	200	0.049	-	-	13.689	200	5.230	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	1109.523	-	-	7.202	6-9	-	-	11.455	500	12.709	-	-	0.327	200	0.363	-	-	21.850	200	24.245	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	1264.972	-	-	7.369	6-9	-	-	24.034	500	30.403	-	-	0.387	200	0.491	-	-	32.758	200	41.436	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	1170.101	-	-	7.433	6-9	-	-	36.921	500	43.201	-	-	0.804	200	0.940	-	-	33.723	200	39.458	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	1015.532	-	-	7.379	6-9	-	-	31.321	500	31.808	-	-	2.119	200	2.150	-	-	18.982	200	19.280	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	630.775	-	-	7.333	6-9	-	-	31.108	500	19.621	-	-	1.404	200	0.886	-	-	17.603	200	11.102	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	390.196	-	-	7.267	6-9	-	-	25.074	500	9.782	-	-	1.714	200	0.669	-	-	11.145	200	4.349	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	862.892	-	-	7.214	6-9	-	-	26.268	500	22.664	-	-	1.333	200	1.149	-	-	47.966	200	41.390	-	超量程	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	1181.568	-	-	7.195	6-9	-	-	71.978	500	85.047	-	-	2.521	200	2.980	-	-	20.103	200	22.630	-	故障	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	1179.743	-	-	7.180	6-9	-	-	79.061	500	93.272	-	校准	3.881	200	4.580	-	-	19.956	200	23.542	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	971.525	-	-	7.136	6-9	-	-	31.399	500	30.504	-	-	3.468	200	3.369	-	-	14.005	200	13.609	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	678.655	-	-	7.139	6-9	-	-	31.266	500	21.219	-	-	1.431	200	0.971	-	-	2.183	200	1.482	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	785.869	-	-	7.114	6-9	-	-	25.419	500	19.975	-	-	1.037	200	0.815	-	-	1.723	200	1.354	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	740.489	-	-	7.107	6-9	-	-	21.503	500	15.924	-	-	0.894	200	0.661	-	-	1.645	200	1.219	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	703.869	-	-	7.071	6-9	-	-	20.258	500	14.258	-	-	0.731	200	0.517	-	-	1.655	200	1.165	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	902.184	-	-	6.991	6-9	-	-	19.330	500	17.439	-	-	0.821	200	0.740	-	-	1.809	200	1.634	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-01	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-02	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-03	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-04	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-05	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-06	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	蒙羊牧业（和林格尔）有限公司	废水总排口	2023-02-07	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-08	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-09	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-10	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-11	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-12	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-13	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-14	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-15	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-16	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-17	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-18	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-19	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-20	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-21	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-22	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-23	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-24	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-25	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-26	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-27	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-28	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-01	-	-	134.336	-	-	8.009	6-9	-	-	31.047	200	4.170	-	-	1.330	20	0.177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	140.270	-	-	7.998	6-9	-	-	26.564	200	3.725	-	-	1.652	20	0.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	114.402	-	-	7.931	6-9	-	-	23.567	200	2.695	-	-	1.898	20	0.216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	内蒙古丰蓉妮羊绒制品有限公司	废水排口监控点	2023-02-04	-	-	129.723	-	-	7.884	6-9	-	-	22.935	200	2.975	-	-	2.512	20	0.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	122.650	-	-	7.843	6-9	-	-	25.678	200	3.149	-	-	2.119	20	0.259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	51.140	-	-	7.805	6-9	-	-	27.140	200	1.388	-	-	1.994	20	0.102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	137.932	-	-	7.857	6-9	-	-	53.200	200	7.336	-	-	2.815	20	0.387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	127.002	-	-	7.855	6-9	-	-	41.933	200	5.326	-	-	1.691	20	0.215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	117.308	-	-	7.841	6-9	-	-	42.583	200	4.995	-	-	1.987	20	0.233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	118.946	-	-	7.842	6-9	-	-	49.237	200	5.858	-	-	2.504	20	0.298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	149.690	-	-	7.850	6-9	-	-	51.630	200	7.728	-	-	3.253	20	0.487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	96.505	-	-	7.842	6-9	-	-	53.165	200	5.131	-	-	3.335	20	0.321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	65.641	-	-	7.835	6-9	-	-	53.236	200	3.495	-	-	3.148	20	0.207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	127.791	-	-	7.833	6-9	-	-	57.844	200	7.391	-	-	5.975	20	0.762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	124.410	-	-	7.821	6-9	-	-	44.903	200	5.587	-	-	5.501	20	0.684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	136.910	-	-	7.819	6-9	-	-	53.896	200	7.379	-	-	5.816	20	0.797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	142.694	-	-	7.825	6-9	-	-	62.886	200	8.972	-	-	6.801	20	0.970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	121.233	-	-	7.830	6-9	-	-	69.833	200	8.467	-	-	7.347	20	0.891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	148.868	-	-	7.850	6-9	-	-	79.874	200	11.891	-	-	8.031	20	1.195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	150.823	-	-	7.544	6-9	-	-	83.201	200	12.546	-	-	8.862	20	1.336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	128.540	-	-	7.186	6-9	-	-	57.563	200	7.398	-	-	5.813	20	0.748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	125.957	-	-	7.226	6-9	-	-	37.720	200	4.751	-	-	4.332	20	0.546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	125.455	-	-	7.221	6-9	-	-	92.000	200	11.540	-	-	10.364	20	1.299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	101.072	-	-	7.219	6-9	-	-	63.048	200	6.371	-	-	7.365	20	0.745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	59.997	-	-	7.227	6-9	-	-	44.608	200	2.676	-	-	5.311	20	0.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	37.393	-	-	7.217	6-9	-	-	25.779	200	0.964	-	-	3.540	20	0.132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	48.253	-	-	7.165	6-9	-	-	27.908	200	1.347	-	-	3.247	20	0.155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	138.664	-	-	7.193	6-9	-	-	62.935	200	8.728	-	-	8.386	20	1.164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
回民区	内蒙古医科大学附属医院	污水站排口	2023-02-01	-	-	1396.000	-	-	7.699	6-9	-	-	139.380	250	194.725	-	-	74.173	500	103.537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	1467.783	-	-	7.685	6-9	-	-	107.038	250	157.151	-	-	74.689	500	109.563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	1132.718	-	-	7.702	6-9	-	-	125.223	250	141.945	-	-	75.196	500	85.149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	1447.137	-	-	7.660	6-9	-	-	153.136	250	221.723	-	-	78.083	500	112.955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	1329.903	-	-	7.642	6-9	-	-	114.643	250	152.451	-	-	75.309	500	100.138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	946.250	-	-	7.565	6-9	-	-	113.621	250	107.398	-	-	70.610	500	66.645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	1481.448	-	-	7.511	6-9	-	-	142.465	250	210.959	-	-	78.682	500	116.577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	1523.623	-	-	7.598	6-9	-	-	123.658	250	188.327	-	-	81.387	500	123.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	1123.054	-	-	7.486	6-9	-	-	131.234	250	147.450	-	故障	77.647	500	87.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	1477.844	-	-	7.509	6-9	-	-	142.146	250	210.406	-	故障>故障	77.559	500	114.641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	1546.499	-	-	7.350	6-9	-	-	109.905	250	169.902	-	-	75.857	500	117.330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	979.766	-	-	7.244	6-9	-	-	123.478	250	120.929	-	-	68.235	500	66.809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	1275.454	-	-	7.422	6-9	-	-	110.486	250	140.895	-	-	73.589	500	93.830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	1587.157	-	-	7.548	6-9	-	-	117.469	250	186.421	-	-	80.067	500	127.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	1206.854	-	-	7.568	6-9	-	-	133.093	250	160.731	-	-	78.724	500	94.955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	1339.570	-	-	7.363	6-9	-	-	149.402	250	200.092	-	-	76.965	500	103.089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	1645.820	-	-	7.524	6-9	-	-	123.251	250	202.804	-	-	79.117	500	130.231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	1187.908	-	-	7.525	6-9	-	-	132.202	250	157.158	-	-	75.041	500	89.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	1293.186	-	-	7.533	6-9	-	-	136.503	250	176.756	-	-	74.766	500	96.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	1354.645	-	-	7.572	6-9	-	-	107.015	250	144.962	-	-	75.944	500	102.855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	1122.007	-	-	7.497	6-9	-	-	130.763	250	146.808	-	-	76.962	500	86.165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	1369.535	-	-	7.450	6-9	-	-	154.046	250	210.937	-	-	80.593	500	110.336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	1633.000	-	-	7.559	6-9	-	-	121.790	250	198.866	-	-	78.699	500	128.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	1110.992	-	-	7.453	6-9	-	-	122.642	250	136.299	-	-	73.251	500	81.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	1346.828	-	-	7.346	6-9	-	-	135.388	250	182.333	-	-	75.298	500	101.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-26	-	-	1422.874	-	-	7.473	6-9	-	-	118.066	250	167.963	-	-	77.001	500	109.606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	1248.574	-	-	7.397	6-9	-	-	133.274	250	166.349	-	-	74.397	500	92.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	1108.107	-	-	7.242	6-9	-	-	154.556	250	171.232	-	-	98.849	500	109.288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	呼和浩特百创春华水务有限责任公司公主府污水处理厂	污水排口监控点	2023-02-01	--	--	24673.453	--	--	7.637	6-9	--	--	16.35	40	403.494	--	--	0.121	2	2.988	--	--	5.52	10	136.185	--	--	0.044	0.4	1.088	--	--	-
			2023-02-02	--	--	23641.754	--	--	7.762	6-9	--	--	22.24	40	525.805	--	--	0.092	2	2.182	--	--	4.485	10	106.026	--	--	0.04	0.4	0.95	--	--	-
			2023-02-03	--	--	21316.449	--	--	7.968	6-9	--	--	25.8	40	550.021	--	--	0.225	2	4.796	--	故障 - 自动监测设备故障>日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养	4.098	10	87.35	--	--	0.088	0.4	1.873	--	--	-
			2023-02-04	--	--	19724.508	--	--	8.035	6-9	--	--	28.18	40	555.772	--	--	0.132	2	2.597	--	--	1.885	10	37.182	--	--	0.111	0.4	2.192	--	--	-
			2023-02-05	--	--	23941.17	--	--	8.11	6-9	--	--	26.26	40	628.637	--	--	0.175	2	4.191	--	--	4.055	10	97.078	--	--	0.07	0.4	1.685	--	--	-
			2023-02-06	--	--	20366.408	--	--	8.052	6-9	--	--	23.26	40	473.681	--	--	0.174	2	3.553	--	--	5.448	10	110.965	--	--	0.086	0.4	1.75	--	--	-
			2023-02-07	--	--	22929.166	--	--	7.99	6-9	--	--	21.44	40	491.576	--	--	0.168	2	3.841	--	--	6.371	10	146.076	--	--	0.053	0.4	1.225	--	--	-
			2023-02-08	--	--	22094.273	--	--	7.951	6-9	--	--	15.1	40	333.606	--	--	0.176	2	3.88	--	--	5.461	10	120.65	--	--	0.069	0.4	1.527	--	--	-
			2023-02-09	--	--	23431.656	--	--	7.867	6-9	--	--	23.16	40	542.578	--	校准 - 自动监测设备处于校验	0.409	2	9.588	--	校准 - 自动监测设备处于校验	5.227	10	122.471	--	校准 - 自动监测设备处于校验	0.091	0.4	2.123	--	校准 - 自动监测设备处于校验	-
			2023-02-10	--	--	19994.813	--	--	7.879	6-9	--	--	24.97	40	499.296	--	--	0.191	2	3.819	--	--	5.051	10	101.001	--	--	0.062	0.4	1.241	--	--	-
			2023-02-11	--	--	23627.613	--	--	7.909	6-9	--	--	24.71	40	583.783	--	--	0.185	2	4.36	--	--	5.517	10	130.363	--	--	0.066	0.4	1.557	--	--	-
			2023-02-12	--	--	24635.439	--	--	7.886	6-9	--	--	18.87	40	464.83	--	--	0.173	2	4.256	--	--	5.998	10	147.761	--	故障 - 自动监测设备故障	0.08	0.4	1.96	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-13	--	--	24016.697	--	--	7.883	6-9	--	--	24.21	40	581.4	--	--	0.171	2	4.101	--	--	7.06	10	169.552	--	故障 - 自动监测设备故障	0.087	0.4	2.085	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-14	--	--	23413.723	--	--	7.768	6-9	--	--	26.31	40	615.911	--	--	0.27	2	6.327	--	--	6.861	10	160.641	--	故障 - 自动监测设备故障	0.394	0.4	9.214	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-15	--	--	20767.318	--	--	7.797	6-9	--	--	20.4	40	423.75	--	--	0.171	2	3.545	--	--	8.388	10	174.191	--	故障 - 自动监测设备故障>故障 - 自动监测设备故障	0.076	0.4	1.576	--	--	-
			2023-02-16	--	--	20774.914	--	--	7.815	6-9	--	--	21.25	40	441.565	--	--	0.17	2	3.542	--	--	6.885	10	143.04	--	--	0.078	0.4	1.616	--	--	-
			2023-02-17	--	--	19845.684	--	--	7.838	6-9	--	--	18.98	40	376.759	--	--	0.156	2	3.086	--	--	5.886	10	116.814	--	--	0.107	0.4	2.12	--	--	-
			2023-02-18	--	--	20340.723	--	--	7.796	6-9	--	--	16.94	40	344.632	--	--	0.186	2	3.781	--	--	6.025	10	122.557	--	--	0.074	0.4	1.495	--	--	-
			2023-02-19	--	--	20695.828	--	--	7.806	6-9	--	--	21.35	40	441.783	--	--	0.185	2	3.831	--	--	6.845	10	141.672	--	--	0.095	0.4	1.976	--	--	-
			2023-02-20	--	--	17592.232	--	--	7.845	6-9	--	--	23.44	40	412.336	--	--	0.165	2	2.903	--	--	6.357	10	111.84	--	--	0.093	0.4	1.638	--	--	-
			2023-02-21	--	--	21728.727	--	--	7.932	6-9	--	--	19.72	40	428.533	--	--	0.17	2	3.69	--	--	5.938	10	129.035	--	--	0.127	0.4	2.768	--	--	-
			2023-02-22	--	--	22173.59	--	--	7.911	6-9	--	--	23.44	40	519.68	--	--	0.18	2	3.996	--	--	6.222	10	137.974	--	--	0.148	0.4	3.273	--	--	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-23	--	--	24263.426	--	--	--	6-9	--	故障 - 自动监测设备检修>故障 - 自动监测设备检修	16.93	40	410.684	--	调试 - 废水污染物分析仪调试	0.25	2	6.059	--	日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养	4.373	10	106.096	--	调试 - 废水污染物分析仪调试	0.165	0.4	3.995	--	调试 - 废水污染物分析仪调试	-
			2023-02-24	--	--	24330.727	--	--	7.717	6-9	--	--	38.49	40	936.402	--	调试 - 废水污染物分析仪调试	0.18	2	4.391	--	--	11.248（超）	10	273.668	--	调试 - 废水污染物分析仪调试	0.479（超）	0.4	11.65	--	调试 - 废水污染物分析仪调试	-
			2023-02-25	--	--	25114.012	--	--	7.699	6-9	--	--	70.25（超）	40	1764.333	--	调试 - 废水污染物分析仪调试	0.169	2	4.243	--	--	20.024（超）	10	502.884	--	调试 - 废水污染物分析仪调试	0.874（超）	0.4	21.941	--	调试 - 废水污染物分析仪调试	-
			2023-02-26	--	--	24593.723	--	--	7.724	6-9	--	--	35.68	40	877.526	--	调试 - 废水污染物分析仪调试>调试 - 废水污染物分析仪调	0.15	2	3.692	--	--	9.698	10	238.504	--	调试 - 废水污染物分析仪调试>调试 - 废水污染物分	0.399	0.4	9.808	--	调试 - 废水污染物分析仪调试>调试 - 废水污染物分析仪调试	-
			2023-02-27	--	--	25220.402	--	--	7.711	6-9	--	--	28.84	40	727.452	--	调试 - 废水污染物分析仪调试	0.169	2	4.274	--	--	6.391	10	161.184	--	调试 - 废水污染物分析仪调试	0.294	0.4	7.42	--	调试 - 废水污染物分析仪调试	-
			2023-02-28	--	--	27287.488	--	--	7.676	6-9	--	--	30.29	40	826.493	--	调试 - 废水污染物分析仪调试>调试 - 废水污染物分析仪调	0.138	2	3.758	--	--	6.899	10	188.267	--	调试 - 废水污染物分析仪调试>调试 - 废水污染物分	0.252	0.4	6.886	--	调试 - 废水污染物分析仪调试>调试 - 废水污染物分析仪调试	-
	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	废水排口监控点	2023-02-01	-	-	6952.231	-	-	7.750	6-9	-	-	50.119	300	348.439	-	-	2.084	35	14.490	-	-	9.571	55	66.542	-	-	0.747	9	5.192	-	-	-
			2023-02-02	-	-	6902.106	-	-	7.583	6-9	-	-	51.633	300	356.374	-	-	4.008	35	27.666	-	-	8.659	55	59.764	-	-	1.616	9	11.157	-	-	-
			2023-02-03	-	-	5984.568	-	-	7.611	6-9	-	-	82.764	300	495.306	-	-	2.108	35	12.614	-	-	11.369	55	68.039	-	-	2.396	9	14.337	-	-	-
			2023-02-04	-	-	5353.744	-	-	7.630	6-9	-	-	65.740	300	351.954	-	-	5.041	35	26.988	-	-	11.106	55	59.456	-	-	1.593	9	8.526	-	-	-
			2023-02-05	-	-	5445.304	-	-	7.540	6-9	-	-	47.398	300	258.099	-	-	3.021	35	16.451	-	-	7.302	55	39.765	-	-	1.831	9	9.972	-	-	-
			2023-02-06	-	-	5219.299	-	-	7.610	6-9	-	-	83.782	300	437.281	-	-	2.740	35	14.303	-	-	7.164	55	37.391	-	-	2.350	9	12.264	-	-	-
			2023-02-07	-	-	6915.641	-	-	7.646	6-9	-	-	57.138	300	395.146	-	-	6.338	35	43.833	-	-	12.300	55	85.063	-	-	1.362	9	9.418	-	-	-
			2023-02-08	-	-	4737.315	-	-	7.669	6-9	-	-	62.967	300	298.293	-	-	3.784	35	17.927	-	-	10.876	55	51.523	-	-	1.193	9	5.651	-	-	-
			2023-02-09	-	-	4689.385	-	-	7.730	6-9	-	-	45.887	300	215.181	-	-	7.622	35	35.743	-	-	12.470	55	58.478	-	-	1.552	9	7.279	-	-	-
			2023-02-10	-	-	6101.020	-	-	7.789	6-9	-	-	44.851	300	273.636	-	-	9.990	35	60.946	-	-	14.908	55	90.957	-	-	2.276	9	13.884	-	-	-
			2023-02-11	-	-	5316.451	-	-	7.866	6-9	-	-	33.003	300	175.459	-	-	8.704	35	46.276	-	-	14.110	55	75.013	-	-	2.002	9	10.644	-	-	-
			2023-02-12	-	-	4635.432	-	-	7.875	6-9	-	-	43.080	300	199.694	-	-	12.993	35	60.231	-	-	17.177	55	79.624	-	-	2.151	9	9.970	-	-	-
			2023-02-13	-	-	6302.781	-	-	7.866	6-9	-	-	86.528	300	545.368	-	-	10.233	35	64.497	-	-	17.760	55	111.936	-	-	2.228	9	14.041	-	-	-
			2023-02-14	-	-	5265.291	-	-	7.851	6-9	-	-	30.272	300	159.390	-	-	3.039	35	15.998	-	-	5.919	55	31.169	-	-	0.804	9	4.232	-	-	-
			2023-02-15	-	-	4804.682	-	-	7.930	6-9	-	-	73.717	300	354.188	-	-	10.674	35	51.281	-	-	14.533	55	69.825	-	-	2.331	9	11.201	-	-	-
			2023-02-16	-	-	5272.968	-	-	7.870	6-9	-	-	55.216	300	291.152	-	-	9.814	35	51.750	-	-	14.858	55	78.349	-	-	1.721	9	9.077	-	-	-
			2023-02-17	-	-	6535.591	-	-	7.852	6-9	-	-	25.359	300	165.733	-	-	3.683	35	24.073	-	-	10.542	55	68.895	-	-	0.667	9	4.357	-	-	-
			2023-02-18	-	-	4446.258	-	-	7.867	6-9	-	-	86.672	300	385.368	-	-	2.360	35	10.493	-	-	6.967	55	30.977	-	-	0.985	9	4.382	-	-	-
			2023-02-19	-	-	4941.255	-	-	7.832	6-9	-	-	40.825	300	201.727	-	-	4.612	35	22.791	-	-	11.405	55	56.355	-	-	1.263	9	6.239	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-20	-	-	5510.612	-	-	7.803	6-9	-	-	33.744	300	185.953	-	-	5.968	35	32.887	-	-	10.315	55	56.847	-	-	1.290	9	7.110	-	-	-
			2023-02-21	-	-	4846.948	-	-	7.799	6-9	-	-	68.999	300	334.435	-	-	3.749	35	18.175	-	-	11.822	55	57.303	-	-	1.069	9	5.181	-	-	-
			2023-02-22	-	-	6714.146	-	-	7.891	6-9	-	-	50.135	300	336.611	-	-	8.096	35	54.358	-	-	15.240	55	102.325	-	-	1.347	9	9.047	-	-	-
			2023-02-23	-	-	4042.887	-	-	7.775	6-9	-	-	27.989	300	113.157	-	-	9.405	35	38.025	-	-	13.508	55	54.610	-	-	1.115	9	4.508	-	-	-
			2023-02-24	-	-	4616.845	-	-	7.818	6-9	-	-	32.495	300	150.022	-	-	11.154	35	51.495	-	-	17.412	55	80.386	-	-	1.798	9	8.303	-	-	-
			2023-02-25	-	-	6184.263	-	-	7.840	6-9	-	-	44.137	300	272.954	-	-	5.685	35	35.157	-	-	13.179	55	81.501	-	-	1.152	9	7.126	-	-	-
			2023-02-26	-	-	5599.100	-	-	7.822	6-9	-	-	14.412	300	80.696	-	-	2.621	35	14.677	-	-	7.412	55	41.499	-	-	0.519	9	2.906	-	-	-
			2023-02-27	-	-	4596.142	-	-	7.834	6-9	-	-	23.959	300	110.121	-	-	0.336	35	1.545	-	-	11.957	55	54.957	-	-	2.542	9	11.683	-	-	-
			2023-02-28	-	-	3764.721	-	-	7.924	6-9	-	-	5.650	300	21.269	-	-	3.995	35	15.044	-	-	8.650	55	32.564	-	-	0.357	9	1.344	-	-	-
	内蒙古北平纺织有限责任公司	废水排口监控点	2023-02-01	-	-	98.095	-	-	6.848	6-9	-	-	26.503	200	2.599	-	-	1.085	20	0.107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	80.842	-	-	7.012	6-9	-	-	16.461	200	1.332	-	-	0.296	20	0.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	110.958	-	-	6.835	6-9	-	-	9.768	200	1.083	-	-	0.233	20	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	105.943	-	-	6.858	6-9	-	-	16.359	200	1.733	-	-	0.571	20	0.062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	111.670	-	-	6.656	6-9	-	-	21.155	200	2.362	-	-	0.858	20	0.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	117.693	-	-	6.425	6-9	-	-	32.149	200	3.784	-	-	0.527	20	0.064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	116.013	-	-	6.619	6-9	-	-	25.735	200	2.987	-	-	0.338	20	0.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	停运	112.135	-	-	6.473	6-9	-	故障	55.950	200	6.272	-	-	2.104	20	0.236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	115.126	-	-	6.713	6-9	-	-	18.218	200	2.097	-	-	0.852	20	0.098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	113.725	-	-	6.685	6-9	-	-	17.978	200	2.045	-	-	1.339	20	0.153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	119.786	-	-	6.668	6-9	-	-	40.425	200	4.842	-	-	1.537	20	0.183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	停运	118.655	-	-	6.459	6-9	-	故障	38.007	200	4.510	-	-	0.830	20	0.098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	停运	121.079	-	-	6.616	6-9	-	-	39.646	200	4.800	-	-	0.473	20	0.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	125.085	-	-	6.729	6-9	-	-	37.646	200	4.708	-	-	1.882	20	0.235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	122.257	-	-	6.692	6-9	-	-	30.883	200	3.774	-	-	0.542	20	0.069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	110.518	-	-	6.688	6-9	-	-	28.167	200	3.114	-	-	0.043	20	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-17	-	-	120.459	-	-	6.673	6-9	-	-	37.779	200	4.550	-	-	0.044	20	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	113.552	-	-	6.690	6-9	-	-	42.780	200	4.858	-	-	0.189	20	0.023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	119.062	-	-	6.690	6-9	-	-	40.157	200	4.780	-	-	0.045	20	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	105.338	-	-	6.690	6-9	-	-	44.811	200	4.719	-	-	0.102	20	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	0.466	-	-	7.476	6-9	-	-	121.762	200	0.056	-	-	10.208	20	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	120.718	-	-	8.036	6-9	-	-	50.631	200	6.111	-	-	0.248	20	0.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	110.502	-	-	7.988	6-9	-	-	55.044	200	6.079	-	-	0.065	20	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	97.241	-	-	7.976	6-9	-	-	142.003	200	13.809	-	-	8.885	20	0.863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	75.776	-	-	7.913	6-9	-	-	50.910	200	3.857	-	-	0.396	20	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	25.971	-	-	8.009	6-9	-	-	47.210	200	1.226	-	-	0.097	20	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	29.584	-	-	8.290	6-9	-	-	29.355	200	0.869	-	-	0.964	20	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	85.072	-	-	8.258	6-9	-	-	49.353	200	4.199	-	-	0.924	20	0.078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-01	-	-	54.597	-	-	7.147	6-9	-	-	14.033	80	0.767	-	-	0.224	10	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	49.814	-	-	7.139	6-9	-	-	11.571	80	0.576	-	-	0.218	10	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	49.191	-	-	7.124	6-9	-	-	9.427	80	0.464	-	-	0.221	10	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	54.112	-	-	7.087	6-9	-	-	7.829	80	0.423	-	-	0.223	10	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	61.943	-	-	7.048	6-9	-	-	17.700	80	1.096	-	故障	0.228	10	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	63.003	-	-	7.037	6-9	-	-	4.815	80	0.305	-	-	0.238	10	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	64.366	-	-	6.979	6-9	-	-	13.893	80	0.894	-	-	0.355	10	0.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	62.686	-	-	6.981	6-9	-	-	14.468	80	0.909	-	-	0.273	10	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	56.165	-	-	7.036	6-9	-	-	10.448	80	0.586	-	-	0.273	10	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	62.590	-	-	6.955	6-9	-	-	9.144	80	0.572	-	-	0.274	10	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	66.099	-	-	6.943	6-9	-	-	7.555	80	0.500	-	-	0.276	10	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	68.305	-	-	6.923	6-9	-	-	8.580	80	0.585	-	-	0.248	10	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	59.643	-	-	6.939	6-9	-	-	8.456	80	0.504	-	-	0.251	10	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	内蒙古华希生物科技有限公司	废水排口监控点	2023-02-14	-	-	61.561	-	-	6.859	6-9	-	-	15.958	80	0.984	-	-	0.421	10	0.029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	64.371	-	-	6.915	6-9	-	-	14.528	80	0.935	-	-	0.228	10	0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	65.872	-	-	6.975	6-9	-	-	11.022	80	0.726	-	-	0.211	10	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	65.356	-	-	7.042	6-9	-	-	8.529	80	0.508	-	故障	0.193	10	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	68.306	-	-	7.084	6-9	-	-	3.805	80	0.259	-	-	0.183	10	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	56.984	-	-	7.161	6-9	-	-	3.153	80	0.180	-	-	0.167	10	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	58.798	-	-	7.108	6-9	-	-	4.075	80	0.241	-	-	0.148	10	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	64.744	-	-	7.137	6-9	-	-	7.028	80	0.455	-	-	0.239	10	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	90.192	-	-	7.158	6-9	-	-	11.500	80	1.038	-	校准	1.098	10	0.100	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	15.499	-	-	7.148	6-9	-	-	5.838	80	0.093	-	-	0.172	10	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	20.513	-	-	7.188	6-9	-	-	4.423	80	0.157	-	故障	0.156	10	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	7.373	-	-	7.219	6-9	-	-	0.843	80	0.001	-	-	0.140	10	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	16.839	-	-	7.226	6-9	-	-	1.208	80	0.015	-	-	0.147	10	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	631.981	-	-	7.178	6-9	-	-	1.238	80	0.783	-	-	0.240	10	0.149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	65.192	-	-	7.116	6-9	-	-	0.987	80	0.064	-	-	0.200	10	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-01	-	-	5256.200	-	-	7.109	6-9	-	-	14.829	50	78.080	-	-	0.378	5	2.019	-	-	10.580	15	55.606	-	-	0.133	0.5	0.693	-	-	-
			2023-02-02	-	-	6439.130	-	-	7.120	6-9	-	-	22.268	50	142.710	-	-	1.285	5	8.164	-	-	10.606	15	68.305	-	-	0.153	0.5	0.984	-	-	-
			2023-02-03	-	-	5507.560	-	-	7.105	6-9	-	-	17.283	50	95.270	-	-	0.583	5	3.210	-	-	10.466	15	57.638	-	-	0.191	0.5	1.052	-	-	-
			2023-02-04	-	-	6315.920	-	-	6.999	6-9	-	-	20.594	50	130.040	-	-	0.645	5	4.095	-	-	10.410	15	65.763	-	-	0.206	0.5	1.310	-	-	-
			2023-02-05	-	-	5325.230	-	-	6.965	6-9	-	-	15.650	50	83.360	-	-	0.642	5	3.373	-	-	10.206	15	54.318	-	-	0.220	0.5	1.175	-	-	-
			2023-02-06	-	-	4951.640	-	-	7.042	6-9	-	-	25.176	50	124.730	-	-	1.850	5	9.057	-	-	11.269	15	55.841	-	-	0.216	0.5	1.081	-	-	-
			2023-02-07	-	-	6356.670	-	-	7.073	6-9	-	-	19.986	50	127.120	-	-	1.961	5	12.430	-	-	10.439	15	66.056	-	-	0.204	0.5	1.296	-	-	-
			2023-02-08	-	-	6196.570	-	-	7.082	6-9	-	-	15.799	50	97.930	-	-	2.850	5	17.646	-	-	10.589	15	65.551	-	-	0.201	0.5	1.247	-	-	-
			2023-02-09	-	-	5736.570	-	-	7.063	6-9	-	-	23.799	50	136.560	-	-	4.417	5	25.337	-	-	9.598	15	55.029	-	-	0.203	0.5	1.166	-	-	-
			2023-02-10	-	-	6616.860	-	-	6.995	6-9	-	-	20.470	50	135.630	-	-	3.962	5	26.248	-	-	9.616	15	63.595	-	超量程	0.234	0.5	1.522	-	超量程	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮(毫克/升)					总氮(毫克/升)					总磷(毫克/升)					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	内蒙古宇泽水务有限公司察素齐镇污水处理厂	污水排口监控点	2023-02-11	-	-	6010.220	-	-	7.035	6-9	-	-	18.968	50	114.030	-	校准	4.817	5	28.846	-	校准	10.316	15	61.589	-	校准	0.303	0.5	1.781	-	校准	-
			2023-02-12	-	-	6325.150	-	-	7.110	6-9	-	-	18.001	50	113.910	-	-	5.282	5	33.385	-	-	10.777	15	68.142	-	-	0.176	0.5	1.120	-	-	-
			2023-02-13	-	-	6284.090	-	-	7.052	6-9	-	-	20.967	50	131.570	-	-	5.883	5	36.881	-	-	11.936	15	75.076	-	-	0.162	0.5	1.026	-	-	-
			2023-02-14	-	-	6311.460	-	-	7.042	6-9	-	-	20.374	50	128.660	-	-	5.325	5	33.538	-	-	11.289	15	71.267	-	-	0.150	0.5	0.959	-	-	-
			2023-02-15	-	-	6482.370	-	-	7.081	6-9	-	-	14.979	50	96.990	-	-	4.689	5	30.280	-	-	10.759	15	69.742	-	-	0.170	0.5	1.102	-	-	-
			2023-02-16	-	-	6193.430	-	-	7.042	6-9	-	-	16.879	50	104.510	-	-	3.782	5	23.420	-	-	10.979	15	67.951	-	-	0.163	0.5	0.992	-	-	-
			2023-02-17	-	-	7170.710	-	-	6.960	6-9	-	-	19.589	50	140.460	-	-	1.491	5	10.663	-	-	12.566	15	90.106	-	-	0.172	0.5	1.242	-	-	-
			2023-02-18	-	-	6020.140	-	-	6.980	6-9	-	-	17.195	50	103.490	-	-	0.524	5	3.156	-	-	10.811	15	65.148	-	-	0.150	0.5	0.907	-	-	-
			2023-02-19	-	-	6608.940	-	-	6.955	6-9	-	-	26.401	50	174.480	-	-	1.456	5	9.631	-	-	10.771	15	71.183	-	-	0.134	0.5	0.883	-	-	-
			2023-02-20	-	-	6649.920	-	-	6.948	6-9	-	-	37.978	50	252.550	-	-	0.537	5	3.563	-	-	10.453	15	69.471	-	-	0.138	0.5	0.909	-	-	-
			2023-02-21	-	-	5746.790	-	-	6.893	6-9	-	-	31.302	50	179.900	-	-	0.425	5	2.437	-	-	10.199	15	58.572	-	-	0.130	0.5	0.743	-	-	-
			2023-02-22	-	-	6462.270	-	-	6.865	6-9	-	-	32.786	50	211.870	-	-	0.455	8	2.950	-	-	11.386	15	73.579	-	-	0.129	0.5	0.833	-	-	-
			2023-02-23	-	-	6559.890	-	-	6.828	6-9	-	-	31.173	50	204.490	-	-	0.497	8	3.258	-	-	10.775	15	70.681	-	-	0.139	0.5	0.914	-	-	-
			2023-02-24	-	-	6268.550	-	-	6.847	6-9	-	-	32.089	50	201.150	-	-	0.459	8	2.817	-	-	11.663	15	73.069	-	-	0.149	0.5	0.937	-	-	-
			2023-02-25	-	-	6627.600	-	-	6.890	6-9	-	-	30.894	50	204.750	-	-	0.341	8	2.278	-	-	11.112	15	73.637	-	-	0.147	0.5	0.966	-	-	-
			2023-02-26	-	-	7083.220	-	-	6.865	6-9	-	-	28.002	50	198.350	-	-	0.368	8	2.608	-	-	10.915	15	77.322	-	-	0.170	0.5	1.205	-	-	-
			2023-02-27	-	-	6739.510	-	-	6.779	6-9	-	-	32.255	50	217.380	-	-	0.444	8	2.972	-	-	11.212	15	75.552	-	-	0.200	0.5	1.354	-	-	-
			2023-02-28	-	-	7042.430	-	-	6.713	6-9	-	-	34.143	50	240.450	-	-	0.293	8	2.011	-	-	10.594	15	74.604	-	-	0.170	0.5	1.206	-	-	-
			2023-02-01	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-02	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-03	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-04	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-05	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-06	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-07	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	内蒙古宏舜羊绒制品有限公司	废水总排口	2023-02-08	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-09	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	故障	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-10	-	停运	0.000	-	-	7.668	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	0.000	-	-	7.670	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	1.943	-	-	7.674	6-9	-	-	56.900	200	0.111	-	-	0.180	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	2.152	-	-	7.679	6-9	-	-	80.000	200	0.172	-	-	2.260	20	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	0.000	-	-	7.687	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	0.000	-	-	7.687	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	2.897	-	-	7.690	6-9	-	-	96.092	200	0.278	-	-	1.206	20	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	1.459	-	-	7.781	6-9	-	-	115.000	200	0.168	-	-	0.230	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	1.823	-	-	7.754	6-9	-	-	107.800	200	0.196	-	-	0.200	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	1.923	-	-	7.694	6-9	-	-	108.400	200	0.208	-	-	0.120	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	1.370	-	-	7.818	6-9	-	-	97.300	200	0.133	-	-	0.100	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	0.000	-	-	7.726	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	3.011	-	-	7.684	6-9	-	-	143.965	200	0.433	-	校准	9.675	20	0.029	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	0.000	-	-	7.718	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	1.599	-	-	7.725	6-9	-	-	77.900	200	0.125	-	-	1.370	20	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	0.000	-	-	7.685	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	0.000	-	-	7.745	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	1.227	-	-	7.841	6-9	-	-	64.100	200	0.079	-	-	0.090	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	1.474	-	-	7.868	6-9	-	-	65.000	200	0.096	-	-	0.110	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-01	-	-	0.000	-	-	7.761	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	0.000	30	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	0.000	-	-	7.768	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	0.000	30	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	0.000	-	-	7.774	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	0.000	30	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	0.000	-	-	7.729	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	0.000	30	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	内蒙古富佳工贸有限责任公司	废水排口监控点	2023-02-05	-	-	0.000	-	-	7.730	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	0.000	30	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	0.000	-	-	7.753	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	0.000	30	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	0.000	-	-	7.753	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	校准	0.000	20	0.000	-	校准	0.000	30	0.000	-	校准	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	0.000	-	-	7.744	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	0.000	30	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	0.000	-	-	7.727	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	0.000	30	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	0.000	-	-	7.719	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	0.000	30	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	6.151	-	-	7.588	6-9	-	-	41.993	200	0.258	-	-	1.658	20	0.010	-	-	4.210	30	0.025	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	17.610	-	-	7.557	6-9	-	-	23.309	200	0.410	-	-	0.681	20	0.012	-	-	4.925	30	0.087	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	18.995	-	-	7.662	6-9	-	-	25.720	200	0.489	-	-	0.308	20	0.006	-	-	2.560	30	0.048	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	26.074	-	-	7.644	6-9	-	-	25.995	200	0.677	-	-	0.045	20	0.000	-	-	1.189	30	0.032	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	0.000	-	-	7.630	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	0.000	30	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	14.856	-	-	7.580	6-9	-	-	30.983	200	0.461	-	-	1.433	20	0.021	-	-	2.008	30	0.031	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	22.951	-	-	7.545	6-9	-	-	27.806	200	0.639	-	-	0.046	20	0.000	-	-	0.297	30	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	22.876	-	-	7.493	6-9	-	-	36.937	200	0.845	-	-	0.045	20	0.000	-	-	0.208	30	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	22.758	-	-	7.454	6-9	-	-	45.955	200	1.045	-	-	0.045	20	0.000	-	-	1.006	30	0.023	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	22.944	-	-	7.455	6-9	-	-	39.539	200	0.907	-	-	0.047	20	0.000	-	-	0.259	30	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	25.045	-	-	7.375	6-9	-	-	41.902	200	1.049	-	-	0.044	20	0.000	-	-	0.262	30	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	17.823	-	-	7.428	6-9	-	-	42.176	200	0.752	-	校准	0.045	20	0.000	-	校准	0.456	30	0.007	-	校准	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	24.788	-	-	7.471	6-9	-	-	57.612	200	1.427	-	校准	3.068	20	0.074	-	校准	3.299	30	0.082	-	校准	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	20.904	-	-	7.460	6-9	-	-	49.762	200	1.040	-	-	0.350	20	0.007	-	-	0.892	30	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	22.475	-	-	7.503	6-9	-	-	38.773	200	0.871	-	-	0.413	20	0.010	-	-	0.088	30	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	26.948	-	-	7.557	6-9	-	-	34.546	200	0.931	-	-	0.427	20	0.012	-	-	0.360	30	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	24.740	-	-	7.526	6-9	-	-	34.660	200	0.859	-	-	0.437	20	0.011	-	-	0.270	30	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	24.746	-	-	7.473	6-9	-	-	37.124	200	0.917	-	-	0.328	20	0.008	-	-	0.209	30	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-01	-	-	812.620	-	-	6.850	6-9	-	-	15.343	500	11.300	-	日常维护	0.276	45	0.213	-	日常维护	7.871	70	6.386	-	日常维护	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
土默特左旗	内蒙古金山乳业有限责任公司	废水排口监控点	2023-02-02	-	-	771.395	-	-	6.869	6-9	-	-	14.848	500	10.400	-	-	0.217	45	0.156	-	-	7.209	70	5.548	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	872.867	-	-	6.872	6-9	-	-	21.104	500	17.300	-	-	1.284	45	1.108	-	-	8.053	70	7.019	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	965.647	-	-	6.868	6-9	-	-	17.570	500	15.800	-	-	0.429	45	0.403	-	-	5.589	70	5.388	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	649.468	-	-	6.869	6-9	-	-	20.841	500	12.500	-	-	3.666	45	2.371	-	-	9.287	70	6.021	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	570.671	-	-	6.799	6-9	-	-	17.187	500	8.400	-	-	0.434	45	0.236	-	-	13.774	70	7.849	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	834.532	-	-	7.019	6-9	-	-	26.682	500	21.500	-	-	0.265	45	0.209	-	-	21.933	70	18.290	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	908.400	-	-	6.832	6-9	-	-	20.692	500	17.500	-	日常维护	1.328	45	1.191	-	日常维护	12.105	70	10.971	-	日常维护	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	800.523	-	-	6.804	6-9	-	-	20.305	500	14.800	-	-	0.363	45	0.278	-	-	3.724	70	2.968	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	795.535	-	-	6.813	6-9	-	-	19.346	500	14.300	-	-	0.349	45	0.265	-	-	4.793	70	3.802	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	486.272	-	-	6.947	6-9	-	-	22.618	500	9.900	-	-	1.196	45	0.571	-	-	3.234	70	1.561	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	561.925	-	-	6.893	6-9	-	-	28.928	500	15.200	-	-	0.161	45	0.077	-	-	3.464	70	1.933	-	故障	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	753.729	-	-	6.952	6-9	-	-	22.349	500	15.700	-	-	0.196	45	0.140	-	-	10.916	70	8.216	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	856.965	-	-	7.009	6-9	-	-	21.577	500	17.500	-	-	0.228	45	0.186	-	-	14.482	70	12.398	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	742.705	-	-	7.020	6-9	-	-	20.758	500	14.300	-	校准	0.369	45	0.262	-	校准	11.559	70	8.567	-	校准	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	856.692	-	-	6.981	6-9	-	-	15.445	500	12.100	-	-	0.132	45	0.103	-	-	23.962	70	20.479	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	981.525	-	-	6.910	6-9	-	-	15.852	500	14.400	-	-	0.124	45	0.107	-	-	25.330	70	24.852	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	1033.795	-	-	7.011	6-9	-	-	15.948	500	15.400	-	-	0.184	45	0.180	-	-	23.260	70	24.033	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	986.044	-	-	6.937	6-9	-	-	13.226	500	11.900	-	-	0.083	45	0.072	-	-	21.405	70	21.059	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	982.596	-	-	6.976	6-9	-	-	22.262	500	20.700	-	-	4.756	45	4.664	-	-	26.060	70	25.551	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	520.481	-	-	6.932	6-9	-	-	29.230	500	14.100	-	-	10.331	45	5.365	-	-	34.577	70	17.986	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	902.525	-	-	6.876	6-9	-	-	16.679	500	14.100	-	日常维护	1.262	45	1.126	-	日常维护	18.866	70	17.018	-	日常维护	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	783.837	-	-	6.893	6-9	-	-	16.115	500	11.300	-	-	3.726	45	2.910	-	-	7.202	70	5.634	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	704.507	-	-	6.788	6-9	-	-	13.894	500	8.400	-	-	0.186	45	0.118	-	-	4.603	70	3.233	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	701.928	-	-	6.794	6-9	-	-	13.671	500	8.300	-	-	0.176	45	0.112	-	-	8.999	70	6.306	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	569.690	-	-	6.900	6-9	-	-	13.520	500	6.300	-	-	0.197	45	0.102	-	-	7.492	70	4.256	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-27	-	-	719.432	-	-	6.806	6-9	-	-	14.314	500	9.400	-	-	0.202	45	0.133	-	-	10.320	70	7.405	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	746.744	-	-	6.930	6-9	-	-	15.093	500	10.300	-	-	0.427	45	0.307	-	-	7.364	70	5.489	-	-	-	-	-	-	-	-
	内蒙古金泽伊利乳业有限责任公司	废水排放口	2023-02-01	-	-	8092.330	-	-	7.814	6-9	-	-	29.608	500	0.000	-	-	2.018	50	0.000	-	-	27.008	70	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	8792.280	-	-	7.824	6-9	-	-	26.705	500	0.000	-	-	1.971	50	0.000	-	-	24.572	70	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	8242.200	-	-	7.824	6-9	-	-	31.913	500	0.000	-	-	2.258	50	0.000	-	-	23.029	70	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	8561.210	-	-	7.834	6-9	-	-	29.405	500	0.000	-	-	2.230	50	0.000	-	-	20.644	70	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	8730.530	-	-	7.859	6-9	-	-	32.375	500	0.000	-	-	2.336	50	0.000	-	-	19.975	70	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	9387.180	-	-	8.058	6-9	-	-	30.458	500	0.000	-	-	1.933	50	0.000	-	-	17.901	70	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	8904.640	-	-	8.101	6-9	-	-	33.383	500	0.000	-	-	1.894	50	0.000	-	-	23.637	70	0.000	-	故障	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	9362.810	-	-	8.067	6-9	-	-	37.406	500	0.000	-	-	2.295	50	0.000	-	-	17.265	70	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	7840.230	-	-	7.878	6-9	-	-	40.506	500	0.000	-	-	3.061	50	0.000	-	-	20.294	70	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	4655.780	-	-	7.719	6-9	-	-	35.798	500	0.000	-	-	2.688	50	0.000	-	-	20.781	70	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	5742.070	-	-	7.716	6-9	-	-	38.062	500	0.000	-	-	2.776	50	0.000	-	-	19.756	70	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	6349.050	-	-	7.720	6-9	-	-	33.451	500	0.000	-	-	2.975	50	0.000	-	-	18.206	70	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	5804.440	-	-	7.723	6-9	-	-	31.391	500	0.000	-	-	3.166	50	0.000	-	-	17.444	70	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	6496.050	-	-	7.680	6-9	-	-	34.803	500	0.000	-	-	4.432	50	0.000	-	-	20.774	70	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	6820.930	-	-	7.698	6-9	-	-	34.780	500	0.000	-	-	7.330	50	0.000	-	-	25.001	70	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	4504.610	-	-	7.774	6-9	-	-	40.549	500	0.000	-	故障	6.767	50	0.000	-	-	23.617	70	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	5460.540	-	-	7.732	6-9	-	-	46.308	500	0.000	-	-	5.713	50	0.000	-	-	22.134	70	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	2874.320	-	-	7.845	6-9	-	-	38.844	500	0.000	-	-	3.990	50	0.000	-	-	12.619	70	0.000	-	故障	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	2160.850	-	-	7.863	6-9	-	-	27.863	500	0.000	-	-	3.073	50	0.000	-	-	16.723	70	0.000	-	校准	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	1392.160	-	-	7.914	6-9	-	-	16.263	500	0.000	-	-	2.502	50	0.000	-	-	11.862	70	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	2299.230	-	-	7.953	6-9	-	-	29.583	500	0.000	-	-	1.937	50	0.000	-	-	10.325	70	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	2385.920	-	-	7.991	6-9	-	-	24.142	500	0.000	-	-	1.475	50	0.000	-	-	8.404	70	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	1370.510	-	-	7.992	6-9	-	-	20.206	500	0.000	-	-	1.696	50	0.000	-	-	7.224	70	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-24	-	-	1375.280	-	-	8.061	6-9	-	-	25.311	500	0.000	-	-	1.927	50	0.000	-	-	12.096	70	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	2351.360	-	-	8.099	6-9	-	-	27.151	500	0.000	-	-	1.808	50	0.000	-	-	11.033	70	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	2558.190	-	-	8.082	6-9	-	-	30.524	500	0.000	-	-	2.201	50	0.000	-	-	17.082	70	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	2968.870	-	-	8.041	6-9	-	-	24.661	500	0.000	-	-	1.646	50	0.000	-	-	10.496	70	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	4490.820	-	-	7.976	6-9	-	-	27.344	500	0.000	-	-	2.052	50	0.000	-	-	15.581	70	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	内蒙古金海伊利乳业有限责任公司	废水排口监控点	2023-02-01	-	-	1849.408	-	-	7.924	6-9	-	-	15.370	100	27.200	-	-	1.251	15	2.303	-	-	6.173	70	11.404	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	2022.924	-	-	7.963	6-9	-	-	15.534	100	30.300	-	-	0.869	15	1.749	-	-	6.572	70	13.281	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	2210.283	-	-	7.950	6-9	-	-	25.725	100	55.800	-	-	1.211	15	2.667	-	-	7.169	70	15.834	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	1950.345	-	-	7.971	6-9	-	-	22.666	100	42.900	-	-	1.291	15	2.510	-	-	7.115	70	13.865	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	1919.988	-	-	7.914	6-9	-	-	17.437	100	32.500	-	-	0.784	15	1.494	-	-	7.001	70	13.431	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	1525.112	-	-	7.898	6-9	-	-	19.149	100	27.800	-	-	0.957	15	1.447	-	-	6.408	70	9.763	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	2147.116	-	-	7.933	6-9	-	-	29.840	100	62.900	-	-	1.226	15	2.622	-	-	6.751	70	14.483	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	1542.692	-	-	7.929	6-9	-	-	22.158	100	33.100	-	-	0.827	15	1.265	-	-	4.391	70	6.766	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	1534.555	-	-	7.900	6-9	-	-	24.894	100	37.100	-	-	1.629	15	2.488	-	-	4.818	70	7.381	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	1561.585	-	-	7.877	6-9	-	-	22.065	100	33.400	-	-	1.086	15	1.686	-	-	5.587	70	8.715	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	1349.274	-	-	7.932	6-9	-	-	28.302	100	37.300	-	-	0.566	15	0.753	-	-	5.429	70	7.313	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	1511.957	-	-	7.915	6-9	-	-	39.501	100	58.600	-	-	1.482	15	2.230	-	-	5.480	70	8.274	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	1630.930	-	-	7.920	6-9	-	-	20.086	100	31.400	-	-	1.554	15	2.525	-	-	6.357	70	10.354	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	1529.024	-	-	7.939	6-9	-	-	11.931	100	17.100	-	-	0.987	15	1.496	-	-	6.912	70	10.556	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	1423.294	-	-	8.020	6-9	-	-	19.236	100	26.400	-	-	1.101	15	1.555	-	-	5.972	70	8.488	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	1432.908	-	-	8.032	6-9	-	-	17.907	100	24.600	-	-	1.624	15	2.316	-	-	7.597	70	10.877	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	1549.116	-	-	7.995	6-9	-	-	17.826	100	26.700	-	-	1.414	15	2.179	-	-	7.947	70	12.301	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	1499.677	-	-	7.985	6-9	-	-	21.046	100	30.300	-	-	0.874	15	1.301	-	-	8.086	70	12.113	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	1490.628	-	-	7.954	6-9	-	-	18.343	100	26.100	-	-	0.879	15	1.298	-	故障	7.138	70	10.626	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	1663.522	-	-	8.021	6-9	-	-	19.221	100	30.700	-	-	1.187	15	1.966	-	-	7.455	70	12.387	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-21	-	-	1465.897	-	-	7.986	6-9	-	-	21.019	100	29.800	-	-	1.375	15	2.004	-	-	8.793	70	12.879	-	日常维护	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	1300.111	-	-	8.005	6-9	-	-	23.670	100	29.700	-	-	1.217	15	1.570	-	-	8.918	70	11.579	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	1715.702	-	-	8.066	6-9	-	-	21.718	100	36.000	-	-	1.507	15	2.575	-	-	7.940	70	13.611	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	1259.145	-	-	8.032	6-9	-	-	28.540	100	34.900	-	故障	0.785	15	0.975	-	故障	6.822	70	8.576	-	故障	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	1367.282	-	-	8.021	6-9	-	-	33.504	100	44.600	-	-	1.383	15	1.881	-	-	6.562	70	8.960	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	1212.949	-	-	7.989	6-9	-	-	30.045	100	35.300	-	-	2.282	15	2.757	-	-	7.289	70	8.830	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	1259.338	-	-	7.943	6-9	-	-	27.460	100	33.500	-	-	1.830	15	2.292	-	-	7.855	70	9.879	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	1473.766	-	-	8.013	6-9	-	-	23.953	100	34.200	-	日常维护	2.082	15	3.059	-	-	7.709	70	11.350	-	-	-	-	-	-	-	-
		污水排口监控点	2023-02-01	-	-	11851.460	-	-	7.259	6-9	-	-	40.135	50	475.660	-	-	0.073	5	0.870	-	-	0.444	15	5.262	-	-	0.026	0.5	0.307	-	-	-
			2023-02-02	-	-	14063.731	-	-	7.136	6-9	-	-	47.393	50	666.517	-	-	0.072	5	1.019	-	-	0.230	15	3.238	-	-	0.021	0.5	0.303	-	-	-
			2023-02-03	-	-	13648.993	-	-	7.153	6-9	-	-	44.976	50	613.643	-	-	0.071	5	0.976	-	-	0.234	15	3.198	-	-	0.022	0.5	0.300	-	-	-
			2023-02-04	-	-	13918.366	-	-	7.182	6-9	-	-	41.190	50	573.294	-	-	0.070	5	0.967	-	-	0.201	15	2.803	-	-	0.019	0.5	0.264	-	-	-
			2023-02-05	-	-	14308.830	-	-	7.187	6-9	-	-	45.701	50	653.934	-	-	0.070	5	0.999	-	-	0.220	15	3.146	-	-	0.022	0.5	0.320	-	-	-
			2023-02-06	-	-	13755.145	-	-	7.204	6-9	-	-	42.858	50	589.521	-	-	0.078	5	1.070	-	-	0.303	15	4.164	-	-	0.031	0.5	0.433	-	-	-
			2023-02-07	-	-	14035.644	-	-	7.176	6-9	-	-	46.000	50	645.637	-	-	0.073	5	1.030	-	-	0.241	15	3.387	-	-	0.026	0.5	0.370	-	-	-
			2023-02-08	-	-	14880.653	-	-	7.137	6-9	-	-	45.158	50	671.985	-	-	0.072	5	1.073	-	-	0.209	15	3.106	-	-	0.030	0.5	0.452	-	-	-
			2023-02-09	-	-	13835.090	-	-	7.160	6-9	-	-	40.192	50	556.058	-	-	0.072	5	0.990	-	-	0.249	15	3.443	-	-	0.030	0.5	0.409	-	-	-
			2023-02-10	-	-	15159.382	-	-	7.089	6-9	-	-	46.665	50	707.417	-	-	0.071	5	1.072	-	-	0.197	15	2.988	-	-	0.029	0.5	0.443	-	-	-
			2023-02-11	-	-	13632.083	-	-	7.069	6-9	-	-	47.685	50	650.047	-	-	0.071	5	0.971	-	-	0.230	15	3.139	-	-	0.027	0.5	0.370	-	-	-
			2023-02-12	-	-	12823.688	-	-	7.098	6-9	-	-	40.589	50	520.503	-	-	0.073	5	0.935	-	-	0.196	15	2.518	-	-	0.019	0.5	0.243	-	-	-
			2023-02-13	-	-	9560.232	-	-	6.988	6-9	-	-	31.166	50	368.792	-	故障	0.072	5	0.690	-	-	1.485	15	14.193	-	-	0.115	0.5	1.716	-	故障	-
			2023-02-14	-	-	13812.694	-	-	6.565	6-9	-	-	41.150	50	568.390	-	-	0.072	5	1.003	-	-	0.696	15	9.615	-	-	0.104	0.5	1.435	-	-	-
			2023-02-15	-	-	14205.037	-	-	6.504	6-9	-	-	38.428	50	545.795	-	-	0.076	5	1.079	-	-	0.471	15	6.693	-	-	0.054	0.5	0.772	-	-	-
			2023-02-16	-	-	13911.209	-	-	6.475	6-9	-	-	43.447	50	604.394	-	-	0.078	5	1.079	-	-	0.258	15	3.596	-	-	0.036	0.5	0.495	-	-	-
			2023-02-17	-	-	10698.505	-	-	6.702	6-9	-	-	39.482	50	422.395	-	-	0.075	5	0.795	-	-	0.911	15	10.066	-	-	0.085	0.5	0.907	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	呼和浩特如意开发区公用事业有限公司（沙尔沁污水处理厂）		2023-02-18	-	-	13426.248	-	-	6.591	6-9	-	-	44.190	50	593.310	-	-	0.076	5	1.015	-	-	0.242	15	3.245	-	-	0.021	0.5	0.282	-	-	-
			2023-02-19	-	-	12957.866	-	-	6.452	6-9	-	-	46.455	50	601.962	-	-	0.084	5	1.084	-	-	0.306	15	3.966	-	-	0.022	0.5	0.278	-	-	-
			2023-02-20	-	-	12074.135	-	-	6.799	6-9	-	-	35.619	50	430.066	-	-	0.269	5	3.248	-	-	0.887	15	10.706	-	-	0.050	0.5	0.602	-	-	-
			2023-02-21	-	-	11899.668	-	-	7.044	6-9	-	-	43.074	50	512.567	-	-	0.087	5	1.029	-	-	0.810	15	9.639	-	-	0.046	0.5	0.541	-	-	-
			2023-02-22	-	-	13540.343	-	-	6.990	6-9	-	-	45.350	50	614.059	-	-	0.100	8	1.292	-	故障	0.748	15	10.132	-	-	0.047	0.5	0.642	-	-	-
			2023-02-23	-	-	14113.577	-	-	6.946	6-9	-	-	46.681	50	658.840	-	-	0.099	8	1.395	-	-	0.834	15	11.776	-	-	0.060	0.5	0.839	-	-	-
			2023-02-24	-	-	13584.900	-	-	6.948	6-9	-	-	45.465	50	617.632	-	-	0.097	8	1.316	-	-	0.629	15	8.550	-	-	0.068	0.5	0.928	-	-	-
			2023-02-25	-	-	13493.575	-	-	6.965	6-9	-	-	45.704	50	616.710	-	-	0.109	8	1.464	-	-	0.704	15	9.499	-	-	0.077	0.5	1.041	-	-	-
			2023-02-26	-	-	12195.643	-	-	6.952	6-9	-	-	44.819	50	546.591	-	-	0.112	8	1.368	-	-	0.591	15	7.207	-	-	0.067	0.5	0.810	-	-	-
			2023-02-27	-	-	12425.329	-	-	6.905	6-9	-	-	46.336	50	575.746	-	-	0.104	8	1.297	-	-	0.641	15	7.966	-	-	0.062	0.5	0.775	-	-	-
			2023-02-28	-	-	13583.553	-	-	6.524	6-9	-	-	47.873	50	650.284	-	-	0.119	8	1.623	-	-	0.529	15	7.190	-	-	0.057	0.5	0.775	-	-	-
			2023-02-01	--	--	8590.092	--	--	8.398	6-9	--	--	27.8	40	238.805	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.582	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	15.153	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.168	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-02	--	--	11310.204	--	--	8.28	6-9	--	--	27.8	40	314.424	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.767	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	19.951	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.538	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-03	--	--	11814.92	--	--	8.225	6-9	--	--	27.8	40	328.455	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.801	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	20.842	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.607	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-04	--	--	11520.561	--	--	8.317	6-9	--	--	27.8	40	320.272	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.781	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	20.322	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.567	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-05	--	--	11808.18	--	--	8.32	6-9	--	--	27.8	40	328.267	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.801	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	20.83	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.606	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-06	--	--	11383.767	--	--	8.334	6-9	--	--	27.8	40	316.469	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.772	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	20.081	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.548	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-07	--	--	9412.676	--	--	8.351	6-9	--	--	27.8	40	261.672	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.638	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	16.604	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.28	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-08	--	--	11856.421	--	--	8.298	6-9	--	--	27.8	40	329.608	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.804	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	20.915	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.612	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-09	--	--	11735.098	--	--	8.279	6-9	--	--	27.8	40	326.236	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.796	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	20.701	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.596	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-10	--	--	12464.158	--	--	8.263	6-9	--	--	27.8	40	346.504	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.845	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	21.987	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.695	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-11	--	--	12505.592	--	--	8.206	6-9	--	--	27.8	40	347.655	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.848	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	22.06	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.701	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-12	--	--	10968.249	--	--	8.245	6-9	--	--	27.8	40	304.917	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.744	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	19.348	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.492	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-13	--	--	7074.759	--	--	8.299	6-9	--	--	27.8	40	196.678	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.48	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	12.48	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	0.962	--	故障 - 自动监测设备故障	-
		生态补水排放口	2023-02-14	--	--	10503.632	--	--	8.351	6-9	--	--	27.8	40	292.019	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.712	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	18.53	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.429	--	故障 - 自动监测设备故障	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
		监测点	2023-02-15	--	--	10947.223	--	--	8.274	6-9	--	--	27.8	40	304.333	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.742	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	19.311	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.489	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-16	--	--	11613.951	--	--	8.214	6-9	--	--	27.8	40	322.886	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.787	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	20.488	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.58	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-17	--	--	8315.079	--	--	8.209	6-9	--	--	27.8	40	231.159	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.564	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	14.668	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.131	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-18	--	--	11687.172	--	--	8.282	6-9	--	--	27.8	40	324.922	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.792	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	20.617	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.59	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-19	--	--	10281.619	--	--	8.248	6-9	--	--	27.8	40	285.829	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.697	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	18.137	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.398	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-20	--	--	10452.05	--	--	8.274	6-9	--	--	27.8	40	290.567	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.709	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	18.437	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.421	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-21	--	--	8888.813	--	--	8.327	6-9	--	--	27.8	40	247.122	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.603	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	15.681	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.209	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-22	--	--	11160.764	--	--	8.26	6-9	--	--	27.8	40	310.269	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.757	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	19.688	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.518	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-23	--	--	10859.836	--	--	8.227	6-9	--	--	27.8	40	301.903	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.736	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	19.157	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.477	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-24	--	--	11421.641	--	--	8.202	6-9	--	--	27.8	40	317.539	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.774	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	20.149	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.553	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-25	--	--	10821.431	--	--	8.317	6-9	--	--	27.8	40	300.836	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.734	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	19.089	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.472	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-26	--	--	11336.593	--	--	8.236	6-9	--	--	27.8	40	315.157	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.769	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	19.998	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.542	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-27	--	--	11674.286	--	--	8.238	6-9	--	--	27.8	40	324.564	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.792	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	20.595	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.588	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-28	--	--	10896.629	--	--	8.44	6-9	--	--	27.8	40	302.926	--	故障 - 自动监测设备故障	0.068	2	0.739	--	故障 - 自动监测设备故障	1.764	10	19.222	--	故障 - 自动监测设备故障	0.136	0.4	1.482	--	故障 - 自动监测设备故障	-
			2023-02-01	-	-	15123.210	-	-	7.326	6-9	-	-	12.992	60	196.480	-	-	0.213	8	3.167	-	-	10.744	20	162.490	-	-	0.213	1	3.200	-	-	-
			2023-02-02	-	-	13050.390	-	-	7.387	6-9	-	-	14.875	60	194.120	-	-	0.207	8	2.509	-	-	8.055	20	105.122	-	-	0.239	1	3.130	-	-	-
			2023-02-03	-	-	16340.200	-	-	7.379	6-9	-	-	13.009	60	212.570	-	-	0.121	8	1.797	-	-	8.058	20	131.663	-	-	0.242	1	3.964	-	-	-
			2023-02-04	-	-	17120.730	-	-	7.351	6-9	-	-	13.284	60	227.410	-	-	0.175	8	3.117	-	-	7.060	20	120.870	-	-	0.241	1	4.124	-	-	-
			2023-02-05	-	-	16783.790	-	-	7.379	6-9	-	-	13.826	60	232.050	-	-	0.242	8	4.371	-	-	6.868	20	115.264	-	-	0.281	1	4.730	-	-	-
			2023-02-06	-	-	14240.830	-	-	7.444	6-9	-	-	12.100	60	172.310	-	-	0.225	8	3.181	-	-	5.679	20	80.862	-	-	0.298	1	4.245	-	-	-
			2023-02-07	-	-	15659.010	-	-	7.413	6-9	-	-	11.597	60	181.600	-	-	0.264	8	4.149	-	-	5.635	20	88.236	-	-	0.278	1	4.359	-	-	-
			2023-02-08	-	-	16296.300	-	-	7.377	6-9	-	-	13.047	60	212.610	-	-	0.393	8	6.421	-	-	5.922	20	96.507	-	-	0.268	1	4.379	-	-	-
			2023-02-09	-	-	12089.030	-	-	7.463	6-9	-	-	15.024	60	181.620	-	-	0.256	8	3.269	-	-	5.109	20	61.711	-	-	0.276	1	3.345	-	-	-
			2023-02-10	-	-	12316.410	-	-	7.346	6-9	-	-	17.483	60	215.330	-	-	0.200	8	2.533	-	-	10.280	20	126.639	-	-	0.257	1	3.146	-	-	-
			2023-02-11	-	-	17506.080	-	-	7.371	6-9	-	-	19.840	60	347.330	-	-	0.237	8	4.156	-	-	9.358	20	163.816	-	-	0.227	1	3.972	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	土默特左旗城投环保有限公司（金山污水处理厂）	污水排口监控点	2023-02-12	-	-	17045.940	-	-	7.428	6-9	-	-	18.041	60	307.520	-	-	0.251	8	4.292	-	-	8.229	20	140.278	-	-	0.250	1	4.250	-	-	-
			2023-02-13	-	-	15943.080	-	-	7.477	6-9	-	-	18.199	60	290.150	-	-	0.215	8	3.702	-	-	6.819	20	108.715	-	-	0.278	1	4.441	-	-	-
			2023-02-14	-	-	16305.920	-	-	7.449	6-9	-	-	15.473	60	252.290	-	-	0.257	8	4.212	-	-	2.950	20	47.986	-	故障	0.184	1	2.996	-	故障	-
			2023-02-15	-	-	16176.400	-	-	7.459	6-9	-	-	15.013	60	242.860	-	-	0.203	8	3.220	-	-	2.541	20	41.119	-	-	0.191	1	3.087	-	-	-
			2023-02-16	-	-	16314.700	-	-	7.452	6-9	-	-	15.026	60	245.150	-	-	0.256	8	4.187	-	-	4.565	20	74.481	-	-	0.199	1	3.262	-	-	-
			2023-02-17	-	-	14983.750	-	-	7.463	6-9	-	校准	20.292	60	304.030	-	校准	0.371	8	5.506	-	校准	5.274	20	79.018	-	校准	0.244	1	3.699	-	校准	-
			2023-02-18	-	-	7591.190	-	-	7.519	6-9	-	-	17.710	60	134.380	-	-	0.085	8	0.649	-	-	9.208	20	69.878	-	-	0.235	1	1.773	-	-	-
			2023-02-19	-	-	12611.760	-	-	7.415	6-9	-	-	20.900	60	263.590	-	-	0.127	8	1.579	-	-	10.293	20	129.816	-	-	0.149	1	1.872	-	-	-
			2023-02-20	-	-	15667.020	-	-	7.378	6-9	-	-	22.939	60	359.390	-	-	0.153	8	2.363	-	-	8.903	20	139.485	-	-	0.157	1	2.463	-	-	-
			2023-02-21	-	-	14585.620	-	-	7.414	6-9	-	-	19.964	60	291.180	-	-	0.168	8	2.577	-	-	10.335	20	150.738	-	-	0.173	1	2.537	-	-	-
			2023-02-22	-	-	13899.020	-	-	7.425	6-9	-	-	17.917	60	249.010	-	-	0.114	15	1.628	-	-	10.775	20	149.761	-	-	0.200	1	2.774	-	-	-
			2023-02-23	-	-	14018.320	-	-	7.346	6-9	-	-	18.854	60	264.310	-	-	0.217	15	3.302	-	-	11.507	20	161.309	-	-	0.215	1	3.010	-	-	-
			2023-02-24	-	-	13459.820	-	-	7.301	6-9	-	-	18.913	60	254.560	-	-	0.172	15	2.326	-	-	9.710	20	130.699	-	-	0.217	1	2.915	-	-	-
			2023-02-25	-	-	13318.180	-	-	7.315	6-9	-	-	18.782	60	250.120	-	-	0.105	15	1.287	-	-	8.946	20	119.145	-	-	0.190	1	2.544	-	-	-
			2023-02-26	-	-	14167.860	-	-	7.305	6-9	-	-	19.196	60	271.960	-	-	0.051	15	0.755	-	-	8.300	20	117.587	-	-	0.191	1	2.703	-	-	-
			2023-02-27	-	-	9483.480	-	-	7.414	6-9	-	-	20.222	60	191.780	-	-	0.048	15	0.473	-	-	8.925	20	84.604	-	-	0.227	1	2.139	-	-	-
			2023-02-28	-	-	13663.050	-	-	7.243	6-9	-	-	20.453	60	279.440	-	故障	0.073	15	0.950	-	-	9.244	20	126.306	-	-	0.190	1	2.595	-	-	-
			2023-02-01	-	-	837.769	-	-	7.282	6-9	-	-	7.582	80	6.351	-	-	0.521	10	0.434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	784.735	-	-	7.262	6-9	-	-	7.546	80	5.924	-	-	0.588	10	0.461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	844.062	-	-	7.331	6-9	-	-	9.905	80	8.358	-	-	0.622	10	0.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	417.053	-	-	6.898	6-9	-	-	14.407	80	6.007	-	-	0.997	10	0.413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	534.439	-	-	6.823	6-9	-	-	12.383	80	6.619	-	-	0.013	10	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	999.764	-	-	7.148	6-9	-	-	13.248	80	13.245	-	-	0.480	10	0.479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	888.494	-	-	7.100	6-9	-	-	6.760	80	6.005	-	-	0.163	10	0.144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	951.827	-	-	7.103	6-9	-	-	11.677	80	11.114	-	-	0.519	10	0.495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	金宇保灵生物药品有限公司新厂	废水排口监控点	2023-02-09	-	-	896.251	-	-	7.105	6-9	-	-	13.349	80	11.963	-	-	0.621	10	0.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	883.484	-	-	7.233	6-9	-	-	16.868	80	14.903	-	-	0.581	10	0.509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	847.957	-	-	7.218	6-9	-	-	17.842	80	15.130	-	-	0.264	10	0.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	1059.214	-	-	7.217	6-9	-	-	17.505	80	18.540	-	-	0.786	10	0.831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	927.221	-	-	7.245	6-9	-	-	19.981	80	18.525	-	-	0.723	10	0.669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	759.961	-	-	7.234	6-9	-	-	49.111	80	37.321	-	-	0.464	10	0.355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	1071.900	-	-	7.227	6-9	-	-	53.235	80	57.059	-	-	2.356	10	2.526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	725.911	-	-	7.273	6-9	-	-	14.366	80	10.429	-	-	3.534	10	2.566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	904.882	-	-	7.372	6-9	-	-	19.101	80	17.286	-	-	2.759	10	2.496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	839.708	-	-	7.285	6-9	-	-	25.519	80	21.430	-	-	1.361	10	1.142	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	942.163	-	-	7.248	6-9	-	-	22.488	80	21.185	-	-	0.461	10	0.435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	916.999	-	-	7.262	6-9	-	-	25.189	80	23.101	-	-	1.300	10	1.193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	763.732	-	-	7.460	6-9	-	-	25.099	80	19.168	-	故障	0.850	10	0.648	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	828.429	-	-	7.408	6-9	-	-	19.813	80	16.412	-	-	0.474	10	0.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	981.075	-	-	7.243	6-9	-	-	14.712	80	14.431	-	-	0.894	10	0.880	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	895.678	-	-	7.203	6-9	-	-	10.836	80	9.706	-	-	0.953	10	0.856	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	875.960	-	-	7.177	6-9	-	-	9.552	80	8.365	-	-	0.681	10	0.600	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	702.648	-	-	7.193	6-9	-	-	10.586	80	7.438	-	-	0.912	10	0.638	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	706.891	-	-	7.204	6-9	-	-	10.236	80	7.237	-	-	0.886	10	0.625	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	892.845	-	-	7.159	6-9	-	-	13.073	80	11.674	-	-	0.641	10	0.570	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
市辖区	金宇保灵生物药品有限公司服厂	废水排口监控点	2023-02-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-01	-	-	810.282	-	-	6.989	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	719.301	-	-	7.328	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	健隆生物科技股份有限公司	废水排放口	2023-02-03	-	-	885.222	-	-	7.287	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	1091.480	-	-	7.471	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	1341.876	-	-	7.451	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	572.171	-	-	7.533	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	843.380	-	-	7.499	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	641.450	-	-	7.485	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	1236.211	-	-	7.364	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	1165.450	-	-	7.361	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	982.855	-	-	7.160	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	1285.170	-	-	7.254	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	1149.230	-	-	7.118	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	1352.015	-	-	6.899	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	767.261	-	-	7.456	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	1262.629	-	-	7.332	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	45.319	-	-	7.241	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	16.293	-	-	7.884	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	26.281	-	-	7.267	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	792.750	-	-	7.046	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	1442.607	-	-	6.928	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	1414.001	-	-	6.894	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	525.048	-	-	7.071	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	60.352	-	-	7.114	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	1167.050	-	-	6.951	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	1870.361	-	-	6.656	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	1725.186	-	-	6.528	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-28	-	-	2067.934	-	-	6.362	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	内蒙古中牧生物药业有限公司	污水站	2023-02-01	-	-	402.846	-	-	8.278	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	558.528	-	-	7.814	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	424.330	-	-	7.534	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	451.755	-	-	7.539	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	437.875	-	-	7.380	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	303.787	-	-	7.055	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	430.609	-	-	6.819	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	462.891	-	-	6.733	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	311.974	-	-	6.812	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	425.949	-	-	6.957	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	463.618	-	-	7.057	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	391.517	-	-	7.097	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	369.061	-	-	7.023	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	437.963	-	-	7.077	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	480.478	-	-	7.508	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	385.270	-	-	7.830	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	489.169	-	-	7.962	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	485.324	-	-	8.055	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	562.333	-	-	8.081	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	428.985	-	-	7.770	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	401.637	-	-	7.127	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	381.928	-	-	7.059	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	385.663	-	-	7.044	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	429.006	-	-	7.014	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-25	-	-	317.142	-	-	7.020	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	396.381	-	-	8.458	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	571.155	-	-	7.226	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	427.973	-	-	7.850	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	内蒙古常盛制药有限公司	废水排口监控点	2023-02-01	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-02	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-03	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-04	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-05	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-06	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-07	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-08	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-09	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-10	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-11	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-12	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-13	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-14	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-15	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-16	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-17	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-18	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-19	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-20	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-21	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-22	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-23	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-24	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-25	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-26	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-27	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-28	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
	内蒙古拜克生物有限公司	拜克废水总排口	2023-02-01	-	-	297.269	-	-	7.021	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	282.666	-	-	7.164	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	173.916	-	-	7.123	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	216.485	-	-	7.095	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	249.078	-	-	7.080	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	282.615	-	-	7.092	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	201.422	-	-	7.068	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	273.341	-	-	7.009	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	291.727	-	-	6.994	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	82.507	-	-	7.199	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	268.046	-	-	7.254	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	220.212	-	-	7.349	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	180.868	-	-	7.306	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	222.455	-	-	7.297	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	209.896	-	-	7.309	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	184.049	-	-	7.187	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	227.327	-	-	7.167	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	281.283	-	-	7.000	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-19	-	-	375.955	-	-	6.295	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	145.903	-	-	6.450	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	323.376	-	-	6.540	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	219.860	-	-	6.868	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	385.607	-	-	6.585	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	238.677	-	-	7.045	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	119.687	-	-	7.260	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	174.970	-	-	7.001	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	267.305	-	-	6.946	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	172.630	-	-	7.887	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	内蒙古融成玉米开发有限公司	废水排口监控点	2023-02-01	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-02	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-03	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-04	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-05	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-06	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-07	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-08	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-09	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-10	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-11	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-12	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-13	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-14	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-15	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-16	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-17	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-18	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-19	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-20	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-21	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-22	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-23	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-24	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-25	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-26	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-27	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-28	-	停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-01	-	-	520.065	-	-	5.328	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	521.305	-	-	5.326	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	394.457	-	-	5.305	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	523.888	-	-	5.310	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	367.448	-	-	5.321	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	377.909	-	-	5.391	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	415.727	-	-	5.360	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	346.109	-	-	5.348	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	423.135	-	-	5.254	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	329.206	-	-	5.215	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	475.563	-	-	5.240	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	442.173	-	-	5.285	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	内蒙古金河淀粉有限责任公司	废水排放口	2023-02-13	-	-	336.856	-	-	5.349	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	411.760	-	-	5.399	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	445.536	-	-	5.462	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	469.080	-	-	5.582	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	502.702	-	-	5.645	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	548.781	-	-	5.622	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	426.543	-	-	5.586	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	412.414	-	-	5.605	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	495.164	-	-	5.597	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	484.440	-	-	5.615	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	527.728	-	-	5.618	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	526.271	-	-	5.602	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	646.076	-	-	5.609	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	417.914	-	-	5.606	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	557.926	-	-	5.588	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	572.219	-	-	5.565	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-01	-	-	5746.131	-	-	6.727	6-9	-	-	6.685	50	38.415	-	-	0.607	5	3.490	-	-	3.426	15	19.685	-	-	0.102	0.5	0.587	-	-	-
			2023-02-02	-	-	7790.501	-	-	6.787	6-9	-	-	5.934	50	46.231	-	-	0.429	5	3.346	-	-	3.952	15	30.786	-	-	0.111	0.5	0.865	-	-	-
			2023-02-03	-	-	7953.764	-	-	6.843	6-9	-	-	5.938	50	47.238	-	-	0.393	5	3.124	-	-	3.845	15	30.583	-	-	0.109	0.5	0.864	-	-	-
			2023-02-04	-	-	5631.878	-	-	6.986	6-9	-	-	11.169	50	62.908	-	-	0.502	5	2.824	-	-	4.367	15	24.596	-	-	0.121	0.5	0.684	-	-	-
			2023-02-05	-	-	1440.774	-	-	6.640	6-9	-	-	3.745	50	5.393	-	-	0.101	5	0.146	-	-	3.021	15	4.353	-	-	0.090	0.5	0.130	-	-	-
			2023-02-06	-	-	3955.059	-	-	6.877	6-9	-	-	11.500	50	45.485	-	-	2.527	5	9.993	-	-	4.450	15	17.599	-	-	0.101	0.5	0.399	-	-	-
			2023-02-07	-	-	4544.771	-	故障	6.701	6-9	-	故障	15.001	50	68.172	-	故障	0.443	5	2.012	-	故障	4.540	15	20.637	-	故障	0.085	0.5	0.386	-	故障	-
			2023-02-08	-	-	4895.083	-	-	6.453	6-9	-	-	5.970	50	29.218	-	-	0.080	5	0.394	-	-	4.524	15	22.145	-	-	0.094	0.5	0.464	-	-	-
			2023-02-09	-	-	6568.532	-	-	6.829	6-9	-	-	5.273	50	34.642	-	-	0.332	5	2.182	-	-	2.851	15	18.726	-	-	0.062	0.5	0.409	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
托克托县	内蒙古金河环保科技有限公司	再生回用水总排口	2023-02-10	-	-	9899.021	-	-	6.961	6-9	-	-	5.515	50	54.592	-	-	0.463	5	4.582	-	-	5.325	15	52.716	-	-	0.070	0.5	0.691	-	-	-
			2023-02-11	-	-	10032.295	-	-	6.606	6-9	-	-	5.348	50	53.654	-	-	0.397	5	3.976	-	-	6.163	15	61.831	-	-	0.089	0.5	0.897	-	-	-
			2023-02-12	-	-	9012.585	-	-	6.758	6-9	-	-	5.456	50	49.172	-	-	0.425	5	3.833	-	-	6.895	15	62.146	-	-	0.094	0.5	0.845	-	-	-
			2023-02-13	-	-	8661.217	-	-	6.984	6-9	-	-	6.156	50	53.325	-	-	0.637	5	5.513	-	-	4.729	15	40.958	-	-	0.121	0.5	1.050	-	-	-
			2023-02-14	-	-	8638.104	-	-	6.745	6-9	-	-	5.152	50	44.510	-	-	0.254	5	2.193	-	-	3.720	15	32.133	-	-	0.090	0.5	0.781	-	-	-
			2023-02-15	-	-	6463.206	-	-	6.407	6-9	-	-	3.902	50	25.211	-	-	0.260	5	1.684	-	-	3.551	15	22.953	-	-	0.090	0.5	0.581	-	-	-
			2023-02-16	-	-	6434.840	-	-	6.983	6-9	-	-	3.946	50	25.396	-	-	0.153	5	0.984	-	-	3.232	15	20.797	-	-	0.085	0.5	0.550	-	-	-
			2023-02-17	-	-	8931.843	-	-	7.086	6-9	-	-	5.204	50	46.482	-	-	0.334	5	2.989	-	-	3.510	15	31.347	-	-	0.061	0.5	0.543	-	-	-
			2023-02-18	-	-	8537.716	-	-	7.276	6-9	-	-	5.185	50	44.274	-	-	0.347	5	2.964	-	-	1.871	15	15.977	-	-	0.035	0.5	0.296	-	-	-
			2023-02-19	-	-	8194.328	-	-	7.058	6-9	-	-	5.205	50	42.653	-	-	0.526	5	4.309	-	-	1.798	15	14.732	-	-	0.036	0.5	0.291	-	-	-
			2023-02-20	-	-	6131.608	-	-	7.240	6-9	-	-	5.935	50	36.384	-	-	0.377	5	2.314	-	-	2.224	15	13.639	-	-	0.036	0.5	0.222	-	-	-
			2023-02-21	-	-	5540.392	-	-	6.982	6-9	-	-	5.669	50	31.408	-	-	0.398	5	2.209	-	-	2.523	15	13.981	-	-	0.032	0.5	0.176	-	-	-
			2023-02-22	-	-	6528.481	-	-	6.681	6-9	-	-	5.035	50	32.868	-	-	0.369	8	2.410	-	-	3.061	15	19.983	-	-	0.030	0.5	0.195	-	-	-
			2023-02-23	-	-	9092.633	-	-	6.760	6-9	-	-	11.603	50	105.509	-	校准	0.822	8	7.475	-	校准	3.622	15	32.939	-	校准	0.082	0.5	0.748	-	校准	-
			2023-02-24	-	-	6559.095	-	-	7.244	6-9	-	-	5.074	50	33.277	-	-	1.159	8	7.598	-	-	3.498	15	22.945	-	-	0.036	0.5	0.239	-	-	-
			2023-02-25	-	-	7972.294	-	-	6.793	6-9	-	-	6.110	50	48.708	-	-	0.558	8	4.449	-	-	3.112	15	24.804	-	-	0.046	0.5	0.363	-	-	-
			2023-02-26	-	-	8200.578	-	-	6.712	6-9	-	-	5.232	50	42.898	-	-	0.360	8	2.951	-	-	2.420	15	19.840	-	-	0.035	0.5	0.285	-	-	-
			2023-02-27	-	-	9124.781	-	-	6.674	6-9	-	-	5.542	50	50.559	-	-	0.567	8	5.176	-	-	2.650	15	24.178	-	-	0.039	0.5	0.352	-	-	-
			2023-02-28	-	-	9194.013	-	-	6.738	6-9	-	-	5.227	50	48.054	-	-	0.733	8	6.739	-	-	2.896	15	26.628	-	-	0.039	0.5	0.363	-	-	-
			2023-02-01	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-02	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-03	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-04	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-05	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-06	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
		污水排口监控点	2023-02-07	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-08	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-09	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-10	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-11	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-12	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-13	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-14	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-15	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-16	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-17	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-18	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-19	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-20	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-21	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-22	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-23	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-24	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-25	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-26	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-27	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-28	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	120	-	-	-	-	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	-	-	-	全天停产
			2023-02-01	-	-	931.510	-	-	5.054	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	829.982	-	-	5.773	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	1099.168	-	-	5.267	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	内蒙古金达威药业有限公司	生产生活废水总排口	2023-02-04	-	-	1131.937	-	-	4.963	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	1063.666	-	-	4.122	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	1157.167	-	-	4.971	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	1062.906	-	-	5.605	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	987.977	-	-	4.496	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	1261.278	-	-	6.136	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	1646.848	-	-	5.131	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	1132.289	-	-	5.652	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	1177.529	-	-	5.156	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	1082.173	-	-	5.407	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	1206.534	-	-	4.504	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	1259.678	-	-	4.801	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	1262.640	-	-	4.840	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	987.060	-	-	5.558	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	1017.254	-	-	5.896	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	1203.118	-	-	5.129	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	1271.740	-	-	5.256	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	1105.586	-	-	5.408	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	1231.879	-	-	4.581	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	1193.337	-	-	4.864	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	1253.054	-	-	4.947	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	1174.040	-	-	5.360	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	1169.041	-	-	4.831	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	1262.033	-	-	4.886	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	1307.637	-	-	4.609	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	托克托工业园区污水处理厂	污水排口监控点	2023-02-01	-	-	152.370	-	-	7.910	6-9	-	-	7.861	60	0.700	-	-	0.689	8	0.096	-	-	13.376	20	1.940	-	-	0.457	1	0.040	-	-	-
			2023-02-02	-	-	69.320	-	-	7.941	6-9	-	-	8.552	60	0.100	-	-	0.662	8	0.038	-	-	12.843	20	0.730	-	-	0.238	1	0.000	-	-	-
			2023-02-03	-	-	124.650	-	-	7.948	6-9	-	-	7.756	60	0.600	-	-	0.695	8	0.073	-	-	14.640	20	1.690	-	-	0.280	1	0.020	-	-	-
			2023-02-04	-	-	29.940	-	-	7.916	6-9	-	-	8.988	60	0.000	-	-	0.606	8	0.010	-	-	13.504	20	0.310	-	-	0.233	1	0.000	-	-	-
			2023-02-05	-	-	23.960	-	-	7.906	6-9	-	-	12.814	60	0.000	-	-	0.790	8	0.011	-	-	12.147	20	0.200	-	-	0.211	1	0.000	-	-	-
			2023-02-06	-	-	22.890	-	-	7.929	6-9	-	-	9.079	60	0.000	-	-	0.814	8	0.007	-	-	11.252	20	0.160	-	-	0.135	1	0.000	-	-	-
			2023-02-07	-	-	21.660	-	-	7.730	6-9	-	-	9.702	60	0.000	-	-	0.751	8	0.007	-	-	14.462	20	0.240	-	-	0.207	1	0.000	-	-	-
			2023-02-08	-	-	19.420	-	-	7.991	6-9	-	-	10.335	60	0.000	-	-	0.704	8	0.007	-	-	13.661	20	0.150	-	-	0.224	1	0.000	-	-	-
			2023-02-09	-	-	22.330	-	-	8.108	6-9	-	-	9.678	60	0.000	-	-	0.661	8	0.005	-	-	11.660	20	0.160	-	-	0.155	1	0.000	-	-	-
			2023-02-10	-	-	672.840	-	-	7.541	6-9	-	-	11.924	60	7.600	-	-	0.763	8	0.504	-	-	13.466	20	8.950	-	-	0.404	1	0.250	-	-	-
			2023-02-11	-	-	1952.670	-	-	6.959	6-9	-	-	22.591	60	43.100	-	-	3.789	8	7.388	-	-	15.457	20	30.070	-	-	0.517	1	0.890	-	-	-
			2023-02-12	-	-	1681.170	-	-	6.879	6-9	-	-	24.916	60	40.900	-	-	6.005	8	10.085	-	-	15.714	20	26.300	-	-	0.539	1	0.780	-	-	-
			2023-02-13	-	-	726.220	-	-	7.620	6-9	-	-	23.680	60	16.200	-	-	5.628	8	4.077	-	-	15.881	20	11.420	-	-	0.450	1	0.210	-	-	-
			2023-02-14	-	-	328.530	-	-	7.991	6-9	-	-	14.750	60	3.900	-	-	1.183	8	0.379	-	-	12.971	20	4.140	-	-	0.401	1	0.000	-	-	-
			2023-02-15	-	-	128.680	-	-	8.011	6-9	-	-	11.928	60	0.900	-	-	0.500	8	0.056	-	-	10.085	20	1.210	-	-	0.319	1	0.000	-	-	-
			2023-02-16	-	-	22.450	-	-	8.024	6-9	-	-	12.655	60	0.000	-	-	0.705	8	0.006	-	-	11.387	20	0.160	-	-	0.370	1	0.000	-	-	-
			2023-02-17	-	-	22.380	-	-	7.999	6-9	-	-	18.024	60	0.200	-	-	0.893	8	0.009	-	-	4.475	20	0.020	-	-	0.410	1	0.000	-	-	-
			2023-02-18	-	-	25.600	-	-	7.994	6-9	-	-	11.587	60	0.000	-	-	1.365	8	0.025	-	-	6.603	20	0.100	-	-	0.405	1	0.000	-	-	-
			2023-02-19	-	-	25.560	-	-	7.968	6-9	-	-	14.229	60	0.000	-	-	0.744	8	0.011	-	-	10.352	20	0.190	-	-	0.398	1	0.000	-	-	-
			2023-02-20	-	-	22.370	-	-	7.931	6-9	-	-	16.959	60	0.100	-	-	0.786	8	0.006	-	-	10.419	20	0.130	-	-	0.397	1	0.000	-	-	-
			2023-02-21	-	-	18.410	-	-	7.926	6-9	-	-	12.542	60	0.000	-	-	0.840	8	0.006	-	-	10.380	20	0.120	-	-	0.421	1	0.000	-	-	-
			2023-02-22	-	-	17.340	-	-	7.935	6-9	-	-	25.024	60	0.200	-	-	0.870	15	0.009	-	-	10.513	20	0.090	-	-	0.382	1	0.000	-	-	-
			2023-02-23	-	-	20.340	-	-	7.917	6-9	-	-	22.294	60	0.200	-	-	0.743	15	0.009	-	-	10.500	20	0.150	-	-	0.380	1	0.000	-	-	-
			2023-02-24	-	-	649.000	-	-	7.892	6-9	-	校准	26.602	60	16.500	-	校准	5.980	15	3.872	-	校准	10.679	20	6.800	-	校准>校准	0.518	1	0.270	-	校准>校准	-
			2023-02-25	-	-	1278.310	-	-	7.947	6-9	-	-	26.896	60	33.400	-	-	2.213	15	2.817	-	-	14.878	20	18.890	-	-	0.563	1	0.600	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-26	-	-	893.280	-	-	7.937	6-9	-	-	29.108	60	24.900	-	-	3.759	15	3.367	-	故障	15.505	20	13.750	-	-	0.588	1	0.410	-	-	-
			2023-02-27	-	-	367.570	-	-	7.201	6-9	-	-	22.180	60	6.700	-	-	2.236	15	0.811	-	-	13.660	20	4.910	-	-	0.339	1	0.030	-	-	-
			2023-02-28	-	-	161.620	-	-	7.504	6-9	-	-	17.251	60	2.300	-	-	0.702	15	0.105	-	-	12.680	20	1.960	-	-	0.277	1	0.000	-	-	-
	托县双河镇污水处理厂	污水排口监控点	2023-02-01	--	--	7595.177	--	--	6.81	6-9	--	--	20.41	50	154.99	--	--	0.309	8	2.348	--	--	7.379	15	56.041	--	--	0.047	0.5	0.36	--	--	-
			2023-02-02	--	--	7539.525	--	--	6.78	6-9	--	--	24.19	50	182.403	--	--	0.064	8	0.484	--	--	9.114	15	68.718	--	--	0.056	0.5	0.42	--	--	-
			2023-02-03	--	--	7385.451	--	--	6.72	6-9	--	--	40.92	50	302.606	--	故障 - 采样环节堵塞；日常维护 - 自动监测设备计划性维护	0.185	8	1.366	--	日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养	7.042	15	52.076	--	故障 - 采样环节堵塞；故障 - 采样环节泄露；日常维护 - 自动监测设备计划性	0.317	0.5	2.347	--	故障 - 采样环节堵塞；故障 - 采样环节泄露	-
			2023-02-04	--	--	7754.626	--	--	6.78	6-9	--	--	20.6	50	159.735	--	--	0.049	8	0.378	--	--	7.187	15	55.736	--	--	0.135	0.5	1.048	--	--	-
			2023-02-05	--	--	7517.357	--	--	6.84	6-9	--	--	22.35	50	168.009	--	--	0.059	8	0.445	--	--	7.081	15	53.233	--	--	0.062	0.5	0.467	--	--	-
			2023-02-06	--	--	7763.135	--	--	6.79	6-9	--	--	18.82	50	146.105	--	--	0.245	8	1.904	--	--	7.379	15	57.286	--	--	0.05	0.5	0.389	--	--	-
			2023-02-07	--	--	7289.35	--	--	6.83	6-9	--	--	17.68	50	128.897	--	--	0.227	8	1.652	--	--	7.388	15	53.853	--	--	0.063	0.5	0.456	--	--	-
			2023-02-08	--	--	5570.16	--	--	7.03	6-9	--	--	17.42	50	97.022	--	--	0.177	8	0.985	--	--	7.254	15	40.408	--	--	0.097	0.5	0.542	--	--	-
			2023-02-09	--	停排	2903.563	--	--	3.17（超）	6-9	--	--	16.23	50	47.116	--	--	0.052	8	0.152	--	--	6.461	15	18.761	--	--	0.077	0.5	0.223	--	--	-
			2023-02-10	--	停排	2902.711	--	--	2.18（超）	6-9	--	--	16.24	50	47.152	--	--	0.042	8	0.123	--	--	5.45	15	15.819	--	--	0.141	0.5	0.409	--	--	-
			2023-02-11	--	--	7332.487	--	--	7.19	6-9	--	--	18.72	50	137.24	--	校准 - 自动监测设备处于校准	0.407	8	2.987	--	校准 - 自动监测设备处于校准	3.906	15	28.643	--	校准 - 自动监测设备处于校准	0.107	0.5	0.784	--	校准 - 自动监测设备处于校准	-
			2023-02-12	--	--	7702.485	--	--	7.04	6-9	--	--	20.78	50	160.082	--	故障 - 采样环节堵塞	0.122	8	0.94	--	--	5.496	15	42.334	--	--	0.087	0.5	0.67	--	--	-
			2023-02-13	--	--	7893.819	--	--	7.01	6-9	--	--	23.41	50	184.82	--	--	0.102	8	0.805	--	--	7.51	15	59.283	--	--	0.079	0.5	0.623	--	--	-
			2023-02-14	--	--	8273.608	--	--	7	6-9	--	--	21.09	50	174.503	--	--	0.381	8	3.156	--	--	6.192	15	51.227	--	--	0.063	0.5	0.517	--	--	-
			2023-02-15	--	停排	7810.695	--	--	6.91	6-9	--	故障 - 自动监测设备断电	23.05	50	180.023	--	校准 - 自动监测设备处于校准	1.128	8	8.811	--	校准 - 自动监测设备处于校准	7.239	15	56.539	--	校准 - 自动监测设备处于校准	0.097	0.5	0.761	--	校准 - 自动监测设备处于校准	-
			2023-02-16	--	--	8287.477	--	--	7.06	6-9	--	--	25.47	50	211.06	--	--	0.725	8	6.012	--	--	8.876	15	73.559	--	--	0.096	0.5	0.795	--	--	-
			2023-02-17	--	--	8367.034	--	--	7.06	6-9	--	--	24.71	50	206.752	--	--	0.127	8	1.064	--	--	10.102	15	84.526	--	--	0.059	0.5	0.493	--	--	-
			2023-02-18	--	--	8873.53	--	--	7.09	6-9	--	--	26.58	50	235.865	--	--	0.748	8	6.64	--	--	8.957	15	79.485	--	--	0.065	0.5	0.577	--	--	-
			2023-02-19	--	--	8723.086	--	--	7.13	6-9	--	--	28.88	50	251.908	--	--	1.148	8	10.016	--	--	7.829	15	68.293	--	--	0.061	0.5	0.535	--	--	-
			2023-02-20	--	--	8845.506	--	--	7.16	6-9	--	--	30.1	50	266.214	--	校准 - 自动监测设备处于校验	2.06	8	18.219	--	校准 - 自动监测设备处于校验；故障 - 采样环节掺杂	7.499	15	66.335	--	校准 - 自动监测设备处于校验	0.117	0.5	1.036	--	校准 - 自动监测设备处于校验	-
			2023-02-21	--	--	8960.96	--	--	7.18	6-9	--	--	29.61	50	265.337	--	--	1.002	8	8.982	--	--	8.132	15	72.866	--	日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养	0.163	0.5	1.464	--	日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养	-
			2023-02-22	--	--	8511.245	--	--	7.17	6-9	--	--	25.97	50	221.006	--	--	0.287	8	2.441	--	--	8.068	15	68.67	--	--	0.089	0.5	0.762	--	--	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-23	--	--	8765.123	--	--	7.14	6-9	--	--	27.15	50	237.965	--	--	0.151	8	1.327	--	--	5.419	15	47.5	--	--	0.078	0.5	0.68	--	--	-
			2023-02-24	--	--	7394.541	--	--	7.18	6-9	--	--	28.61	50	211.544	--	故障 - 采样环节堵塞	0.483	8	3.575	--	--	5.648	15	41.767	--	--	0.145	0.5	1.072	--	--	-
			2023-02-25	--	--	6097.46	--	--	6.89	6-9	--	--	27.18	50	165.724	--	故障 - 采样环节掺杂	0.065	8	0.394	--	--	8.24	15	50.24	--	故障 - 采样环节泄露	0.221	0.5	1.347	--	故障 - 采样环节泄露	-
			2023-02-26	--	--	7830.714	--	--	6.89	6-9	--	--	22.34	50	174.901	--	--	0.052	8	0.406	--	--	8.228	15	64.428	--	--	0.077	0.5	0.607	--	--	-
			2023-02-27	--	--	8537.016	--	--	6.87	6-9	--	--	19.39	50	165.5	--	--	1.142	8	9.747	--	--	7.295	15	62.278	--	--	0.06	0.5	0.515	--	--	-
			2023-02-28	--	--	7593.103	--	--	6.81	6-9	--	--	25.11	50	190.691	--	校准 - 自动监测设备处于校准	0.251	8	1.902	--	校准 - 自动监测设备处于校准	7.946	15	60.337	--	校准 - 自动监测设备处于校准	0.108	0.5	0.817	--	校准 - 自动监测设备处于校准	-
	金河佑本生物制品有限公司	污水排放口	2023-02-01	-	-	107.000	-	-	8.747	6-9	-	-	7.004	80	0.768	-	故障	0.070	10	0.005	-	故障	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	40.552	-	-	8.738	6-9	-	-	7.935	80	0.290	-	故障	0.072	10	0.002	-	故障	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	55.046	-	-	8.720	6-9	-	-	7.011	80	0.394	-	-	0.073	10	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	91.447	-	-	8.623	6-9	-	-	7.170	80	0.657	-	故障	0.064	10	0.004	-	故障	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	3.621	-	-	8.401	6-9	-	-	7.200	80	0.024	-	-	0.066	10	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	150.406	-	-	8.431	6-9	-	-	7.003	80	1.081	-	故障	0.072	10	0.009	-	故障	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	75.807	-	-	8.388	6-9	-	-	7.612	80	0.548	-	故障	0.070	10	0.004	-	故障	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	114.413	-	-	8.393	6-9	-	-	6.941	80	0.797	-	-	0.070	10	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	108.055	-	-	8.424	6-9	-	-	6.718	80	0.727	-	-	0.073	10	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	108.107	-	-	8.397	6-9	-	-	6.719	80	0.728	-	-	0.072	10	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	20.168	-	-	8.341	6-9	-	-	7.002	80	0.134	-	-	0.066	10	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	136.384	-	-	8.678	6-9	-	-	6.671	80	0.910	-	-	0.069	10	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	停运	26.574	-	-	8.671	6-9	-	-	75.892	80	2.021	-	校准	0.070	10	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	80	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-15	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	80	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-16	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	80	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-17	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	80	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-18	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	80	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-19	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	80	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-20	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	80	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-21	-	停运	-4.076	-	故障	8.663	6-9	-	-	33.807	80	-0.138	-	-	0.095	10	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	81.654	-	-	8.619	6-9	-	-	28.020	80	2.288	-	-	0.073	10	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	108.406	-	-	8.503	6-9	-	-	28.918	80	3.135	-	-	0.130	10	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	108.572	-	-	8.506	6-9	-	-	33.789	80	3.668	-	-	0.074	10	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	75.371	-	-	8.504	6-9	-	-	32.499	80	2.449	-	-	0.132	10	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	112.693	-	-	8.509	6-9	-	-	31.434	80	3.542	-	-	0.153	10	0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	37.968	-	-	8.443	6-9	-	校准	31.200	80	1.185	-	校准	0.093	10	0.004	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	75.011	-	-	8.343	6-9	-	-	38.518	80	2.890	-	-	0.720	10	0.054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	金河生物科技股份有限公司	金河生物污水排口	2023-02-01	-	停运>停运>停运	1204.643	-	-	5.968	5-9	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	停运>停运	1468.305	-	-	5.832	5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	停运	1249.005	-	-	5.398	5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	停运>停运	1282.650	-	-	5.360	5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	停运>停运>停运>停运	1246.844	-	-	8.211	5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	停运>停运	1343.791	-	-	7.453	5-9	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	停运>停运	1439.914	-	-	6.825	5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	停运>停运>停运>停运	1129.467	-	-	6.194	5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	停运	1443.580	-	-	5.921	5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	停运>停运	1249.139	-	-	6.993	5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	停运>停运>停运	1177.587	-	-	6.398	5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	停运>停运	1299.203	-	-	6.782	5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	停运	1339.963	-	-	7.228	5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	停运>停运	1052.923	-	-	6.253	5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	停运	1386.795	-	-	6.624	5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	停运>停运>停运>停运	1130.277	-	-	7.499	5-9	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-17	-	停运	1266.068	-	-	6.311	5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	1119.093	-	-	6.764	5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	停运	1368.998	-	-	6.538	5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	停运>停运>停运	1216.303	-	-	6.230	5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	停运>停运>停运	1247.838	-	-	8.503	5-9	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	停运>停运	1062.121	-	-	6.308	5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	1331.213	-	-	11.052	5-9	-	故障	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	1221.577	-	-	12.207	5-9	-	故障	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	停运>停运	1319.157	-	-	6.866	5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	停运>停运>停运	1140.204	-	-	7.025	5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	停运>停运	1255.608	-	-	6.731	5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	停运>停运	1135.066	-	-	6.309	5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-01	-	-	40.636	-	-	8.486	6-9	-	-	39.121	200	1.589	-	-	3.354	20	0.135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	45.585	-	-	8.467	6-9	-	-	40.582	200	1.850	-	-	2.761	20	0.126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	10.685	-	-	8.501	6-9	-	-	65.886	200	0.704	-	校准	4.334	20	0.046	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	0.000	-	-	8.651	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	42.069	-	-	8.564	6-9	-	-	47.960	200	2.018	-	-	0.948	20	0.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	56.693	-	-	8.561	6-9	-	-	37.461	200	2.123	-	-	0.875	20	0.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	47.731	-	-	8.614	6-9	-	-	25.697	200	1.225	-	-	0.453	20	0.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	44.024	-	-	8.659	6-9	-	-	22.047	200	0.970	-	-	0.338	20	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	43.087	-	-	8.636	6-9	-	-	15.918	200	0.687	-	-	0.152	20	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	11.805	-	-	8.347	6-9	-	-	17.024	200	0.201	-	校准	0.271	20	0.003	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	0.000	-	-	8.244	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	40.372	-	-	8.196	6-9	-	-	14.880	200	0.600	-	-	0.520	20	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	32.799	-	-	8.135	6-9	-	-	27.252	200	0.893	-	-	1.057	20	0.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	内蒙古德羽绒毛制品有限责任公司	废水排放口	2023-02-14	-	-	18.169	-	-	8.208	6-9	-	-	17.289	200	0.315	-	-	0.841	20	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	0.000	-	-	8.272	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	校准	0.000	20	0.000	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	0.000	-	-	8.602	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	38.880	-	-	8.549	6-9	-	-	28.338	200	1.104	-	-	0.480	20	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	0.000	-	-	8.358	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	40.927	-	-	8.460	6-9	-	-	28.747	200	1.175	-	-	0.470	20	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	36.705	-	-	8.454	6-9	-	-	29.773	200	1.091	-	-	0.236	20	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	13.584	-	-	8.404	6-9	-	-	32.891	200	0.446	-	校准	0.599	20	0.007	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	37.247	-	-	8.256	6-9	-	-	31.240	200	1.164	-	-	0.233	20	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	27.572	-	-	8.215	6-9	-	-	42.838	200	1.178	-	校准	1.167	20	0.031	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	41.625	-	-	8.190	6-9	-	-	35.361	200	1.469	-	-	0.291	20	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	34.384	-	-	8.173	6-9	-	-	40.684	200	1.400	-	-	0.174	20	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	40.789	-	-	8.134	6-9	-	-	35.822	200	1.460	-	-	0.377	20	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	40.410	-	-	8.130	6-9	-	-	32.030	200	1.295	-	-	0.273	20	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	13.955	-	-	8.232	6-9	-	-	48.867	200	0.681	-	校准	3.332	20	0.046	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-01	-	-	136.002	-	-	8.022	6-9	-	-	1.830	60	0.256	-	-	0.104	15	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	112.689	-	-	8.131	6-9	-	-	1.500	60	0.169	-	-	0.130	15	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	125.914	-	-	8.125	6-9	-	-	5.088	60	0.644	-	-	3.812	15	0.482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	120.695	-	-	8.036	6-9	-	-	1.154	60	0.135	-	-	0.122	15	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	122.890	-	-	7.961	6-9	-	-	1.388	60	0.172	-	-	0.112	15	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	124.160	-	-	7.972	6-9	-	-	1.559	60	0.197	-	-	0.104	15	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	119.995	-	-	8.018	6-9	-	-	1.742	60	0.208	-	-	0.118	15	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	176.132	-	-	8.093	6-9	-	-	1.703	60	0.300	-	-	0.131	15	0.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	151.317	-	-	7.996	6-9	-	-	1.814	60	0.282	-	-	1.148	15	0.177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	121.185	-	-	8.031	6-9	-	-	1.583	60	0.193	-	-	0.164	15	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
新城区	内蒙古第四医院	总排口监控点	2023-02-11	-	-	138.086	-	-	7.946	6-9	-	-	2.243	60	0.271	-	-	0.137	15	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	144.304	-	-	8.097	6-9	-	-	1.510	60	0.217	-	-	0.116	15	0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	114.448	-	-	8.063	6-9	-	-	1.000	60	0.114	-	-	0.133	15	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	145.670	-	-	7.976	6-9	-	-	1.774	60	0.261	-	-	0.105	15	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	144.679	-	-	7.937	6-9	-	-	1.600	60	0.232	-	-	0.120	15	0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	138.943	-	-	7.506	6-9	-	-	1.273	60	0.179	-	-	0.138	15	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	139.530	-	-	8.061	6-9	-	-	17.001	60	2.273	-	-	4.686	15	0.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	126.824	-	-	8.057	6-9	-	-	16.428	60	2.069	-	-	4.833	15	0.615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	117.660	-	-	7.996	6-9	-	-	21.688	60	2.619	-	-	5.543	15	0.653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	126.367	-	-	7.886	6-9	-	-	6.712	60	0.648	-	-	4.947	15	0.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	260.444	-	-	7.666	6-9	-	-	17.516	60	4.540	-	-	4.016	15	1.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	172.934	-	-	7.605	6-9	-	-	1.883	60	0.269	-	-	0.255	15	0.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	201.723	-	-	7.679	6-9	-	-	3.694	60	0.761	-	-	0.538	15	0.113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	255.141	-	-	7.785	6-9	-	-	10.640	60	2.656	-	-	2.586	15	0.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	2.107	-	-	7.816	6-9	-	-	34.589	60	0.074	-	-	6.760	15	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	116.857	-	-	7.914	6-9	-	-	1.740	60	0.210	-	-	0.302	15	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	206.326	-	-	7.661	6-9	-	-	1.753	60	0.366	-	-	0.676	15	0.143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	199.943	-	-	7.782	6-9	-	-	11.821	60	2.209	-	-	4.573	15	0.881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-01	-	-	0.035	-	-	6.586	6-9	-	-	33.447	250	0.001	-	-	42.287	3000	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	0.026	-	-	6.578	6-9	-	-	93.509	250	0.001	-	-	45.344	3000	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	0.007	-	-	6.581	6-9	-	-	90.000	250	0.000	-	故障	44.245	3000	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	0.000	-	-	6.491	6-9	-	-	0.000	250	0.000	-	-	0.000	3000	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	0.000	-	-	6.524	6-9	-	-	0.000	250	0.000	-	-	0.000	3000	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	17.888	-	-	6.665	6-9	-	-	87.302	250	1.081	-	-	47.671	3000	0.852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	126.072	-	-	6.640	6-9	-	-	109.333	250	7.627	-	-	50.149	3000	6.325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	内蒙古自治区妇幼保健院	总排口监控点	2023-02-08	-	-	163.798	-	-	6.630	6-9	-	-	110.007	250	9.911	-	-	49.879	3000	8.169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	416.595	-	-	6.631	6-9	-	-	110.458	250	25.327	-	-	49.877	3000	20.778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	245.323	-	-	6.616	6-9	-	-	104.356	250	25.601	-	-	52.277	3000	12.823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	374.843	-	-	6.602	6-9	-	-	80.146	250	30.042	-	-	49.417	3000	18.523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	131.675	-	-	6.577	6-9	-	-	70.676	250	9.306	-	-	51.082	3000	6.725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	263.828	-	-	6.484	6-9	-	-	63.991	250	16.881	-	-	52.606	3000	13.879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	272.158	-	-	6.552	6-9	-	-	51.610	250	14.047	-	-	50.008	3000	13.613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	221.028	-	-	6.549	6-9	-	-	53.217	250	11.763	-	-	51.067	3000	11.287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	364.619	-	-	6.540	6-9	-	-	61.669	250	22.486	-	-	51.590	3000	18.811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	188.840	-	-	6.530	6-9	-	-	63.055	250	11.906	-	-	52.870	3000	9.981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	163.347	-	-	6.524	6-9	-	-	61.569	250	10.057	-	-	54.415	3000	8.889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	455.208	-	-	6.456	6-9	-	-	68.407	250	31.140	-	-	54.887	3000	24.984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	415.856	-	-	6.452	6-9	-	-	69.195	250	28.777	-	-	58.489	3000	24.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	703.535	-	-	6.540	6-9	-	-	83.144	250	58.494	-	-	55.833	3000	39.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	445.199	-	-	6.584	6-9	-	-	71.762	250	31.950	-	-	52.188	3000	23.234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	393.470	-	-	6.540	6-9	-	-	79.895	250	31.436	-	-	52.716	3000	20.742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	363.500	-	-	6.531	6-9	-	-	71.555	250	26.010	-	-	54.510	3000	19.815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	549.999	-	-	6.500	6-9	-	-	65.224	250	35.873	-	-	57.817	3000	31.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	189.927	-	-	6.551	6-9	-	-	75.706	250	14.378	-	-	56.279	3000	10.690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	414.844	-	-	6.592	6-9	-	-	98.233	250	40.752	-	-	57.805	3000	23.982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	593.037	-	-	6.545	6-9	-	-	103.234	250	61.222	-	-	56.032	3000	33.228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-01	-	-	0.000	-	-	8.568	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	0.000	-	-	8.254	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	0.000	-	-	8.213	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	0.000	-	-	8.219	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	内蒙古厚生羊绒制品有限公司	废水监控点	2023-02-05	-	-	0.000	-	-	8.234	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	0.000	-	-	8.206	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	0.000	-	-	8.126	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	0.000	-	-	8.006	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	23.579	-	-	8.119	6-9	-	-	46.128	200	1.087	-	-	2.377	20	0.054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	停运	3.329	-	-	8.454	6-9	-	-	20.585	200	0.071	-	-	0.570	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	3.112	-	-	8.476	6-9	-	-	19.615	200	0.062	-	-	0.601	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	1.727	-	-	8.492	6-9	-	-	19.990	200	0.034	-	-	0.433	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	0.446	-	-	8.372	6-9	-	-	18.925	200	0.009	-	-	0.552	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	0.000	-	-	8.054	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	0.178	-	-	8.060	6-9	-	-	104.410	200	0.017	-	-	9.478	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	0.507	-	-	8.061	6-9	-	-	104.410	200	0.052	-	-	9.478	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	10.812	-	-	7.975	6-9	-	-	10.939	200	0.116	-	-	0.327	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	0.906	-	-	7.995	6-9	-	-	8.410	200	0.009	-	-	0.225	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	6.746	-	-	8.003	6-9	-	-	11.053	200	0.072	-	-	0.116	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	12.704	-	-	7.985	6-9	-	-	48.632	200	0.619	-	-	0.543	20	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	17.583	-	-	8.043	6-9	-	-	27.343	200	0.482	-	-	0.325	20	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	11.187	-	-	8.067	6-9	-	-	32.415	200	0.364	-	-	0.564	20	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	18.867	-	-	8.081	6-9	-	-	89.550	200	1.690	-	校准	2.272	20	0.042	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	14.343	-	-	8.098	6-9	-	-	38.036	200	0.544	-	-	1.025	20	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	20.802	-	-	8.093	6-9	-	-	42.051	200	0.876	-	-	1.210	20	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	1.869	-	-	8.077	6-9	-	-	46.136	200	0.087	-	-	1.581	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	0.000	-	-	8.038	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	32.511	-	-	8.081	6-9	-	-	67.490	200	2.194	-	-	4.857	20	0.159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-01	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	内蒙古天棋绒毛制品有限责任公司	废水排口监控点	2023-02-02	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-03	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-04	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-05	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-06	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-07	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-08	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-09	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-10	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-11	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-12	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-13	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-14	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-15	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-16	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-17	-	-	0.036	-	-	7.301	6-9	-	-	107.110	200	0.004	-	-	8.967	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	0.170	-	-	7.313	6-9	-	-	107.110	200	0.018	-	-	8.967	20	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	0.000	-	-	7.493	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	13.100	-	-	7.552	6-9	-	校准	109.027	200	1.428	-	校准	12.287	20	0.161	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	41.619	-	-	7.446	6-9	-	-	73.763	200	3.070	-	-	1.880	20	0.077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	0.000	-	-	7.331	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	65.735	-	-	7.377	6-9	-	校准	108.869	200	7.156	-	校准	12.235	20	0.803	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	45.366	-	-	7.226	6-9	-	-	65.368	200	2.962	-	-	1.309	20	0.059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	40.281	-	-	7.194	6-9	-	-	60.081	200	2.421	-	-	0.686	20	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	0.163	-	-	7.166	6-9	-	-	59.610	200	0.010	-	-	2.334	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-27	-	-	62.131	-	-	7.180	6-9	-	-	74.864	200	4.652	-	校准	4.416	20	0.273	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	0.097	-	-	7.073	6-9	-	-	57.410	200	0.006	-	-	2.820	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	内蒙古春源水务科技有限公司（章盖营污水深度处理厂）	章盖营污水深度处理厂小黑河排口	2023-02-01	-	-	50473.538	-	-	7.298	6-9	-	-	14.846	40	749.309	-	-	0.121	2	6.097	-	-	5.882	10	296.890	-	-	0.076	0.4	3.849	-	-	-
			2023-02-02	-	-	52899.161	-	-	7.269	6-9	-	-	12.977	40	686.464	-	-	0.076	2	4.002	-	-	7.297	10	386.015	-	-	0.079	0.4	4.208	-	-	-
			2023-02-03	-	-	52646.474	-	-	7.270	6-9	-	-	12.203	40	642.451	-	-	0.070	2	3.677	-	-	7.442	10	391.803	-	-	0.082	0.4	4.332	-	-	-
			2023-02-04	-	-	58392.700	-	-	7.291	6-9	-	-	12.044	40	703.304	-	-	0.062	2	3.645	-	-	8.054	10	470.302	-	-	0.076	0.4	4.459	-	-	-
			2023-02-05	-	-	56867.250	-	-	7.302	6-9	-	-	14.049	40	798.952	-	-	0.179	2	10.209	-	-	7.617	10	433.171	-	-	0.088	0.4	4.977	-	-	-
			2023-02-06	-	-	35669.141	-	-	7.510	6-9	-	-	14.991	40	534.707	-	-	0.154	2	5.490	-	-	6.870	10	245.039	-	-	0.090	0.4	3.209	-	-	-
			2023-02-07	-	-	41734.001	-	-	7.461	6-9	-	-	21.154	40	882.849	-	-	0.092	2	3.828	-	-	5.547	10	231.519	-	-	0.086	0.4	3.582	-	-	-
			2023-02-08	-	-	66862.947	-	-	7.372	6-9	-	-	16.713	40	1117.477	-	-	0.075	2	4.997	-	-	6.859	10	458.649	-	-	0.086	0.4	5.717	-	-	-
			2023-02-09	-	-	66349.920	-	-	7.317	6-9	-	-	13.993	40	928.452	-	-	0.088	2	5.825	-	-	6.480	10	429.926	-	故障	0.079	0.4	5.213	-	-	-
			2023-02-10	-	-	61084.061	-	-	7.358	6-9	-	-	14.185	40	866.447	-	-	0.172	2	10.534	-	-	5.812	10	355.030	-	-	0.080	0.4	4.858	-	-	-
			2023-02-11	-	-	68455.864	-	-	7.299	6-9	-	-	14.530	40	994.649	-	-	0.075	2	5.159	-	-	7.420	10	507.906	-	-	0.082	0.4	5.590	-	-	-
			2023-02-12	-	-	66243.453	-	-	7.299	6-9	-	-	14.023	40	928.915	-	-	0.073	2	4.834	-	-	6.925	10	458.749	-	-	0.086	0.4	5.679	-	-	-
			2023-02-13	-	-	69378.103	-	-	7.335	6-9	-	-	15.823	40	1097.797	-	-	0.067	2	4.624	-	-	7.328	10	508.441	-	-	0.085	0.4	5.916	-	-	-
			2023-02-14	-	-	71602.092	-	-	7.298	6-9	-	-	17.356	40	1242.726	-	-	0.061	2	4.350	-	-	7.859	10	562.731	-	-	0.080	0.4	5.726	-	-	-
			2023-02-15	-	-	76791.652	-	-	7.272	6-9	-	-	17.375	40	1334.281	-	-	0.053	2	4.060	-	-	7.019	10	539.001	-	-	0.079	0.4	6.040	-	-	-
			2023-02-16	-	-	79490.515	-	-	7.250	6-9	-	-	23.880	40	1898.233	-	校准	0.467	2	37.093	-	校准	7.624	10	606.055	-	校准	0.122	0.4	9.680	-	校准	-
			2023-02-17	-	-	72583.646	-	-	7.282	6-9	-	-	17.413	40	1263.898	-	-	0.080	2	5.787	-	-	6.942	10	503.868	-	-	0.082	0.4	5.988	-	-	-
			2023-02-18	-	-	74702.349	-	-	7.273	6-9	-	-	15.824	40	1182.115	-	-	0.055	2	4.075	-	-	6.979	10	521.333	-	-	0.081	0.4	6.073	-	-	-
			2023-02-19	-	-	75650.957	-	-	7.262	6-9	-	-	16.441	40	1243.798	-	-	0.059	2	4.477	-	-	7.349	10	555.948	-	-	0.080	0.4	6.067	-	-	-
			2023-02-20	-	-	76926.230	-	-	7.234	6-9	-	-	15.679	40	1206.118	-	-	0.054	2	4.167	-	-	7.335	10	564.242	-	-	0.079	0.4	6.089	-	-	-
			2023-02-21	-	-	76416.686	-	-	7.254	6-9	-	-	14.748	40	1126.977	-	-	0.079	2	6.059	-	-	7.279	10	556.245	-	-	0.078	0.4	5.969	-	-	-
			2023-02-22	-	-	76147.677	-	-	7.246	6-9	-	-	14.437	40	1099.366	-	-	0.065	2	4.938	-	-	7.299	10	555.772	-	故障	0.066	0.4	5.017	-	-	-
			2023-02-23	-	-	77189.835	-	-	7.222	6-9	-	-	15.627	40	1206.264	-	-	0.064	2	4.975	-	-	7.420	10	572.724	-	-	0.052	0.4	4.031	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-24	-	-	74720.781	-	-	7.257	6-9	-	-	16.556	40	1237.092	-	-	0.059	2	4.412	-	-	7.419	10	554.373	-	-	0.056	0.4	4.176	-	-	-
			2023-02-25	-	-	77705.905	-	-	7.265	6-9	-	-	19.238	40	1494.932	-	-	0.069	2	5.398	-	-	7.405	10	575.433	-	-	0.054	0.4	4.215	-	-	-
			2023-02-26	-	-	79968.851	-	-	7.232	6-9	-	-	19.462	40	1556.341	-	-	0.049	2	3.933	-	-	7.245	10	579.388	-	-	0.059	0.4	4.684	-	-	-
			2023-02-27	-	-	82366.517	-	-	7.167	6-9	-	-	18.624	40	1533.998	-	-	0.070	2	5.755	-	-	7.259	10	597.881	-	-	0.063	0.4	5.191	-	-	-
			2023-02-28	-	-	77462.800	-	-	7.162	6-9	-	-	17.422	40	1349.581	-	-	0.068	2	5.295	-	-	6.491	10	502.804	-	-	0.060	0.4	4.678	-	-	-
	内蒙古春源水务科技有限公司（辛辛板污水深度处理厂）	小黑河排口监控点	2023-02-01	-	-	145809.505	-	-	7.064	6-9	-	-	18.326	40	2672.074	-	-	0.713	2	103.916	-	-	5.147	10	750.461	-	-	0.043	0.4	6.261	-	-	-
			2023-02-02	-	-	146283.546	-	-	7.219	6-9	-	-	19.163	40	2803.244	-	-	1.162	2	169.971	-	故障	4.625	10	676.531	-	-	0.054	0.4	7.848	-	-	-
			2023-02-03	-	-	152018.651	-	-	7.193	6-9	-	-	17.766	40	2700.723	-	-	0.695	2	105.645	-	-	4.146	10	630.230	-	-	0.038	0.4	5.705	-	-	-
			2023-02-04	-	-	153617.063	-	-	7.163	6-9	-	-	24.074	40	3698.175	-	-	0.308	2	47.256	-	-	4.781	10	734.435	-	-	0.033	0.4	5.027	-	-	-
			2023-02-05	-	-	149577.677	-	-	7.200	6-9	-	-	24.532	40	3669.492	-	日常维护	0.700	2	104.735	-	日常维护	5.446	10	814.658	-	日常维护	0.057	0.4	8.580	-	日常维护	-
			2023-02-06	-	-	152670.141	-	-	7.223	6-9	-	-	14.421	40	2201.660	-	-	0.722	2	110.244	-	日常维护	5.068	10	773.769	-	-	0.041	0.4	6.222	-	-	-
			2023-02-07	-	-	153971.613	-	-	7.190	6-9	-	-	13.464	40	2073.116	-	-	0.616	2	94.905	-	-	7.157	10	1101.939	-	-	0.042	0.4	6.471	-	-	-
			2023-02-08	-	-	143880.433	-	-	7.269	6-9	-	-	14.477	40	2082.954	-	-	0.853	2	122.727	-	-	5.922	10	852.044	-	-	0.044	0.4	6.265	-	-	-
			2023-02-09	-	-	128592.640	-	-	7.363	6-9	-	-	16.114	40	2072.131	-	-	0.589	2	75.720	-	-	4.500	10	578.732	-	-	0.050	0.4	6.477	-	-	-
			2023-02-10	-	-	129530.379	-	-	7.470	6-9	-	-	18.412	40	2384.870	-	-	0.848	2	109.837	-	故障>故障	4.816	10	623.794	-	-	0.116	0.4	14.996	-	-	-
			2023-02-11	-	-	150845.062	-	-	7.392	6-9	-	-	17.927	40	2704.237	-	-	1.105	2	166.683	-	故障>故障	6.583	10	992.966	-	-	0.160	0.4	24.163	-	-	-
			2023-02-12	-	-	156040.632	-	-	7.339	6-9	-	-	17.878	40	2789.674	-	-	1.103	2	172.177	-	-	7.206	10	1124.470	-	-	0.153	0.4	23.817	-	-	-
			2023-02-13	-	-	155559.599	-	-	7.355	6-9	-	-	14.250	40	2216.744	-	-	0.440	2	68.377	-	-	6.782	10	1054.941	-	-	0.151	0.4	23.487	-	-	-
			2023-02-14	-	-	145729.316	-	-	7.347	6-9	-	-	12.425	40	1810.757	-	-	0.405	2	59.050	-	-	5.363	10	781.492	-	-	0.158	0.4	22.979	-	-	-
			2023-02-15	-	-	142003.165	-	-	7.294	6-9	-	-	26.050	40	3699.160	-	-	0.117	2	16.631	-	-	5.034	10	714.779	-	-	0.151	0.4	21.425	-	-	-
			2023-02-16	-	-	142435.530	-	-	7.331	6-9	-	-	25.696	40	3659.988	-	-	0.119	2	16.894	-	-	5.345	10	761.339	-	-	0.150	0.4	21.326	-	-	-
			2023-02-17	-	-	142355.092	-	-	7.306	6-9	-	-	22.550	40	3210.127	-	校准	0.837	2	119.112	-	校准	6.152	10	875.793	-	校准	0.167	0.4	23.804	-	校准	-
			2023-02-18	-	-	143046.838	-	-	7.133	6-9	-	-	13.808	40	1975.257	-	-	0.122	2	17.478	-	-	6.343	10	907.279	-	-	0.157	0.4	22.416	-	-	-
			2023-02-19	-	-	143054.500	-	-	7.116	6-9	-	-	13.565	40	1940.539	-	-	0.125	2	17.873	-	-	7.257	10	1038.207	-	-	0.163	0.4	23.309	-	-	-
			2023-02-20	-	-	156138.668	-	-	7.122	6-9	-	-	13.268	40	2071.637	-	-	0.128	2	19.962	-	-	7.464	10	1165.440	-	-	0.164	0.4	25.537	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-21	-	-	148753.426	-	-	7.096	6-9	-	-	13.620	40	2026.062	-	故障	0.123	2	18.272	-	-	7.055	10	1049.485	-	-	0.161	0.4	24.006	-	-	-
			2023-02-22	-	-	153262.447	-	-	7.089	6-9	-	-	13.202	40	2023.314	-	故障	0.120	2	18.422	-	-	7.695	10	1179.436	-	-	0.163	0.4	25.023	-	-	-
			2023-02-23	-	-	157506.456	-	-	7.179	6-9	-	-	13.874	40	2185.286	-	-	0.123	2	19.449	-	-	7.276	10	1146.081	-	-	0.160	0.4	25.143	-	-	-
			2023-02-24	-	-	159264.695	-	-	7.229	6-9	-	-	13.689	40	2180.113	-	-	0.122	2	19.482	-	-	7.184	10	1144.124	-	-	0.155	0.4	24.758	-	-	-
			2023-02-25	-	-	159874.380	-	-	7.302	6-9	-	-	15.785	40	2523.590	-	-	0.118	2	18.922	-	-	8.730	10	1395.753	-	故障	0.161	0.4	25.701	-	-	-
			2023-02-26	-	-	159082.072	-	-	7.383	6-9	-	-	16.047	40	2552.868	-	-	0.121	2	19.236	-	-	6.692	10	1064.594	-	-	0.153	0.4	24.261	-	-	-
			2023-02-27	-	-	157525.583	-	-	7.447	6-9	-	-	17.306	40	2726.192	-	-	0.120	2	18.904	-	-	9.014	10	1419.946	-	故障	0.157	0.4	24.797	-	-	-
			2023-02-28	-	-	159542.828	-	-	7.528	6-9	-	-	17.133	40	2733.498	-	-	0.217	2	34.553	-	-	7.724	10	1232.263	-	-	0.156	0.4	24.881	-	-	-
	内蒙古春源环保科技有限公司	污水排口监控点	2023-02-01	-	-	43189.862	-	-	7.598	6-9	-	-	10.893	40	470.452	-	-	0.140	2	6.057	-	-	9.226	15	398.473	-	-	0.063	0.4	2.714	-	-	-
			2023-02-02	-	-	40790.138	-	-	7.413	6-9	-	-	10.014	40	408.460	-	-	0.103	2	4.214	-	-	6.564	15	267.740	-	-	0.057	0.4	2.310	-	-	-
			2023-02-03	-	-	41333.355	-	-	7.169	6-9	-	-	17.662	40	730.033	-	-	0.230	2	9.529	-	-	6.112	15	252.640	-	-	0.068	0.4	2.820	-	-	-
			2023-02-04	-	-	41454.734	-	-	7.018	6-9	-	-	25.946	40	1075.603	-	-	0.137	2	5.671	-	-	5.772	15	239.289	-	-	0.047	0.4	1.937	-	-	-
			2023-02-05	-	-	43286.784	-	-	7.200	6-9	-	-	23.271	40	1007.341	-	-	0.119	2	5.169	-	故障	6.499	15	281.315	-	-	0.058	0.4	2.516	-	-	-
			2023-02-06	-	-	42353.722	-	-	7.521	6-9	-	-	17.559	40	743.692	-	-	0.074	2	3.138	-	-	6.441	15	272.808	-	-	0.074	0.4	3.136	-	-	-
			2023-02-07	-	-	42209.236	-	-	7.634	6-9	-	-	17.862	40	753.963	-	-	0.102	2	4.286	-	-	6.736	15	284.302	-	-	0.085	0.4	3.607	-	-	-
			2023-02-08	-	-	38907.158	-	-	7.688	6-9	-	-	17.620	40	685.536	-	-	0.051	2	1.968	-	-	6.290	15	244.735	-	-	0.082	0.4	3.171	-	-	-
			2023-02-09	-	-	44644.874	-	-	7.514	6-9	-	-	16.981	40	758.112	-	-	0.101	2	4.522	-	-	6.993	15	312.218	-	-	0.084	0.4	3.751	-	-	-
			2023-02-10	-	-	44227.994	-	-	7.250	6-9	-	-	18.375	40	812.673	-	-	0.294	2	13.013	-	-	6.997	15	309.483	-	-	0.102	0.4	4.507	-	-	-
			2023-02-11	-	-	43093.145	-	-	6.895	6-9	-	-	25.031	40	1078.658	-	-	0.242	2	10.409	-	-	6.143	15	264.709	-	-	0.075	0.4	3.229	-	-	-
			2023-02-12	-	-	44441.221	-	-	7.402	6-9	-	-	26.845	40	1193.041	-	-	0.185	2	8.237	-	-	5.415	15	240.659	-	-	0.064	0.4	2.855	-	-	-
			2023-02-13	-	-	43082.189	-	-	7.958	6-9	-	-	25.917	40	1116.538	-	-	0.187	2	8.043	-	-	6.480	15	279.181	-	-	0.046	0.4	2.000	-	-	-
			2023-02-14	-	-	41317.457	-	-	7.643	6-9	-	-	18.953	40	783.090	-	-	0.221	2	9.118	-	-	6.760	15	279.288	-	-	0.053	0.4	2.205	-	-	-
			2023-02-15	-	-	41175.491	-	-	7.223	6-9	-	-	21.776	40	896.640	-	校准	0.687	2	28.272	-	校准	7.250	15	298.513	-	校准	0.096	0.4	3.943	-	校准	-
			2023-02-16	-	-	40232.011	-	-	7.196	6-9	-	-	24.697	40	993.616	-	-	0.169	2	6.791	-	-	7.378	15	296.842	-	-	0.057	0.4	2.309	-	-	-
			2023-02-17	-	-	43086.561	-	-	7.128	6-9	-	-	27.136	40	1169.196	-	-	0.149	2	6.408	-	-	7.328	15	315.754	-	-	0.067	0.4	2.899	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量(毫克/升)					氨氮(毫克/升)					总氮(毫克/升)					总磷(毫克/升)					备注
				自动	人工	累计流量(立方米)	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-18	-	-	41884.712	-	-	7.196	6-9	-	-	27.765	40	1162.938	-	-	0.127	2	5.335	-	-	7.104	15	297.546	-	-	0.066	0.4	2.765	-	-	-
			2023-02-19	-	-	42806.567	-	-	7.384	6-9	-	-	29.241	40	1251.704	-	-	0.116	2	4.963	-	-	7.627	15	326.487	-	-	0.076	0.4	3.252	-	-	-
			2023-02-20	-	-	42568.178	-	-	7.498	6-9	-	-	29.660	40	1262.568	-	-	0.220	2	9.362	-	-	8.750	15	372.468	-	-	0.088	0.4	3.729	-	-	-
			2023-02-21	-	-	41922.925	-	-	7.530	6-9	-	-	29.663	40	1243.561	-	-	0.075	2	3.142	-	-	7.611	15	319.077	-	-	0.085	0.4	3.580	-	-	-
			2023-02-22	-	-	43705.864	-	-	7.450	6-9	-	-	29.398	40	1284.860	-	-	0.139	2	6.092	-	-	7.176	15	313.645	-	-	0.098	0.4	4.290	-	-	-
			2023-02-23	-	-	18903.682	-	故障	7.370	6-9	-	故障	30.401	40	574.684	-	故障	0.113	2	2.142	-	故障	6.785	15	128.258	-	故障	0.102	0.4	1.931	-	故障	-
			2023-02-24	-	-	-	-	故障	-	6-9	-	故障	-	40	-	-	故障	-	2	-	-	故障	-	15	-	-	故障	-	0.4	-	-	故障	-
			2023-02-25	-	-	22873.820	-	-	7.956	6-9	-	-	16.198	40	370.509	-	-	0.104	2	2.371	-	-	5.902	15	135.000	-	-	0.067	0.4	1.523	-	-	-
			2023-02-26	-	-	42310.658	-	-	7.671	6-9	-	-	20.336	40	860.411	-	-	0.075	2	3.193	-	-	5.149	15	217.840	-	-	0.076	0.4	3.222	-	-	-
			2023-02-27	-	-	43923.014	-	-	7.535	6-9	-	-	22.579	40	991.727	-	-	0.539	2	23.672	-	-	4.772	15	209.613	-	-	0.068	0.4	2.980	-	-	-
			2023-02-28	-	-	41806.313	-	-	7.542	6-9	-	-	23.015	40	962.161	-	-	0.868	2	36.286	-	-	5.695	15	238.093	-	-	0.057	0.4	2.392	-	-	-
			2023-02-01	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-02	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-03	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-04	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-05	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-06	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-07	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-08	-	-	50.682	-	-	7.913	6-9	-	-	55.811	200	2.828	-	-	3.309	20	0.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	35.981	-	-	8.615	6-9	-	-	12.475	200	0.450	-	-	0.105	20	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	18.603	-	-	8.629	6-9	-	-	9.828	200	0.183	-	-	0.422	20	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	37.077	-	-	8.656	6-9	-	-	11.454	200	0.425	-	-	0.177	20	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	41.254	-	-	8.611	6-9	-	-	11.795	200	0.487	-	-	0.134	20	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	36.178	-	-	8.528	6-9	-	-	14.489	200	0.523	-	-	0.894	20	0.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	内蒙古精卓羊绒制品有限公	[illegible]	2023-02-14	-	-	39.130	-	-	8.343	6-9	-	-	20.459	200	0.799	-	-	2.868	20	0.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	司	废水排口监控点	2023-02-15	-	-	33.625	-	-	7.992	6-9	-	-	28.866	200	0.970	-	-	5.562	20	0.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	34.691	-	-	8.074	6-9	-	-	25.601	200	0.889	-	-	5.256	20	0.181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	35.186	-	-	8.068	6-9	-	-	26.403	200	0.928	-	-	5.084	20	0.179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	39.380	-	-	7.969	6-9	-	-	26.889	200	1.059	-	-	4.139	20	0.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	0.000	-	-	7.967	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	35.850	-	-	8.027	6-9	-	-	23.856	200	0.856	-	-	1.929	20	0.069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	48.204	-	-	7.932	6-9	-	-	45.880	200	2.209	-	-	2.885	20	0.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	35.411	-	-	7.913	6-9	-	-	25.771	200	0.912	-	-	0.652	20	0.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	43.051	-	-	7.968	6-9	-	-	25.017	200	1.078	-	-	0.497	20	0.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	33.349	-	-	7.996	6-9	-	-	25.533	200	0.852	-	-	0.332	20	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	18.910	-	-	8.124	6-9	-	-	24.007	200	0.454	-	-	0.820	20	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	23.854	-	-	8.258	6-9	-	-	118.080	200	2.818	-	-	0.873	20	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	13.990	-	-	8.276	6-9	-	-	23.196	200	0.323	-	-	0.034	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	42.193	-	-	8.304	6-9	-	-	28.166	200	1.188	-	-	0.755	20	0.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-01	-	-	7328.306	-	-	8.086	6-9	-	超量程	14.120	200	103.481	-	-	7.074	45	51.839	-	-	28.382	70	207.994	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	8964.483	-	-	7.718	6-9	-	校准	38.187	200	342.331	-	校准	13.567	45	121.622	-	校准	33.963	70	304.459	-	校准	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	9635.017	-	-	7.788	6-9	-	-	20.809	200	200.499	-	-	9.757	45	94.006	-	-	17.467	70	168.289	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	7336.562	-	-	8.055	6-9	-	-	21.650	200	158.836	-	-	9.231	45	67.722	-	-	18.007	70	132.105	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	7366.847	-	-	8.074	6-9	-	-	16.452	200	121.202	-	-	6.324	45	46.589	-	-	9.809	70	72.260	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	6616.244	-	-	8.164	6-9	-	-	13.065	200	86.441	-	-	4.957	45	32.794	-	-	8.522	70	56.380	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	7034.475	-	-	7.926	6-9	-	-	21.408	200	150.598	-	-	8.623	45	60.658	-	-	16.277	70	114.496	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	7667.674	-	-	8.265	6-9	-	-	17.278	200	132.485	-	-	6.401	45	49.082	-	-	9.315	70	71.424	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	9119.831	-	-	7.999	6-9	-	-	15.990	200	145.826	-	-	5.590	45	50.981	-	-	8.114	70	73.997	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	9437.969	-	-	8.219	6-9	-	校准	32.326	200	305.092	-	校准	6.723	45	63.450	-	校准	13.084	70	123.486	-	校准	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	9750.858	-	-	8.083	6-9	-	-	16.116	200	157.144	-	-	5.406	45	52.709	-	-	12.203	70	118.986	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
玉泉区	内蒙古阜丰生物科技有限公司	废水排口监控点	2023-02-12	-	-	8103.459	-	-	8.307	6-9	-	-	10.943	200	88.679	-	-	3.578	45	28.996	-	-	8.590	70	69.604	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	8583.563	-	-	8.427	6-9	-	-	9.099	200	78.105	-	-	4.713	45	40.451	-	-	4.593	70	39.420	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	7075.785	-	-	8.394	6-9	-	-	8.980	200	63.537	-	-	5.050	45	35.737	-	-	4.672	70	33.058	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	6936.866	-	-	8.404	6-9	-	-	10.600	200	73.530	-	-	3.160	45	21.919	-	-	3.629	70	25.171	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	5858.257	-	-	8.393	6-9	-	-	7.363	200	43.136	-	-	2.746	45	16.085	-	-	2.514	70	14.730	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	4665.782	-	-	8.414	6-9	-	-	29.412	200	137.231	-	校准	7.418	45	34.611	-	校准	13.966	70	65.165	-	校准	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	45	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	45	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	45	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	4445.210	-	-	8.397	6-9	-	-	6.246	200	27.766	-	-	5.537	45	24.615	-	-	0.877	70	3.899	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	9194.575	-	-	8.326	6-9	-	-	13.742	200	126.345	-	-	4.126	45	37.938	-	-	8.537	70	78.498	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	8967.240	-	-	8.280	6-9	-	-	24.735	200	221.801	-	-	2.846	45	25.520	-	-	12.050	70	108.053	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	11138.863	-	-	8.139	6-9	-	-	66.797	200	744.046	-	校准	14.151	45	157.627	-	校准	12.912	70	143.821	-	校准	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	9078.010	-	-	8.097	6-9	-	-	62.103	200	563.773	-	校准	8.262	45	75.004	-	校准	20.689	70	187.816	-	校准	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	14523.816	-	-	7.688	6-9	-	-	121.999	200	1771.890	-	超量程>超量程	11.456	45	166.380	-	-	26.856	70	390.044	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	11211.202	-	-	7.600	6-9	-	-	82.187	200	921.410	-	-	10.708	45	120.054	-	-	10.266	70	115.097	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	8269.412	-	-	7.962	6-9	-	-	64.769	200	535.600	-	-	9.693	45	80.158	-	-	24.223	70	200.307	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-01	-	-	0.655	-	-	7.558	6-9	-	-	25.810	200	0.016	-	-	0.556	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	0.000	-	-	7.556	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	0.000	-	-	7.563	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	0.000	-	-	7.596	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	0.000	-	-	7.210	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	0.000	-	-	7.152	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	0.000	-	-	7.161	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	0.000	-	-	7.181	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	内蒙古雪绒花羊绒制品有限公司	废水排口监控点	2023-02-09	-	-	4.852	-	-	7.301	6-9	-	-	101.699	200	0.494	-	-	7.007	20	0.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	33.760	-	-	8.348	6-9	-	-	30.841	200	1.042	-	-	2.335	20	0.079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	0.000	-	-	8.586	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	0.000	-	-	8.234	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	17.003	-	-	8.284	6-9	-	-	29.110	200	0.495	-	-	2.248	20	0.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	15.499	-	-	8.476	6-9	-	-	25.935	200	0.402	-	-	1.163	20	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	12.341	-	-	8.386	6-9	-	-	22.508	200	0.278	-	-	0.997	20	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	17.728	-	-	8.317	6-9	-	-	37.644	200	0.667	-	-	0.610	20	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	23.377	-	-	8.310	6-9	-	-	30.492	200	0.711	-	-	0.044	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	0.009	-	-	8.038	6-9	-	-	29.710	200	0.000	-	-	0.049	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	27.205	-	-	8.178	6-9	-	-	29.373	200	0.798	-	-	0.170	20	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	0.005	-	-	8.251	6-9	-	-	30.510	200	0.000	-	-	0.049	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	67.478	-	-	8.193	6-9	-	-	39.083	200	2.637	-	-	2.279	20	0.152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	1.016	-	-	8.080	6-9	-	-	50.198	200	0.050	-	-	3.011	20	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	29.068	-	-	8.089	6-9	-	-	39.326	200	1.142	-	-	2.401	20	0.069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	53.574	-	-	8.338	6-9	-	-	35.866	200	1.920	-	-	0.186	20	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	0.009	-	-	8.145	6-9	-	-	38.910	200	0.000	-	-	0.170	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	47.606	-	-	8.211	6-9	-	-	33.680	200	1.602	-	-	0.465	20	0.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	39.483	-	-	8.229	6-9	-	-	57.809	200	2.281	-	-	3.702	20	0.146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	19.590	-	-	8.299	6-9	-	-	36.292	200	0.711	-	-	1.802	20	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-01	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-02	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-03	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-04	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-05	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	呼和浩特市大漠羊绒制品有限公司	污水总排放口监控点	2023-02-06	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-07	-	停运	-	-	-	-	6-9	-	-	-	200	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-08	-	-	0.000	-	-	8.443	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	57.000	-	-	8.374	6-9	-	-	25.665	200	1.463	-	-	0.816	20	0.046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	43.049	-	-	8.053	6-9	-	-	58.365	200	2.512	-	-	1.644	20	0.071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	28.000	-	-	7.960	6-9	-	-	69.386	200	1.943	-	-	1.391	20	0.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	70.000	-	-	8.007	6-9	-	-	52.623	200	3.684	-	-	0.703	20	0.049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	54.000	-	-	7.907	6-9	-	-	65.098	200	3.516	-	-	0.718	20	0.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	60.000	-	-	7.785	6-9	-	-	62.173	200	3.731	-	-	1.083	20	0.065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	63.000	-	-	7.767	6-9	-	-	59.378	200	3.741	-	-	2.857	20	0.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	63.000	-	-	7.792	6-9	-	-	51.863	200	3.267	-	-	3.542	20	0.223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	50.000	-	-	7.805	6-9	-	-	43.272	200	2.163	-	-	3.649	20	0.182	-	故障	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	16.000	-	-	7.855	6-9	-	-	25.406	200	0.406	-	-	2.071	20	0.033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	45.000	-	-	7.944	6-9	-	-	19.222	200	0.865	-	-	0.710	20	0.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	58.000	-	-	7.907	6-9	-	-	16.474	200	0.956	-	-	0.388	20	0.023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	75.000	-	-	7.868	6-9	-	-	25.516	200	1.913	-	-	1.067	20	0.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	46.063	-	-	7.885	6-9	-	-	49.029	200	2.258	-	-	2.330	20	0.107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	23.000	-	-	7.859	6-9	-	-	56.757	200	1.305	-	-	2.955	20	0.068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	38.000	-	-	7.968	6-9	-	-	57.300	200	2.178	-	故障	2.916	20	0.111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	1.000	-	-	7.873	6-9	-	-	102.600	200	0.103	-	故障	5.340	20	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	0.000	-	-	8.000	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	8.085	-	-	7.995	6-9	-	-	82.780	200	0.669	-	-	2.304	20	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	21.000	-	-	7.992	6-9	-	-	45.914	200	0.964	-	-	0.354	20	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-01	-	-	488.528	-	-	7.452	6-9	-	-	46.172	250	22.554	-	-	55.316	120	27.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	313.924	-	-	7.438	6-9	-	-	45.312	250	14.223	-	-	56.516	120	17.742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	呼和浩特市第一医院	废水排口监控点	2023-02-03	-	-	495.293	-	-	7.443	6-9	-	-	50.919	250	25.219	-	-	58.363	120	28.907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	528.059	-	-	7.412	6-9	-	-	50.163	250	26.490	-	-	55.329	120	29.215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	346.047	-	-	7.413	6-9	-	-	43.263	250	14.971	-	-	50.262	120	17.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	489.571	-	-	7.392	6-9	-	-	49.227	250	24.100	-	故障	53.125	120	26.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	528.398	-	-	7.466	6-9	-	-	52.411	250	27.696	-	-	57.109	120	30.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	538.517	-	-	7.425	6-9	-	-	55.393	250	29.828	-	-	57.541	120	30.986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	531.692	-	-	7.437	6-9	-	-	68.187	250	36.255	-	-	57.750	120	30.708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	571.433	-	-	7.362	6-9	-	-	60.359	250	34.490	-	-	59.524	120	34.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	498.001	-	-	7.398	6-9	-	-	66.179	250	32.956	-	-	64.359	120	32.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	493.206	-	-	7.424	6-9	-	-	58.630	250	28.913	-	-	56.010	120	27.624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	471.171	-	-	7.407	6-9	-	-	46.929	250	22.111	-	-	54.149	120	25.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	569.063	-	-	7.433	6-9	-	-	57.413	250	32.672	-	-	58.403	120	33.234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	583.443	-	-	7.443	6-9	-	-	66.056	250	38.538	-	-	60.171	120	35.109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	580.532	-	-	7.415	6-9	-	-	64.865	250	37.657	-	-	57.527	120	33.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	620.808	-	-	7.444	6-9	-	-	64.973	250	40.336	-	-	59.675	120	37.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	512.618	-	-	7.446	6-9	-	-	65.231	250	33.437	-	-	57.603	120	29.528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	382.240	-	-	7.419	6-9	-	-	53.965	250	20.631	-	-	56.128	120	21.455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	487.085	-	-	7.412	6-9	-	-	65.631	250	31.970	-	-	60.865	120	29.646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	531.729	-	-	7.441	6-9	-	-	72.433	250	38.515	-	-	62.988	120	33.493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	560.099	-	-	7.419	6-9	-	-	70.442	250	39.456	-	-	61.078	120	34.208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	525.643	-	-	7.392	6-9	-	-	63.972	250	33.628	-	-	62.295	120	32.745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	547.698	-	-	7.396	6-9	-	-	66.423	250	36.378	-	-	61.207	120	33.523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	577.735	-	-	7.420	6-9	-	-	65.573	250	37.884	-	-	58.448	120	33.767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	498.326	-	-	7.413	6-9	-	-	63.034	250	31.411	-	-	57.438	120	28.622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	493.125	-	-	7.396	6-9	-	-	92.953	250	45.840	-	-	58.207	120	28.703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-28	-	-	535.985	-	-	7.412	6-9	-	-	67.289	250	36.067	-	-	58.201	120	31.194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	呼和浩特首创春华水务有限责任公司章盖营污水处理厂	污水排口监控点	2023-02-01	--	--	54417.496	--	--	7.2	6-9	--	--	25.73	50	1400.276	--	--	1.325	5	72.124	--	--	11.245	15	611.946	--	--	0.16	0.5	8.683	--	--	-
			2023-02-02	--	--	57380.047	--	--	7.24	6-9	--	--	27.52	50	1578.869	--	--	0.928	5	53.236	--	--	10.894	15	625.078	--	--	0.173	0.5	9.899	--	--	-
			2023-02-03	--	--	56137.074	--	--	7.307	6-9	--	--	22.8	50	1279.999	--	--	0.642	5	36.046	--	--	9.997	15	561.199	--	--	0.151	0.5	8.494	--	--	-
			2023-02-04	--	--	62338.328	--	--	7.302	6-9	--	--	20.6	50	1283.918	--	--	0.718	5	44.744	--	--	10.451	15	651.495	--	--	0.115	0.5	7.147	--	--	-
			2023-02-05	--	--	59946.457	--	--	7.219	6-9	--	--	23.09	50	1384.423	--	--	2.299	5	137.832	--	--	12.503	15	749.54	--	--	0.134	0.5	8.06	--	--	-
			2023-02-06	--	--	35121.742	--	--	7.303	6-9	--	--	23.03	50	808.946	--	--	1.955	5	68.666	--	--	12.591	15	442.202	--	--	0.129	0.5	4.543	--	--	-
			2023-02-07	--	--	51846.98	--	--	7.328	6-9	--	--	23.72	50	1229.724	--	--	1.154	5	59.819	--	--	12.037	15	624.075	--	--	0.125	0.5	6.505	--	--	-
			2023-02-08	--	--	68096.93	--	--	7.386	6-9	--	--	25.88	50	1762.495	--	校准 - 自动监测设备处于校验;故障 - 自动监测设备故障	0.263	5	17.9	--	校准 - 自动监测设备处于校验	11.129	15	757.874	--	校准 - 自动监测设备处于校验	0.192	0.5	13.046	--	校准 - 自动监测设备处于校验	-
			2023-02-09	--	--	74143.141	--	--	7.338	6-9	--	--	27.96	50	2072.9	--	--	0.292	5	21.645	--	--	10.362	15	768.297	--	--	0.277	0.5	20.555	--	--	-
			2023-02-10	--	--	68489.016	--	--	7.409	6-9	--	--	28.67	50	1963.431	--	--	0.217	5	14.843	--	--	9.652	15	661.054	--	--	0.238	0.5	16.309	--	--	-
			2023-02-11	--	--	75070.047	--	--	7.3	6-9	--	--	32.58	50	2446.074	--	--	0.485	5	36.429	--	--	10.004	15	751.029	--	--	0.269	0.5	20.231	--	--	-
			2023-02-12	--	--	74152.461	--	--	7.357	6-9	--	--	23.88	50	1771.093	--	--	0.167	5	12.389	--	--	8.054	15	597.258	--	--	0.192	0.5	14.216	--	--	-
			2023-02-13	--	--	75049.836	--	--	7.393	6-9	--	--	23.06	50	1730.553	--	--	0.046	5	3.472	--	--	7.935	15	595.557	--	--	0.195	0.5	14.639	--	--	-
			2023-02-14	--	--	75847.758	--	--	7.361	6-9	--	--	22.99	50	1743.638	--	--	0.144	5	10.942	--	--	8.971	15	680.454	--	--	0.216	0.5	16.397	--	--	-
			2023-02-15	--	--	79991.727	--	--	7.25	6-9	--	--	23.77	50	1901.765	--	--	0.469	5	37.486	--	--	9.125	15	729.964	--	--	0.254	0.5	20.297	--	--	-
			2023-02-16	--	--	82773.5	--	--	7.193	6-9	--	--	25.23	50	2088.163	--	--	0.577	5	47.789	--	--	10.062	15	832.865	--	--	0.241	0.5	19.974	--	--	-
			2023-02-17	--	--	76183.977	--	--	7.222	6-9	--	--	27.78	50	2116.477	--	--	0.446	5	33.95	--	--	9.486	15	722.669	--	--	0.222	0.5	16.907	--	--	-
			2023-02-18	--	--	78438.094	--	--	7.243	6-9	--	--	26.51	50	2079.271	--	--	0.112	5	8.783	--	--	8.574	15	672.525	--	--	0.205	0.5	16.059	--	--	-
			2023-02-19	--	--	82356.039	--	--	7.203	6-9	--	--	26.24	50	2161.136	--	--	0.083	5	6.856	--	--	9.495	15	781.959	--	--	0.204	0.5	16.787	--	--	-
			2023-02-20	--	--	84110.328	--	--	7.197	6-9	--	--	25.37	50	2134.158	--	--	0.162	5	13.665	--	--	9.82	15	825.992	--	--	0.213	0.5	17.925	--	--	-
			2023-02-21	--	--	81146.93	--	--	7.239	6-9	--	--	25.74	50	2088.92	--	--	0.347	5	28.151	--	--	9.907	15	803.928	--	--	0.198	0.5	16.08	--	--	-
			2023-02-22	--	--	79044.445	--	--	7.237	6-9	--	--	19.35	50	1529.563	--	--	0.227	5	17.98	--	--	9.843	15	778.025	--	--	0.151	0.5	11.904	--	--	-
			2023-02-23	--	--	80842.375	--	--	7.223	6-9	--	--	18.8	50	1519.89	--	故障 - 自动监测设备检修	0.142	5	11.516	--	--	8.973	15	725.376	--	调试 - 废水污染物分析仪调试	0.211	0.5	17.096	--	调试 - 废水污染物分析仪调试	-
			2023-02-24	--	--	77637.906	--	--	7.266	6-9	--	--	20.38	50	1582.482	--	--	0.62	5	48.158	--	--	3.897	15	302.517	--	调试 - 废水污染物分析仪调试	0.484	0.5	37.558	--	调试 - 废水污染物分析仪调试	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-25	--	--	83045.836	--	--	7.226	6-9	--	--	22.03	50	1829.57	--	--	0.171	5	14.174	--	--	5.643	15	468.621	--	调试 - 废水污染物分析仪调试	1.151（超）	0.5	95.593	--	调试 - 废水污染物分析仪调试	-
			2023-02-26	--	--	82614.75	--	--	7.188	6-9	--	--	20.82	50	1720.018	--	--	0.377	5	31.133	--	--	9.65	15	797.222	--	调试 - 废水污染物分析仪调试>调试 - 废水污染物分	0.598（超）	0.5	49.437	--	调试 - 废水污染物分析仪调试>调试 - 废水污染物分析仪调试	-
			2023-02-27	--	--	86539.922	--	--	7.078	6-9	--	--	20.8	50	1799.91	--	--	0.982	5	84.941	--	--	12.462	15	1078.456	--	调试 - 废水污染物分析仪调试	0.42	0.5	36.324	--	调试 - 废水污染物分析仪调试	-
			2023-02-28	--	--	80958.828	--	--	7.043	6-9	--	--	21.78	50	1763.198	--	--	0.581	5	47.013	--	--	11.376	15	920.97	--	调试 - 废水污染物分析仪调试	0.242	0.5	19.619	--	调试 - 废水污染物分析仪调试	-
	呼和浩特首创春华水务有限责任公司辛辛板污水处理厂	一级A排口监控点	2023-02-01	-	-	145351.740	-	-	7.091	6-9	-	-	15.993	50	2324.645	-	-	4.066	5	591.036	-	数据有效	14.417	15	2095.573	-	-	0.194	0.5	28.287	-	-	-
			2023-02-02	-	-	151295.560	-	-	7.104	6-9	-	-	21.103	50	3020.582	-	校准	3.724	8	614.449	-	校准	14.502	15	2194.069	-	-	0.202	0.5	30.652	-	数据有效	-
			2023-02-03	-	-	158381.440	-	-	7.104	6-9	-	-	19.846	50	3143.165	-	-	3.679	5	582.604	-	-	14.350	15	2272.817	-	数据有效	0.170	0.5	26.856	-	-	-
			2023-02-04	-	-	154619.450	-	-	7.105	6-9	-	-	19.102	50	2953.479	-	-	2.613	8	404.078	-	-	10.516	15	1652.979	-	故障	0.161	0.5	24.823	-	-	-
			2023-02-05	-	-	153646.430	-	-	7.116	6-9	-	-	21.497	50	3322.467	-	故障	1.073	8	164.806	-	-	12.340	15	1895.934	-	-	0.211	0.5	32.462	-	数据有效	-
			2023-02-06	-	-	150170.880	-	-	7.145	6-9	-	-	19.952	50	2988.820	-	故障	3.207	8	516.468	-	-	13.096	15	1904.669	-	日常维护	0.194	0.5	28.686	-	日常维护>故障	-
			2023-02-07	-	-	157790.920	-	-	7.189	6-9	-	日常维护	20.155	50	3180.283	-	-	3.852	5	607.802	-	-	12.386	15	1954.387	-	-	0.184	0.5	28.987	-	-	-
			2023-02-08	-	-	145861.070	-	-	7.209	6-9	-	-	20.655	50	3012.696	-	-	3.264	5	476.046	-	-	12.132	15	1769.657	-	-	0.171	0.5	24.919	-	-	-
			2023-02-09	-	-	123564.380	-	-	7.228	6-9	-	-	19.056	50	2354.609	-	-	3.268	5	403.844	-	-	12.751	15	1575.547	-	校准	0.132	0.5	16.298	-	-	-
			2023-02-10	-	-	130758.970	-	-	7.183	6-9	-	-	19.680	50	2573.297	-	-	3.315	5	433.508	-	-	13.326	15	1742.506	-	-	0.165	0.5	21.544	-	-	-
			2023-02-11	-	-	150505.660	-	-	7.110	6-9	-	-	19.866	50	2989.974	-	-	2.402	5	361.541	-	-	13.350	15	2009.261	-	-	0.151	0.5	22.745	-	-	-
			2023-02-12	-	-	155701.650	-	-	7.057	6-9	-	-	22.210	50	3458.182	-	-	1.935	5	301.269	-	-	13.369	15	2081.624	-	-	0.200	0.5	31.130	-	-	-
			2023-02-13	-	-	154121.110	-	-	7.019	6-9	-	故障	22.598	50	3482.819	-	故障	3.422	5	527.464	-	故障	13.026	15	2007.522	-	故障	0.206	0.5	31.771	-	校准>故障	-
			2023-02-14	-	-	142696.350	-	-	7.058	6-9	-	-	20.723	50	2957.051	-	-	3.318	5	473.540	-	-	12.252	15	1748.381	-	-	0.167	0.5	23.818	-	-	-
			2023-02-15	-	-	142358.030	-	-	7.072	6-9	-	-	17.854	50	2541.607	-	-	4.397	5	625.979	-	-	12.454	15	1772.888	-	-	0.183	0.5	25.996	-	-	-
			2023-02-16	-	-	139850.910	-	-	7.186	6-9	-	-	19.045	50	2663.437	-	校准	3.923	5	548.668	-	校准	13.334	15	1864.809	-	校准	0.235	0.5	32.798	-	校准	-
			2023-02-17	-	-	144564.820	-	-	7.129	6-9	-	-	16.627	50	2403.686	-	-	2.996	5	433.154	-	-	11.980	15	1731.890	-	-	0.193	0.5	27.912	-	-	-
			2023-02-18	-	-	143005.600	-	-	7.089	6-9	-	-	15.645	50	2237.346	-	-	3.098	5	443.049	-	-	10.556	15	1509.569	-	-	0.140	0.5	20.055	-	-	-
			2023-02-19	-	-	144109.190	-	-	7.061	6-9	-	-	15.330	50	2209.230	-	-	2.744	5	395.461	-	-	10.628	15	1531.632	-	-	0.121	0.5	17.464	-	-	-
			2023-02-20	-	-	155435.460	-	-	7.037	6-9	-	-	17.146	50	2665.064	-	-	3.330	5	517.578	-	-	10.768	15	1673.706	-	-	0.128	0.5	19.835	-	-	-
			2023-02-21	-	-	154833.670	-	-	7.038	6-9	-	-	18.504	50	2865.003	-	-	4.831	5	748.058	-	-	11.371	15	1760.629	-	-	0.135	0.5	20.844	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-22	-	-	153211.690	-	-	7.018	6-9	-	-	17.442	50	2672.360	-	-	4.686	8	718.005	-	-	11.735	15	1797.953	-	-	0.136	0.5	20.848	-	-	-
			2023-02-23	-	-	155860.720	-	-	7.014	6-9	-	-	17.983	50	2802.852	-	-	4.838	8	754.055	-	-	13.260	15	2066.750	-	-	0.153	0.5	23.851	-	-	-
			2023-02-24	-	-	157173.780	-	-	7.048	6-9	-	-	17.840	50	2803.970	-	-	5.044	8	792.724	-	-	12.788	15	2009.959	-	-	0.143	0.5	22.531	-	-	-
			2023-02-25	-	-	159812.110	-	-	7.038	6-9	-	-	20.061	50	3205.949	-	-	5.008	8	800.271	-	-	12.826	15	2049.792	-	-	0.167	0.5	26.622	-	-	-
			2023-02-26	-	-	159367.260	-	-	7.032	6-9	-	-	20.332	50	3240.314	-	-	4.430	8	706.025	-	-	12.831	15	2044.800	-	-	0.183	0.5	29.137	-	-	-
			2023-02-27	-	-	159373.000	-	-	7.032	6-9	-	-	21.478	50	3422.955	-	-	4.250	8	677.306	-	-	12.729	15	2028.646	-	-	0.196	0.5	31.182	-	-	-
			2023-02-28	-	-	161462.380	-	-	7.015	6-9	-	-	20.383	50	3291.158	-	-	3.890	8	628.086	-	-	12.974	15	2094.743	-	校准	0.188	0.5	30.392	-	-	-
	呼和浩特首创源清水务有限公司班定营污水处理厂（三期）	班定营厂三期出水口监控点	2023-02-01	-	-	78697.467	-	-	7.131	6-9	-	-	31.678	40	2492.985	-	-	0.661	2.0	52.001	-	-	9.149	10	1577.639	-	调试	0.135	0.4	61.522	-	调试	-
			2023-02-02	-	-	76043.323	-	-	7.101	6-9	-	-	26.225	40	1994.227	-	-	0.830	2.0	63.108	-	-	9.248	10	614.911	-	调试>调试	0.136	0.4	12.597	-	调试>调试	-
			2023-02-03	-	-	73177.882	-	-	7.092	6-9	-	-	30.088	40	2201.733	-	-	0.401	2.0	29.346	-	-	8.567	10	546.353	-	调试	0.123	0.4	8.941	-	调试	-
			2023-02-04	-	-	77888.957	-	-	7.121	6-9	-	-	30.172	40	2350.084	-	-	0.102	2.0	7.967	-	-	6.829	10	488.437	-	调试>调试	0.099	0.4	6.898	-	调试>调试	-
			2023-02-05	-	-	80258.777	-	-	7.162	6-9	-	-	23.689	40	1956.254	-	故障	0.073	2.0	5.855	-	-	6.509	10	445.303	-	调试	0.097	0.4	7.510	-	调试	-
			2023-02-06	-	-	81058.775	-	-	7.142	6-9	-	-	24.630	40	1996.479	-	-	0.257	2.0	20.814	-	-	6.837	10	495.699	-	调试>调试	0.149	0.4	11.362	-	调试>调试	-
			2023-02-07	-	-	83429.656	-	-	7.163	6-9	-	-	28.486	40	2376.563	-	-	0.475	2.0	39.647	-	-	7.383	10	542.302	-	调试	0.133	0.4	10.199	-	调试	-
			2023-02-08	-	-	79754.803	-	-	7.119	6-9	-	-	31.717	40	2529.546	-	-	1.531	2.0	122.072	-	-	7.506	10	557.481	-	调试>调试	0.108	0.4	8.853	-	调试>调试	-
			2023-02-09	-	-	80182.864	-	-	7.100	6-9	-	-	30.261	40	2426.375	-	-	0.794	2.0	63.649	-	-	6.853	10	474.891	-	调试	0.114	0.4	8.511	-	调试	-
			2023-02-10	-	-	86943.962	-	-	7.170	6-9	-	-	30.828	40	2680.285	-	-	0.447	2.0	38.873	-	-	5.993	10	468.360	-	调试>调试	0.118	0.4	11.085	-	调试>调试	-
			2023-02-11	-	-	84929.895	-	-	7.175	6-9	-	-	30.813	40	2616.955	-	-	0.068	2.0	5.804	-	-	5.650	10	514.158	-	调试	0.137	0.4	12.221	-	调试	-
			2023-02-12	-	-	81049.058	-	-	7.262	6-9	-	-	28.757	40	2330.727	-	-	0.074	2.0	6.002	-	-	5.291	10	421.671	-	调试>调试	0.121	0.4	9.849	-	调试>调试	-
			2023-02-13	-	-	75968.530	-	-	7.358	6-9	-	-	28.388	40	2156.612	-	-	0.075	2.0	5.674	-	-	5.893	10	447.225	-	调试	0.110	0.4	8.537	-	调试	-
			2023-02-14	-	-	81792.305	-	-	7.161	6-9	-	-	25.748	40	2105.955	-	-	0.077	2.0	6.319	-	-	7.704	10	627.369	-	调试>调试	0.103	0.4	7.998	-	调试>调试	-
			2023-02-15	-	-	67604.618	-	-	7.207	6-9	-	-	27.055	40	1829.032	-	-	0.083	2.0	5.578	-	-	7.405	10	452.503	-	调试	0.121	0.4	7.392	-	调试	-
			2023-02-16	-	-	37426.009	-	-	7.392	6-9	-	-	27.629	40	1034.045	-	-	0.011	2.0	0.430	-	-	3.573	10	236.964	-	调试	0.139	0.4	5.348	-	调试	-
			2023-02-17	-	-	66456.078	-	-	7.379	6-9	-	-	29.279	40	1945.791	-	-	0.095	2.0	6.322	-	-	5.409	10	362.766	-	-	0.142	0.4	9.346	-	-	-
			2023-02-18	-	-	53225.665	-	-	7.296	6-9	-	-	30.070	40	1600.513	-	-	0.091	2.0	4.819	-	-	5.685	10	302.579	-	-	0.166	0.4	8.835	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-19	-	-	82916.962	-	-	7.272	6-9	-	-	28.512	40	2364.136	-	-	0.121	2.0	10.052	-	-	5.562	10	461.142	-	-	0.173	0.4	14.336	-	-	-
			2023-02-20	-	-	71635.967	-	-	7.256	6-9	-	-	30.149	40	2159.750	-	-	0.130	2.0	9.333	-	-	5.631	10	403.374	-	-	0.137	0.4	9.812	-	-	-
			2023-02-21	-	-	75411.218	-	-	7.333	6-9	-	校准	28.056	40	2115.763	-	校准	0.389	2.0	29.327	-	校准	6.264	10	472.356	-	校准	0.180	0.4	13.538	-	校准	-
			2023-02-22	-	-	66445.893	-	-	7.219	6-9	-	-	22.303	40	1481.959	-	-	0.093	2	6.185	-	-	6.518	10	433.073	-	-	0.165	0.4	10.968	-	-	-
			2023-02-23	-	-	73413.961	-	-	7.297	6-9	-	-	23.526	40	1727.144	-	日常维护	0.077	2	5.673	-	-	6.683	10	490.639	-	日常维护	0.107	0.4	7.863	-	日常维护	-
			2023-02-24	-	-	73000.730	-	-	7.302	6-9	-	-	26.129	40	1907.457	-	-	0.082	2	5.959	-	-	5.545	10	404.807	-	-	0.106	0.4	7.736	-	-	-
			2023-02-25	-	-	67401.769	-	-	7.377	6-9	-	-	27.280	40	1838.702	-	-	0.075	2	5.070	-	-	5.668	10	382.011	-	-	0.116	0.4	7.828	-	-	-
			2023-02-26	-	-	72446.160	-	-	7.333	6-9	-	-	26.766	40	1939.104	-	-	0.070	2	5.084	-	-	5.777	10	418.551	-	-	0.103	0.4	7.492	-	-	-
			2023-02-27	-	-	71935.057	-	-	7.261	6-9	-	-	27.488	40	1977.354	-	-	0.067	2	4.805	-	-	4.621	10	332.400	-	-	0.116	0.4	8.343	-	-	-
			2023-02-28	-	-	67508.946	-	-	7.341	6-9	-	-	25.529	40	1723.410	-	-	0.071	2	4.766	-	-	4.260	10	287.553	-	-	0.095	0.4	6.382	-	-	-
	齐鲁制药（内蒙古）有限公司	废水排口监控点	2023-02-01	-	-	2144.550	-	-	7.364	6-9	-	-	72.801	120	155.300	-	-	0.432	35	0.915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	2430.590	-	-	7.302	6-9	-	-	59.305	120	142.900	-	-	0.622	35	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	2194.970	-	-	7.345	6-9	-	-	62.593	120	136.200	-	-	3.566	35	7.817	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	2250.120	-	-	7.377	6-9	-	-	59.425	120	132.500	-	-	0.354	35	0.785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	2350.050	-	-	7.326	6-9	-	-	64.917	120	151.500	-	-	0.351	35	0.811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	2180.120	-	-	7.228	6-9	-	-	61.359	120	133.000	-	-	0.274	35	0.586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	2030.560	-	-	7.147	6-9	-	-	59.711	120	120.400	-	-	0.196	35	0.387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	1712.670	-	-	7.328	6-9	-	-	63.247	120	107.400	-	-	0.435	35	0.733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	2193.080	-	-	7.433	6-9	-	-	55.309	120	120.200	-	-	0.418	35	0.903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	2314.190	-	-	7.322	6-9	-	-	56.902	120	130.900	-	-	3.524	35	8.146	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	2315.810	-	-	7.389	6-9	-	-	55.878	120	128.600	-	-	0.289	35	0.657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	2206.160	-	-	7.287	6-9	-	-	54.241	120	118.600	-	-	0.980	35	2.147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	2203.990	-	-	7.346	6-9	-	-	54.348	120	118.700	-	-	1.462	35	3.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	1987.870	-	-	7.485	6-9	-	-	53.377	120	105.200	-	-	1.370	35	2.715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	1938.040	-	-	7.366	6-9	-	-	52.645	120	100.800	-	-	1.387	35	2.679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-16	-	-	1894.710	-	-	7.354	6-9	-	-	54.696	120	102.400	-	-	1.676	35	3.164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	2107.360	-	-	7.231	6-9	-	-	57.127	120	119.300	-	-	1.838	35	3.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	2247.830	-	-	7.322	6-9	-	-	55.562	120	123.700	-	-	1.750	35	3.923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	2295.300	-	-	7.358	6-9	-	-	59.864	120	136.500	-	-	4.999	35	10.957	-	故障>校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	2121.550	-	-	7.249	6-9	-	-	62.151	120	130.800	-	-	0.422	35	0.883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	2425.560	-	-	7.179	6-9	-	-	64.522	120	155.200	-	-	0.518	35	1.244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	2369.450	-	-	7.115	6-9	-	-	58.290	120	136.900	-	-	0.308	35	0.719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	2360.500	-	-	7.135	6-9	-	-	58.150	120	136.200	-	-	0.277	35	0.643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	2192.920	-	-	7.262	6-9	-	-	62.232	120	135.700	-	-	0.208	35	0.448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	2495.040	-	-	7.269	6-9	-	-	64.529	120	159.800	-	-	1.769	35	4.402	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	2415.960	-	-	7.408	6-9	-	-	68.415	120	164.400	-	-	0.328	35	0.779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	2404.800	-	-	7.347	6-9	-	-	62.618	120	149.400	-	-	2.230	35	5.351	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	2120.530	-	-	7.288	6-9	-	-	71.523	120	150.600	-	-	0.365	35	0.763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-01	-	-	3041.124	-	-	6.972	6-9	-	-	15.396	60	46.819	-	-	0.015	8	0.043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	3036.013	-	-	6.934	6-9	-	校准	21.876	60	58.838	-	校准>故障	0.011	8	0.034	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	3719.805	-	-	6.903	6-9	-	-	22.341	60	76.621	-	-	0.020	8	0.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	3269.763	-	-	7.006	6-9	-	-	19.183	60	62.724	-	-	0.012	8	0.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	3300.724	-	-	6.952	6-9	-	故障	18.314	60	60.452	-	-	0.011	8	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	2887.453	-	-	7.043	6-9	-	-	17.933	60	48.281	-	-	0.012	8	0.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	3337.897	-	-	7.010	6-9	-	-	18.861	60	62.957	-	-	0.011	8	0.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	3302.956	-	-	6.982	6-9	-	-	16.715	60	55.208	-	-	0.035	8	0.118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	3328.578	-	-	7.039	6-9	-	-	16.118	60	53.649	-	-	0.048	8	0.158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	2720.672	-	-	7.124	6-9	-	校准	18.193	60	49.498	-	校准	0.132	8	0.264	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	2837.770	-	-	6.623	6-9	-	-	16.203	60	45.979	-	-	0.051	8	0.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	3327.323	-	-	7.187	6-9	-	-	17.137	60	57.020	-	-	0.030	8	0.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司	废水排口监控点	2023-02-13	-	-	3233.278	-	-	7.191	6-9	-	-	19.689	60	61.705	-	-	0.060	8	0.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	3272.958	-	-	7.140	6-9	-	-	22.043	60	72.146	-	-	0.045	8	0.146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	2833.248	-	-	7.676	6-9	-	故障>故障	22.003	60	62.340	-	-	0.041	8	0.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	4316.498	-	-	7.810	6-9	-	故障>校准	22.091	60	94.240	-	校准	0.074	8	0.317	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	4049.008	-	-	7.056	6-9	-	-	22.422	60	86.582	-	-	0.022	8	0.089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	3963.795	-	-	7.087	6-9	-	-	21.592	60	85.590	-	-	0.010	8	0.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	4009.380	-	-	7.058	6-9	-	-	23.865	60	90.508	-	故障	0.031	8	0.126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	3955.666	-	-	7.013	6-9	-	-	22.067	60	87.292	-	-	0.027	8	0.108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	4290.377	-	-	7.056	6-9	-	-	21.444	60	92.005	-	-	0.037	8	0.158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	4408.146	-	-	7.087	6-9	-	-	21.477	60	94.672	-	-	0.046	8	0.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	4385.196	-	-	7.012	6-9	-	校准	24.672	60	105.751	-	校准	0.202	8	0.885	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	3185.269	-	-	6.938	6-9	-	-	23.349	60	71.317	-	-	0.038	8	0.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	3399.117	-	-	7.002	6-9	-	-	24.323	60	82.675	-	-	0.011	8	0.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	3545.121	-	-	6.979	6-9	-	-	25.595	60	90.738	-	-	0.009	8	0.029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	3610.564	-	-	7.016	6-9	-	-	25.833	60	93.270	-	-	0.006	8	0.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	3431.093	-	-	6.962	6-9	-	校准	27.247	60	93.486	-	校准	0.135	8	0.465	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-01	-	-	2325.783	-	-	8.198	6-9	-	-	12.125	40	28.200	-	-	0.129	2	0.299	-	-	0.414	10	0.963	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	1774.730	-	-	8.189	6-9	-	-	14.060	40	24.953	-	-	0.315	2	0.556	-	-	0.584	10	1.036	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	2348.398	-	-	8.181	6-9	-	-	11.107	40	26.082	-	-	0.135	2	0.315	-	-	0.559	10	1.314	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	1808.908	-	-	8.210	6-9	-	-	14.940	40	27.025	-	-	0.151	2	0.271	-	-	0.562	10	1.018	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	2330.902	-	-	8.240	6-9	-	-	13.761	40	32.074	-	-	0.127	2	0.297	-	-	0.583	10	1.358	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	1714.678	-	-	8.334	6-9	-	-	15.397	40	26.400	-	-	0.160	2	0.274	-	-	0.591	10	1.015	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	2325.524	-	-	8.486	6-9	-	-	16.740	40	38.930	-	-	0.143	2	0.330	-	-	0.678	10	1.578	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	1762.632	-	-	8.466	6-9	-	-	18.695	40	32.953	-	-	0.108	2	0.191	-	-	0.572	10	1.007	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	2024.078	-	-	8.509	6-9	-	-	16.955	40	34.317	-	-	0.315	2	0.638	-	-	0.863	10	1.746	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	中海石油天野化工有限责任公司	废水排口监控点	2023-02-10	-	-	1900.797	-	-	8.420	6-9	-	-	22.513	40	42.792	-	校准>故障	0.112	2	0.214	-	-	0.742	10	1.413	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	1567.778	-	-	8.506	6-9	-	-	13.806	40	21.645	-	-	0.138	2	0.218	-	-	0.729	10	1.142	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	2144.269	-	-	8.507	6-9	-	-	11.939	40	25.600	-	-	0.109	2	0.235	-	-	0.567	10	1.218	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	2110.367	-	-	8.552	6-9	-	-	12.051	40	25.430	-	-	0.101	2	0.209	-	-	0.538	10	1.137	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	1860.297	-	-	8.577	6-9	-	-	11.793	40	21.937	-	-	0.105	2	0.196	-	-	0.397	10	0.737	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	1575.680	-	-	8.562	6-9	-	-	12.053	40	18.990	-	-	0.120	2	0.190	-	-	0.335	10	0.527	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	1955.086	-	-	8.160	6-9	-	-	14.614	40	28.571	-	-	0.244	2	0.478	-	-	0.386	10	0.753	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	1526.480	-	-	7.342	6-9	-	-	17.113	40	26.124	-	-	0.163	2	0.251	-	-	0.389	10	0.595	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	1991.888	-	-	7.875	6-9	-	-	20.260	40	40.356	-	-	0.136	2	0.271	-	-	0.374	10	0.746	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	2058.658	-	-	8.014	6-9	-	-	15.577	40	32.070	-	-	0.142	2	0.290	-	-	0.360	10	0.742	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	1972.564	-	-	8.099	6-9	-	-	15.575	40	30.725	-	-	0.134	2	0.265	-	-	0.158	10	0.308	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	2017.325	-	-	8.179	6-9	-	-	16.250	40	32.779	-	-	0.148	2	0.297	-	-	0.128	10	0.253	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	2041.992	-	-	8.201	6-9	-	-	15.965	40	32.601	-	-	0.192	2	0.391	-	-	0.409	10	0.832	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	1071.814	-	-	8.140	6-9	-	-	15.096	40	16.179	-	-	0.175	2	0.188	-	-	0.887	10	0.950	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	1486.023	-	-	7.957	6-9	-	校准	20.563	40	30.558	-	校准	0.239	2	0.355	-	校准	1.347	10	2.003	-	校准	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	0.000	-	-	7.670	6-9	-	-	0.000	40	0.000	-	-	0.000	2	0.000	-	-	0.000	10	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	299.806	-	-	7.867	6-9	-	-	20.473	40	6.138	-	-	0.551	2	0.166	-	-	1.728	10	0.517	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	1141.612	-	-	8.582	6-9	-	-	19.936	40	22.759	-	-	0.079	2	0.089	-	-	2.741	10	3.129	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	0.000	-	-	8.403	6-9	-	-	0.000	40	0.000	-	-	0.000	2	0.000	-	-	0.000	10	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-01	-	-	2571.706	-	-	7.074	6-9	-	-	95.642	500	245.965	-	-	5.005	50	12.871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	2280.353	-	-	7.064	6-9	-	-	83.646	500	190.742	-	-	2.685	50	6.121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	3085.223	-	-	7.105	6-9	-	-	85.378	500	263.410	-	-	1.761	50	5.431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	3676.925	-	-	7.139	6-9	-	-	49.487	500	181.959	-	-	1.364	50	5.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	3005.014	-	-	7.091	6-9	-	-	64.417	500	193.575	-	-	1.057	50	3.173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	2936.662	-	-	7.106	6-9	-	-	62.577	500	183.769	-	-	1.209	50	3.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	内蒙古中环光伏材料有限公司	一期废水排口监控点	2023-02-07	-	-	3253.500	-	-	7.091	6-9	-	-	194.737	500	633.576	-	-	2.196	50	7.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	2251.617	-	-	7.065	6-9	-	-	162.770	500	366.493	-	-	0.994	50	2.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	5623.902	-	-	7.284	6-9	-	-	103.835	500	583.957	-	-	1.262	50	7.095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	5582.041	-	-	7.006	6-9	-	-	100.474	500	560.850	-	-	1.602	50	8.941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	6187.114	-	-	7.056	6-9	-	-	80.522	500	498.195	-	-	1.828	50	11.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	5188.843	-	-	7.026	6-9	-	-	72.596	500	376.693	-	-	0.256	50	1.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	5587.751	-	-	6.969	6-9	-	-	89.754	500	501.522	-	-	0.030	50	0.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	5013.036	-	故障	6.844	6-9	-	故障	124.266	500	622.951	-	故障	2.278	50	11.421	-	故障	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	5667.721	-	-	7.045	6-9	-	-	74.676	500	423.243	-	-	1.529	50	8.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	5344.852	-	-	7.165	6-9	-	-	64.347	500	343.922	-	-	1.852	50	9.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	5143.614	-	-	7.085	6-9	-	-	55.131	500	283.571	-	-	2.741	50	14.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	3631.766	-	-	7.006	6-9	-	-	48.396	500	175.765	-	-	1.781	50	6.465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	5239.001	-	-	6.854	6-9	-	-	79.252	500	415.199	-	-	4.959	50	25.978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	4393.267	-	-	6.931	6-9	-	-	84.351	500	370.578	-	-	3.534	50	15.525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	3208.855	-	-	6.931	6-9	-	-	103.721	500	332.824	-	校准	2.942	50	9.438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	2119.129	-	-	6.862	6-9	-	-	66.487	500	140.895	-	-	5.167	50	10.951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	1545.932	-	-	6.797	6-9	-	-	85.958	500	132.887	-	-	4.381	50	6.771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	2005.244	-	-	6.892	6-9	-	-	86.972	500	174.399	-	-	4.122	50	8.266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	2573.440	-	-	6.954	6-9	-	-	79.782	500	205.315	-	-	4.566	50	11.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	2621.827	-	-	6.883	6-9	-	-	77.927	500	204.313	-	-	3.980	50	10.435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	2174.511	-	-	7.053	6-9	-	-	93.231	500	202.732	-	-	5.071	50	11.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	2523.875	-	-	7.101	6-9	-	-	94.092	500	237.477	-	-	5.190	50	13.098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-01	-	-	2702.311	-	-	6.837	6-9	-	-	48.979	500	132.359	-	-	5.145	25	13.904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	2484.192	-	-	6.783	6-9	-	-	51.635	500	128.272	-	-	6.881	25	17.095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	4115.961	-	-	6.830	6-9	-	-	56.071	500	230.787	-	-	3.612	25	14.863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
		四期废水排口监控点	2023-02-04	-	-	4848.142	-	-	7.186	6-9	-	-	53.702	500	260.355	-	-	3.483	25	16.887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	3464.065	-	-	7.044	6-9	-	-	76.282	500	264.248	-	-	4.012	25	13.898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	6102.935	-	-	6.969	6-9	-	-	75.068	500	458.137	-	-	3.181	25	19.416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	4281.622	-	-	6.984	6-9	-	-	63.495	500	271.862	-	-	4.446	25	19.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	7668.463	-	-	6.815	6-9	-	-	60.419	500	463.319	-	-	3.343	25	25.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	5643.502	-	-	6.486	6-9	-	-	69.036	500	389.603	-	-	4.518	25	25.496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	7028.582	-	-	6.494	6-9	-	-	53.022	500	372.671	-	-	4.102	25	28.828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	11899.023	-	-	6.476	6-9	-	-	59.374	500	706.496	-	-	2.179	25	25.924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	8674.251	-	-	6.525	6-9	-	-	58.636	500	508.625	-	-	1.357	25	11.767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	7748.106	-	-	6.633	6-9	-	-	59.034	500	457.402	-	-	1.742	25	13.497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	8079.628	-	-	6.843	6-9	-	-	62.832	500	507.656	-	-	3.619	25	29.241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	7876.259	-	-	7.016	6-9	-	-	63.599	500	500.922	-	-	5.865	25	46.195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	8726.152	-	-	6.701	6-9	-	-	54.136	500	472.404	-	-	4.085	25	35.653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	6679.055	-	-	6.794	6-9	-	-	57.868	500	386.504	-	-	4.210	25	28.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	8673.235	-	-	6.814	6-9	-	-	51.001	500	442.342	-	-	3.205	25	27.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	14752.846	-	-	6.756	6-9	-	-	42.397	500	625.477	-	-	2.810	25	41.452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	7428.277	-	-	6.683	6-9	-	-	38.213	500	283.858	-	-	2.915	25	21.655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	8905.927	-	-	6.712	6-9	-	-	48.655	500	433.314	-	-	3.453	25	30.751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	13975.053	-	-	6.843	6-9	-	-	48.715	500	680.798	-	-	3.372	25	47.118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	11377.054	-	-	6.893	6-9	-	-	55.479	500	631.187	-	故障	3.467	25	39.446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	10426.221	-	-	6.905	6-9	-	-	120.030	500	985.446	-	校准	4.831	25	50.368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	13575.641	-	-	7.013	6-9	-	-	47.572	500	645.816	-	-	2.506	25	34.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	10843.076	-	-	7.099	6-9	-	-	44.655	500	484.198	-	-	1.945	25	21.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	10696.897	-	-	7.195	6-9	-	-	46.623	500	498.718	-	-	3.911	25	41.836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	7207.079	-	-	7.217	6-9	-	-	124.397	500	896.540	-	-	5.619	25	40.497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	内蒙古医科大学附属人民医院（肿瘤医院）	废水排放口	2023-02-01	-	-	314.691	-	-	7.443	6-9	-	-	41.466	250	13.050	-	-	13.792	300	4.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	335.272	-	-	7.495	6-9	-	-	49.604	250	16.633	-	-	20.125	300	6.747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	339.442	-	-	7.546	6-9	-	-	54.748	250	18.584	-	-	26.650	300	9.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	287.343	-	-	7.570	6-9	-	-	56.363	250	16.200	-	-	30.099	300	8.647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	232.150	-	-	7.548	6-9	-	-	50.539	250	11.734	-	-	28.725	300	6.670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	275.409	-	-	7.579	6-9	-	-	51.018	250	14.050	-	-	28.819	300	7.939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	336.785	-	-	7.582	6-9	-	-	59.225	250	19.945	-	-	36.095	300	12.156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	352.772	-	-	7.607	6-9	-	-	56.973	250	20.098	-	-	39.527	300	13.942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	376.269	-	-	7.614	6-9	-	-	57.636	250	21.686	-	-	41.710	300	15.693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	528.823	-	-	7.594	6-9	-	-	99.351	250	52.539	-	-	44.653	300	23.615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	389.538	-	-	7.733	6-9	-	-	86.939	250	33.867	-	-	46.914	300	18.217	-	故障	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	279.249	-	-	7.727	6-9	-	-	70.671	250	19.733	-	-	48.067	300	13.422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	467.322	-	-	7.730	6-9	-	-	59.621	250	27.862	-	-	47.253	300	22.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	440.639	-	-	7.705	6-9	-	-	61.668	250	27.174	-	-	46.778	300	20.613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	499.078	-	-	7.703	6-9	-	-	71.847	250	35.859	-	-	50.258	300	25.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	466.434	-	-	7.727	6-9	-	校准	84.215	250	39.281	-	-	49.363	300	23.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	566.759	-	-	7.728	6-9	-	-	80.252	250	45.484	-	-	55.122	300	31.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	393.615	-	-	7.763	6-9	-	-	69.113	250	27.203	-	-	56.527	300	22.251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	482.713	-	-	7.758	6-9	-	-	57.447	250	27.729	-	-	57.568	300	27.790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	583.318	-	-	7.741	6-9	-	-	72.542	250	42.316	-	-	55.265	300	32.237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	543.197	-	-	7.741	6-9	-	-	81.204	250	44.111	-	-	56.341	300	30.602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	587.053	-	-	7.737	6-9	-	-	77.247	250	45.349	-	-	58.479	300	34.330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	542.782	-	-	7.718	6-9	-	-	67.221	250	36.486	-	-	58.345	300	31.672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	770.156	-	-	7.700	6-9	-	-	121.278	250	93.402	-	-	58.432	300	44.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	642.602	-	-	7.735	6-9	-	-	91.345	250	58.698	-	-	57.547	300	36.981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-26	-	-	442.715	-	-	7.748	6-9	-	-	62.421	250	27.636	-	-	55.375	300	24.519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	664.939	-	-	7.736	6-9	-	-	74.413	250	49.479	-	-	54.109	300	35.979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	678.664	-	-	7.719	6-9	-	校准	77.144	250	52.357	-	校准	53.051	300	36.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	内蒙古双奇药业股份有限公司	废水排放口	2023-02-01	-	-	22.931	-	-	8.139	6-9	-	-	8.474	120	0.195	-	故障	0.289	35	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	19.940	-	-	8.139	6-9	-	校准	9.564	120	0.189	-	故障	0.180	35	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	19.768	-	-	8.159	6-9	-	-	8.797	120	0.175	-	-	0.126	35	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	10.487	-	-	8.224	6-9	-	-	8.180	120	0.085	-	-	0.355	35	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	17.685	-	-	8.246	6-9	-	-	9.541	120	0.168	-	-	0.199	35	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	20.288	-	-	8.217	6-9	-	校准	9.057	120	0.185	-	-	0.238	35	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	22.604	-	-	8.226	6-9	-	-	10.486	120	0.236	-	-	0.115	35	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	18.037	-	-	8.281	6-9	-	-	10.588	120	0.191	-	-	0.214	35	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	16.386	-	-	8.261	6-9	-	-	9.916	120	0.164	-	-	0.170	35	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	14.931	-	-	8.221	6-9	-	-	9.866	120	0.148	-	-	0.144	35	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	17.891	-	-	8.249	6-9	-	-	11.078	120	0.199	-	-	0.049	35	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	16.461	-	-	8.279	6-9	-	-	12.605	120	0.207	-	-	0.288	35	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	17.959	-	-	8.235	6-9	-	校准	49.341	120	0.885	-	校准	3.362	35	0.059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	19.326	-	-	8.246	6-9	-	-	7.979	120	0.154	-	-	0.301	35	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	21.322	-	-	8.261	6-9	-	-	7.771	120	0.166	-	-	0.319	35	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	21.581	-	-	8.252	6-9	-	-	42.139	120	0.908	-	校准>校准	3.546	35	0.077	-	校准>校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	19.082	-	-	8.254	6-9	-	-	7.399	120	0.142	-	校准	0.374	35	0.008	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	10.848	-	-	8.251	6-9	-	-	58.638	120	0.635	-	校准>校准	7.633	35	0.082	-	校准>校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	18.844	-	-	8.268	6-9	-	-	12.427	120	0.235	-	校准	0.134	35	0.000	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	20.134	-	-	8.206	6-9	-	校准	13.182	120	0.265	-	校准	0.129	35	0.003	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	20.741	-	-	8.208	6-9	-	-	12.491	120	0.261	-	校准	0.131	35	0.002	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	33.066	-	-	8.185	6-9	-	-	12.423	120	0.411	-	校准	0.048	35	0.000	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
赛罕区			2023-02-23	-	-	21.078	-	-	8.210	6-9	-	-	12.855	120	0.273	-	校准	0.116	35	0.002	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	22.596	-	-	8.246	6-9	-	-	13.899	120	0.315	-	校准	0.120	35	0.002	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	22.073	-	-	8.271	6-9	-	-	12.995	120	0.287	-	校准	0.241	35	0.005	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	0.012	-	-	8.322	6-9	-	-	12.565	120	0.000	-	校准	0.212	35	0.000	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	9.108	-	-	8.194	6-9	-	校准	12.279	120	0.111	-	校准	0.214	35	0.002	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	22.637	-	-	8.295	6-9	-	-	13.223	120	0.300	-	校准	0.102	35	0.002	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	内蒙古自治区人民医院	污水排口	2023-02-01	-	-	690.703	-	-	7.185	6-9	-	-	23.067	250	15.931	-	-	4.089	300	2.822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	736.473	-	-	7.163	6-9	-	-	22.584	250	16.632	-	故障	6.575	300	4.841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	762.300	-	-	7.133	6-9	-	-	35.241	250	26.864	-	故障	7.110	300	5.421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	541.393	-	-	7.109	6-9	-	-	30.456	250	16.488	-	-	8.019	300	4.344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	600.161	-	-	7.131	6-9	-	-	36.253	250	21.757	-	-	3.780	300	2.269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	717.482	-	-	7.172	6-9	-	-	25.118	250	18.021	-	-	1.389	300	0.997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	754.811	-	-	7.185	6-9	-	-	26.422	250	19.941	-	-	2.372	300	1.789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	643.388	-	-	7.187	6-9	-	-	47.067	250	30.282	-	-	4.962	300	3.191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	765.364	-	-	7.185	6-9	-	-	40.538	250	31.026	-	-	6.554	300	5.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	777.750	-	-	7.179	6-9	-	-	17.930	250	13.947	-	-	5.975	300	4.647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	666.085	-	-	7.174	6-9	-	-	41.449	250	25.753	-	故障	8.342	300	5.557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	495.350	-	-	7.182	6-9	-	-	31.044	250	15.377	-	-	3.219	300	1.597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	851.143	-	-	7.199	6-9	-	-	63.854	250	54.349	-	-	2.048	300	1.743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	751.086	-	-	7.207	6-9	-	-	112.038	250	84.149	-	-	3.928	300	2.951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	827.255	-	-	7.217	6-9	-	-	119.898	250	99.187	-	-	6.908	300	5.716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	732.865	-	-	7.211	6-9	-	-	89.153	250	65.338	-	-	8.033	300	5.886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	812.392	-	-	7.212	6-9	-	-	52.178	250	42.387	-	-	7.511	300	6.104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	702.485	-	-	7.210	6-9	-	-	26.431	250	18.565	-	-	5.573	300	3.914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	597.761	-	-	7.187	6-9	-	-	7.752	250	4.633	-	-	4.090	300	2.446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-20	-	-	796.385	-	-	7.178	6-9	-	校准	25.054	250	22.954	-	故障	2.107	300	1.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	816.042	-	-	7.178	6-9	-	-	39.745	250	35.076	-	故障	1.985	300	1.619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	694.165	-	-	7.176	6-9	-	-	41.598	250	28.877	-	-	3.640	300	2.526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	787.061	-	-	7.180	6-9	-	-	64.883	250	51.067	-	-	19.925	300	15.682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	713.364	-	-	7.175	6-9	-	-	47.289	250	33.735	-	-	5.916	300	4.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	619.608	-	-	7.179	6-9	-	-	42.332	250	26.227	-	-	5.241	300	3.247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	691.796	-	-	7.184	6-9	-	-	37.758	250	26.122	-	-	1.344	300	0.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	700.615	-	-	7.178	6-9	-	校准	37.176	250	26.047	-	-	0.754	300	0.528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	667.509	-	-	7.175	6-9	-	-	44.477	250	29.689	-	-	5.328	300	3.557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	呼和浩特市京城固体废物处置有限公司	污水总排口监测点	2023-02-01	-	-	297.308	-	-	8.572	6-9	-	-	51.473	100	15.304	-	-	1.322	25	0.391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	302.874	-	-	8.466	6-9	-	-	52.041	100	15.762	-	-	1.082	25	0.329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	100.893	-	-	8.426	6-9	-	-	53.278	100	5.375	-	-	1.535	25	0.152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	124.142	-	-	8.508	6-9	-	-	54.333	100	6.745	-	-	1.538	25	0.191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	114.601	-	-	7.493	6-9	-	故障	67.903	100	7.785	-	日常维护	1.180	25	0.133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	337.847	-	-	5.065	6-9	-	故障	54.242	100	18.325	-	-	0.773	25	0.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	84.097	-	-	6.421	6-9	-	故障	54.092	100	4.548	-	-	1.116	25	0.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	114.247	-	-	7.760	6-9	-	-	53.801	100	6.149	-	-	1.065	25	0.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	139.792	-	-	7.774	6-9	-	-	54.546	100	7.626	-	-	0.911	25	0.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	509.487	-	-	7.968	6-9	-	-	54.323	100	27.676	-	-	2.033	25	1.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	69.869	-	-	7.737	6-9	-	-	53.245	100	3.720	-	-	1.705	25	0.118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	82.551	-	-	7.743	6-9	-	-	52.720	100	4.352	-	-	1.146	25	0.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	396.033	-	-	7.327	6-9	-	-	59.703	100	23.645	-	-	2.879	25	1.139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	197.778	-	-	6.472	6-9	-	-	60.529	100	11.973	-	-	2.685	25	0.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	716.288	-	-	7.579	6-9	-	-	58.640	100	42.004	-	-	2.259	25	1.619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	101.814	-	-	7.440	6-9	-	-	58.532	100	5.959	-	-	1.794	25	0.185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
			2023-02-17	-	-	85.881	-	-	7.431	6-9	-	-	59.744	100	5.133	-	-	1.738	25	0.149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	110.397	-	-	7.476	6-9	-	-	59.351	100	6.553	-	-	1.335	25	0.146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	102.218	-	-	7.442	6-9	-	-	58.552	100	5.985	-	-	0.900	25	0.092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	73.243	-	-	7.735	6-9	-	-	56.915	100	4.170	-	-	2.625	25	0.194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	119.575	-	-	8.405	6-9	-	-	54.668	100	6.535	-	-	2.145	25	0.257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	119.779	-	-	8.371	6-9	-	-	55.141	100	6.605	-	-	1.672	25	0.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	120.941	-	-	8.210	6-9	-	-	54.495	100	6.590	-	-	1.438	25	0.174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	72.249	-	-	8.561	6-9	-	-	52.932	100	3.825	-	-	1.117	25	0.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	146.217	-	-	7.708	6-9	-	日常维护	52.839	100	7.725	-	-	0.784	25	0.116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	143.954	-	-	8.192	6-9	-	-	52.358	100	7.538	-	-	0.493	25	0.071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	85.128	-	-	8.344	6-9	-	-	57.646	100	4.905	-	-	0.582	25	0.049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	102.336	-	-	8.054	6-9	-	-	64.407	100	6.591	-	日常维护	0.490	25	0.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-01	-	-	0.000	-	-	7.451	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	0.000	-	-	7.429	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	0.000	-	-	7.447	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	0.000	-	-	7.410	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	0.000	-	-	7.334	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	0.000	-	-	7.180	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	0.000	-	-	7.112	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	0.000	-	-	7.086	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	0.000	-	-	7.122	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	0.000	-	-	7.088	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-11	-	-	0.000	-	-	7.082	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	0.000	-	-	7.091	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	0.000	-	-	7.108	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	呼和浩特市民丰羊绒制品有限公司	废水排口监控点	2023-02-14	-	-	0.000	-	-	7.115	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	0.000	-	-	7.143	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	0.000	-	-	7.167	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	0.000	-	-	7.179	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	0.000	-	-	7.214	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	0.000	-	-	7.247	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	0.000	-	校准	7.330	6-9	-	校准	0.000	200	0.000	-	校准	0.000	20	0.000	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	0.000	-	-	7.419	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	0.000	-	-	7.412	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	0.000	-	-	7.133	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	0.000	-	-	7.008	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	0.000	-	校准	6.851	6-9	-	校准	0.000	200	0.000	-	校准	0.000	20	0.000	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	0.000	-	-	6.743	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	0.000	-	校准	6.799	6-9	-	校准	0.000	200	0.000	-	校准	0.000	20	0.000	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	0.000	-	-	6.968	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-01	-	-	0.000	-	-	8.545	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-02	-	-	0.000	-	-	8.546	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-03	-	-	0.000	-	-	8.546	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-04	-	-	0.000	-	-	8.551	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-05	-	-	0.000	-	-	8.540	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-06	-	-	0.000	-	校准	8.348	6-9	-	校准	0.000	200	0.000	-	校准	0.000	20	0.000	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-07	-	-	0.000	-	-	8.515	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-08	-	-	0.000	-	-	8.520	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-09	-	-	0.000	-	-	8.518	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-10	-	-	0.000	-	-	8.530	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
	呼和浩特市茂盛源羊绒制品有限公司	废水排口监控点	2023-02-11	-	-	0.000	-	-	8.528	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-12	-	-	0.000	-	-	8.543	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-13	-	-	0.000	-	校准	8.572	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	校准	0.000	20	0.000	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-14	-	-	0.000	-	-	8.575	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-15	-	-	0.000	-	-	8.591	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-16	-	-	0.000	-	-	8.584	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-17	-	-	0.000	-	-	8.599	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-18	-	-	0.000	-	-	8.596	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-19	-	-	0.000	-	-	8.621	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-20	-	-	0.000	-	校准	8.625	6-9	-	校准	0.000	200	0.000	-	校准	0.000	20	0.000	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-21	-	-	0.000	-	-	8.625	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-22	-	-	0.000	-	-	8.622	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-23	-	-	0.000	-	-	8.630	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-24	-	-	0.000	-	-	8.642	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-25	-	-	0.000	-	-	8.663	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-26	-	-	0.000	-	-	8.664	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-27	-	-	0.000	-	校准	8.661	6-9	-	校准	0.000	200	0.000	-	校准	0.000	20	0.000	-	校准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-28	-	-	0.000	-	-	8.675	6-9	-	-	0.000	200	0.000	-	-	0.000	20	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023-02-01	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-02	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-03	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-04	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-05	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-06	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-07	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
		中水回用排放口监控点	2023-02-08	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-09	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-10	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-11	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-12	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-13	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-14	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-15	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-16	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-17	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-18	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-19	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-20	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-21	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-22	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-23	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-24	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-25	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-26	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-27	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
			2023-02-28	-	停运>停运>停运	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全天停产
	呼和浩特百创海纳水务有限公司（金桥污水处理厂）		2023-02-01	-	-	56455.700	-	-	7.587	6-9	-	-	32.196	40	1817.651	-	-	0.553	2	31.245	-	-	6.166	10	348.078	-	-	0.181	0.4	10.244	-	-	-
			2023-02-02	-	-	53841.250	-	-	7.584	6-9	-	-	32.347	40	1741.585	-	-	0.733	2	39.476	-	-	6.855	10	369.065	-	故障	0.285	0.4	15.350	-	故障	-
			2023-02-03	-	-	58663.054	-	-	7.571	6-9	-	-	31.429	40	1843.704	-	-	0.973	2	57.103	-	-	5.400	10	316.760	-	-	0.161	0.4	9.415	-	-	-
			2023-02-04	-	-	58925.402	-	-	7.587	6-9	-	-	27.586	40	1625.527	-	-	0.998	2	58.816	-	-	7.566	10	445.822	-	-	0.148	0.4	8.702	-	-	-

行政区	企业名称	排口名称	日期	生产设施工况标记		流量			pH				化学需氧量（毫克/升）					氨氮（毫克/升）					总氮（毫克/升）					总磷（毫克/升）					备注
				自动	人工	累计流量（立方米）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		监测值	标准值	排放量（千克）	自动监测设备维护标记		
							自动	人工			自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工				自动	人工	
		污水排口监控点	2023-02-05	-	-	57915.200	-	-	7.599	6-9	-	-	31.108	40	1801.611	-	-	0.939	2	54.382	-	-	7.940	10	459.868	-	-	0.146	0.4	8.485	-	-	-
			2023-02-06	-	-	55724.351	-	-	7.587	6-9	-	-	32.873	40	1831.808	-	故障	1.033	2	57.561	-	-	7.936	10	442.249	-	-	0.149	0.4	8.294	-	校准	-
			2023-02-07	-	-	62842.642	-	-	7.591	6-9	-	-	34.524	40	2169.572	-	数据有效	1.289	2	80.997	-	-	7.795	10	489.858	-	数据有效	0.146	0.4	9.148	-	-	-
			2023-02-08	-	-	59151.371	-	-	7.570	6-9	-	-	30.218	40	1965.402	-	日常维护	1.480	2	62.622	-	日常维护；校准；故障	7.792	10	460.922	-	-	0.156	0.4	9.243	-	-	-
			2023-02-09	-	-	60864.136	-	-	7.586	6-9	-	-	33.080	40	2013.408	-	-	0.778	2	47.341	-	-	7.722	10	469.997	-	故障	0.134	0.4	8.162	-	-	-
			2023-02-10	-	-	60152.827	-	-	7.570	6-9	-	-	32.851	40	1976.085	-	校准	0.749	2	45.047	-	-	7.408	10	445.601	-	-	0.158	0.4	9.506	-	-	-
			2023-02-11	-	-	63622.322	-	-	7.635	6-9	-	-	32.949	40	2096.261	-	-	0.736	2	46.813	-	-	7.285	10	463.476	-	-	0.257	0.4	16.348	-	-	-
			2023-02-12	-	-	62787.549	-	-	7.592	6-9	-	-	31.774	40	1995.014	-	-	0.648	2	40.701	-	-	8.370	10	525.506	-	-	0.143	0.4	8.952	-	-	-
			2023-02-13	-	-	70000.835	-	-	7.558	6-9	-	-	31.344	40	2194.092	-	-	0.802	2	56.158	-	-	7.577	10	530.395	-	故障	0.133	0.4	9.283	-	-	-
			2023-02-14	-	-	66015.639	-	-	7.558	6-9	-	-	31.219	40	2060.955	-	-	0.822	2	54.231	-	-	8.267	10	545.744	-	日常维护	0.176	0.4	11.598	-	-	-
			2023-02-15	-	-	69216.626	-	-	7.586	6-9	-	校准	29.816	40	2063.755	-	校准	1.122	2	77.696	-	校准	8.904	10	616.293	-	校准	0.240	0.4	16.618	-	校准	-
			2023-02-16	-	-	65456.189	-	-	7.570	6-9	-	-	31.053	40	2032.607	-	故障	1.122	2	73.427	-	-	8.710	10	570.139	-	故障	0.215	0.4	14.067	-	-	-
			2023-02-17	-	-	66347.067	-	-	7.585	6-9	-	-	32.662	40	2167.034	-	-	1.194	2	79.190	-	-	8.151	10	540.827	-	-	0.196	0.4	13.039	-	-	-
			2023-02-18	-	-	65118.393	-	-	7.588	6-9	-	-	31.844	40	2073.640	-	-	1.304	2	84.878	-	-	8.296	10	540.211	-	-	0.201	0.4	13.079	-	-	-
			2023-02-19	-	-	67005.608	-	-	7.561	6-9	-	-	30.517	40	2044.802	-	-	1.382	2	92.639	-	-	8.244	10	552.386	-	-	0.186	0.4	12.451	-	-	-
			2023-02-20	-	-	69680.436	-	-	7.546	6-9	-	-	31.190	40	2173.346	-	-	1.289	2	89.839	-	-	8.294	10	577.941	-	-	0.174	0.4	12.122	-	-	-
			2023-02-21	-	-	73478.522	-	-	7.545	6-9	-	-	32.692	40	2402.147	-	-	1.364	2	100.247	-	-	8.239	10	605.424	-	-	0.147	0.4	10.792	-	-	-
			2023-02-22	-	-	69551.668	-	-	7.554	6-9	-	-	31.599	40	2197.776	-	校准	1.290	2	89.751	-	-	8.125	10	565.083	-	-	0.143	0.4	9.972	-	-	-
			2023-02-23	-	-	67516.832	-	-	7.563	6-9	-	-	30.844	40	2082.467	-	-	1.068	2	72.094	-	-	8.139	10	549.526	-	-	0.127	0.4	8.543	-	-	-
			2023-02-24	-	-	69328.916	-	-	7.578	6-9	-	-	32.597	40	2259.898	-	-	1.416	2	98.190	-	-	8.079	10	560.109	-	-	0.126	0.4	8.749	-	-	-
			2023-02-25	-	-	69890.859	-	-	7.567	6-9	-	-	32.615	40	2279.521	-	-	1.506	2	105.279	-	-	8.044	10	562.169	-	-	0.119	0.4	8.279	-	-	-
			2023-02-26	-	-	70461.168	-	-	7.572	6-9	-	-	32.362	40	2280.259	-	-	1.511	2	106.490	-	-	7.911	10	557.414	-	-	0.118	0.4	8.317	-	-	-
			2023-02-27	-	-	63913.871	-	-	7.567	6-9	-	-	32.185	40	2057.048	-	-	1.574	2	100.583	-	-	8.201	10	524.187	-	-	0.119	0.4	7.632	-	-	-
			2023-02-28	-	-	69575.686	-	-	7.585	6-9	-	-	32.108	40	2233.948	-	-	1.531	2	106.523	-	-	8.466	10	589.032	-	-	0.114	0.4	7.937	-	-	-